

令和7年度小畔の里クリーンセンター浸出液処理水(放流水)水質分析結果 (月1回以上測定項目)

分析項目	単位	採取した年月日											平均値	基準値	
		4月24日	5月9日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月9日	11月13日	12月11日	1月8日	2月12日			
結果の得られた年月日		5月12日	5月28日	7月1日	7月29日	9月10日	9月25日	10月24日	12月3日	12月23日	1月30日	3月4日		—	—
水素イオン濃度	pH	7.4	7.5	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0		7.2	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/l	3.7	3.4	1.2	2.8	1.3	1.2	0.8	0.9	1.2	1.2	0.8		1.7	60
化学的酸素要求量	mg/l	10	11	11	11	9.2	8.8	8.3	8.2	7.8	7.2	7.9		9.1	90
浮遊物質	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		—	60

- 1 < 印は、定量下限値未満を表します。
- 2 平均値は、定量下限値を含む平均値(定量下限値未満の数値は下限値をもって計算)を表します。
- 3 基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づきます。