

水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果

検査日 (採水日)	基準値※	検査結果(単位:ng/L)							
	(単位:ng/L)	郭町浄水場 末端給水栓	新宿浄水場 末端給水栓	霞ヶ関第一浄水場 末端給水栓	今福浄水場 末端給水栓	伊佐沼浄水場 末端給水栓	仙波浄水場 末端給水栓	霞ヶ関第二浄水場 末端給水栓	中福受水場 末端給水栓
令和3年8月3日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和4年8月8日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和5年8月1日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和6年8月1日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和7年8月5日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和8年5月7日	50	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和8年7月1日	50	7	7	5未満	7	7	6	5未満	7

※令和7年度までは目標値