

令和7年度 給水栓における水質基準項目の水質検査結果(令和8年1月の集計)

番号	検査項目	単位	水質基準値	水質検査結果			分類
				最高	最低	平均	
1	一般細菌	個/mL	1mL中の集落数が100以下	0	0	0	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	病原生物による汚染の指標
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003	未満	0.0003	未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005	未満	0.00005	未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002	未満	0.002	未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004	未満	0.004	未満
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.7	1.6	2.0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.08	未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10	未満	0.10	未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	未満	0.0002	未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005	未満	0.005	未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001	未満	0.001	未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001	未満	0.001	未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	未満	0.06	未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002	未満	0.002	未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005		0.001	未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005		0.002	未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005		0.001	未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001	未満	0.001	未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016		0.001	未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007		0.002	未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006		0.001	未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	未満	0.001	未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008	未満	0.008	未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.010	未満	0.010	未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	未満	0.02	未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03	未満	0.03	未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	未満	0.01	未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.0		12.3	13.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005	未満	0.005	未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	24.1		15.1	21.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	92.3		60.7	68.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	184		131	147
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02	未満	0.02	未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002		0.000001	未満
43	2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002		0.000001	未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005	未満	0.005	未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005	未満	0.0005	未満
46	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.9		0.3	未満
47	pH値	-	5.8以上 8.6以下	7.2		7.1	
48	味	-	異常でないこと	異常なし		異常なし	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし		異常なし	
50	色度	度	5以下	1	未満	1	未満
51	濁度	度	2以下	0.1	未満	0.1	未満
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.59		0.44	0.52
	水温	°C	-	12.0		8.0	9.5

※ 水質検査の結果、全ての地点で水質基準値に適合していました。

※ 本集計は、郭町、新宿、霞ヶ関第一、今福、伊佐沼、仙波、霞ヶ関第二浄水場及び中福受水場系統の末端給水栓8箇所における水質検査結果を集計したものです。

※ 本検査は水道法に基づく水質検査です。