令和8年度　給水栓における水質基準項目の水質検査結果（令和8年10月の集計）

番号	検査項目	単位	水質基準値	水質検査結果			分類
				最高	最低	平均	
1	一般細菌	個/mL	1mL中の集落数が100以下	0	0	0	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	−	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.0	1.9	2.1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	一般有機物
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.009	0.012	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.003	0.007	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.003	0.005	
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030	0.019	0.026	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.005	0.008	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.011	0.007	0.009	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	着色
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.4	8.2	8.6	味
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	着色
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	9.8	10.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	80.7	71.5	77.6	
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	155	131	140	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	発泡
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001 未満	0.000002	かび臭
44	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	発泡
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	臭気
47	有機物（TOC）	mg/L	3以下	1.1	0.7	0.9	味
48	pH値	−	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4	基礎的性状
49	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	
52	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.74	0.41	0.65	
	水温	℃	−	24.0	20.5	22.0	

※　全ての地点で水道法の水質基準値に適合していました。

※　以下の項目については、水質管理目標設定項目としての目標値も満たしていました。
アルミニウム及びその化合物（0.1以下）、マンガン及びその化合物（0.01以下）、硬度（10以上100以下）、蒸発残留物（30以上200以下）、
pH値（7.5程度）、濁度（1以下）、残留塩素（1以下）

※　本結果は郭町、新宿、霞ケ関第一、今福、伊佐沼、仙波、霞ケ関第二浄水場及び中福受水場系統の末端給水栓8箇所の値を集計したものです。

令和8年10月　地点ごとの値

	検査項目	浄水場名・検査地点（末端給水栓） / 水質基準値	郭　町	新　宿	霞ケ関第一	今　福	伊佐沼	仙　波	霞ケ関第二	中　福
			初雁中学校	今成小学校	富士見六地蔵公園	大東中学校	古谷小学校	南古谷小学校	笠幡台公園	寺尾小学校
1	一般細菌	1mL中の集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.0	2.0	1.9	2.0	3.0	2.0	1.9	2.0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	0.000006	0.000006	0.000005 未満	0.000006	0.000007	0.000006	0.000005 未満	0.000005 未満
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014	0.014	0.009	0.013	0.009	0.014	0.010	0.014
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008	0.007	0.004	0.008	0.006	0.008	0.003	0.008
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.029	0.030	0.019	0.028	0.020	0.030	0.021	0.029
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008	0.009	0.005	0.008	0.006	0.009	0.006	0.009
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.010	0.011	0.007	0.010	0.007	0.011	0.007	0.010
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満	0.010 未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.3	8.2	8.5	8.3	10.4	8.3	8.2	8.3
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.1	11.1	9.9	11.1	11.8	10.8	9.8	10.9
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	79.4	79.4	71.5	79.4	80.7	79.0	72.1	79.3
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	135	141	131	142	155	141	137	139
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1.0	1.0	0.8	1.1	0.8	1.0	0.7	1.0
48	pH値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.72	0.74	0.61	0.74	0.58	0.72	0.41	0.70
	水温	－ ℃	22.0	23.5	22.0	22.0	21.0	21.0	24.0	20.5