水道水における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果

検査日 （採水日）	目標値	検査結果（単位：mg/L）							
	（単位：mg/L）	郭町浄水場 末端給水栓	新宿浄水場 末端給水栓	霞ケ関第一浄水場 末端給水栓	今福浄水場 末端給水栓	伊佐沼浄水場 末端給水栓	仙波浄水場 末端給水栓	霞ケ関第二浄水場 末端給水栓	中福受水場 末端給水栓
令和3年8月3日	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和4年8月8日	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和5年8月1日	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和6年8月1日	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満