様式第２号（第３条、第６条、第９条、第１４条の６関係）

屋外広告物等安全点検確認書

現在の許可の年月日及び番号	年　月　日付け　第　号		
表示・設置の場所			
設　置　数		点検年月日	年　月　日
点　検　者	氏　名		
	住　所		
	電話番号		
	資　格	□屋外広告物講習会修了者　□屋外広告士 □その他（　　）	

点検箇所	点　検　項　目	異常の有無		改善の概要
基礎部・上部構造	１　上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	
	２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき	有	無	
	３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	
支持部	１　鉄骨接合部（溶接部、プレート）の腐食、変形、隙間	有	無	
	２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落	有	無	
取付部	１　アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形	有	無	
	２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	
	３　取付対象部（柱、壁、スラブ）、取付部周辺の異常	有	無	
広告板	１　表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	
	２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	
	３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	
照明装置	１　照明装置の不点灯、不発光	有	無	
	２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	
	３　周辺機器の劣化、破損	有	無	
その他	１　附属部材の腐食、破損	有	無	
	２　避雷針の腐食、損傷	有	無	
	３　その他点検した項目 （　　）	有	無	

備考　屋外広告物等の種類により、該当する点検項目がない場合は、「異常の有無」の欄に２重線を引くこと。