

修繕履歴 (川越南文化会館)

令和4年度

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(円)
1	R4.4.15	冷却塔給水ポンプユニット修繕	49,500
2	R4.5.27	ブラインド修繕	99,000
3	R4.6.23	スライディングウォールハンドル修繕	55,000
4	R4.7.10	外部内樋修繕	99,000
5	R4.7.10	感知器断線修繕	27,500
6	R4.9.3	浄化槽汚泥返送ボックス配管修繕	106,700
7	R4.9.14	受水槽ボールタップ修繕	46,200
8	R4.9.14	冷温水機配管温度計修繕	104,060
9	R4.9.25	埋込型誘導灯修繕	21,120
10	R4.10.2	エアロバイクメンブレンスイッチ修繕	11,000
11	R4.10.7	トップライト廻り漏水修繕	99,000
12	R4.10.7	窓口ガラス破損修繕	66,000
13	R4.11.10	固定跳ね返りスピーカー修繕	247,060
14	R4.11.26	ベルトバイブレーター修繕	6,600
15	R4.12.8	ホール棟2階トイレリレースイッチ修繕	17,600
16	R4.12.8	第一健康増進室リモコンスイッチ修繕	46,200
17	R5.1.8	リハーサル折りたたみ椅子修繕	481,140
18	R5.1.8	ホール椅子折りたたみ椅子修繕	445,500
19	R5.1.8	煙感知器・誘導灯修繕	227,150
20	R5.1.8	駐車場階段ノンステップ修繕	99,000
21	R5.1.8	自動火災報知設備受信機バッテリー修繕	107,800
22	R5.1.18	ホール棟2階給湯器温度センサー修繕	27,500
23	R5.1.23	ホール棟2階・体育棟1階給湯器修繕	49,500
24	R5.1.23	自家発電装置電磁開閉器修繕	93,500
25	R5.1.23	機械室給湯配管漏水修繕	57,200
26	R5.1.26	屋内消火栓設備呼水槽用フロートレススイッチ修繕	34,760
27	R5.2.15	ミラーボールプラグ修繕	18,040
28	R5.2.15	体育棟1F女子トイレ紙巻器修繕	99,000
29	R5.3.4	屋外トイレ排水詰まり修繕	18,150
30	R5.3.9	ベビーチェア修繕	308,000
31	R5.3.9	正面玄関自動ドア プーリー修繕	21,120
32	R5.3.10	無線LAN修繕	25,190
33	R5.3.13	加圧給水ポンプユニット圧力タンク修繕	96,360
合計			3,310,450

令和5年度

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(円)
1	R5.4.10	茶室排水詰まり修繕	13,860
2	R5.4.10	正面玄関自動ドアセンサー修繕	132,000
3	R5.4.14	1階事務室、体育棟1階給湯室排水詰まり修繕	57,200
4	R5.4.22	屋外トイレ汚水桝修繕	121,440
5	R5.5.7	外部内樋修繕	99,000
6	R5.5.7	事務室給湯室排水詰まり修繕	31,900
7	R5.5.8	第4会議室クローゼット修繕	5,500
8	R5.5.8	浄化槽原水ポンプ修繕	158,840
9	R5.5.16	1・2会議室スライディングウォール修繕	88,000
10	R5.5.16	楽屋女子トイレ取手破損修繕	20,000
11	R5.7.21	防火池循環ポンプ用漏電ブレーカー修繕	24,750
12	R5.7.29	屋内消火栓設備ボールタップ修繕	17,380
13	R5.10.29	男子トイレ小便器修繕	37,950
14	R5.12.23	体育棟多目的トイレ自動ドア修繕	641,850
15	R5.12.23	ガス遮断装置修繕	372,900
16	R5.12.23	リハーサル室、ホールスタックテーブル修繕	196,020
17	R5.12.23	AHU-3制御用微差圧発信機修繕	330,000
18	R5.12.23	2階廊下床修繕	25,000
19	R5.12.23	玄関屋根塗装修繕	250,000
20	R6.1.17	防災設備修繕	297,000
21	R6.2.1	音響卓LS9修繕	409,200
22	R6.2.1	事務室給湯室換気扇修繕	190,300
23	R6.2.6	中庭出入口扉修繕	125,000
24	R6.2.6	ホール入口取手修繕	20,000
25	R6.2.6	第3会議室FCU制御廻り修繕	616,000
26	R6.2.6	トレーニングルーム機器修繕	213,092
27	R6.2.6	事務室給湯器修繕	56,100
28	R6.2.12	ホール棟屋上防水修繕	55,000
29	R6.2.12	駐車場階段ノンスリップ修繕	27,500
30	R6.2.12	創作室網戸修繕	33,000
31	R6.2.12	PAS用A種接地抵抗改善修繕	93,500
32	R6.2.15	第1・2会議室蛍光灯安定器修繕	50,270
33	R6.2.27	AHU-2フィルター修繕	448,800
34	R6.3.9	看板修繕	906,400
35	R6.3.9	第1・2健康増進室照明修繕	957,000
36	R6.3.9	第4会議室・創作室照明修繕	985,600
37	R6.3.9	身障者駐車場塗装修繕	165,550
38	R6.3.9	和室及び茶室の畳、ふすま修繕	530,420
39	R6.3.9	事務室給湯室止水栓及びトイレ洗面所水洗ハンドル修繕	169,400
40	R6.3.9	避難誘導灯修繕	988,680
41	R6.3.9	楽屋トイレ前照明修繕	48,400
42	R6.3.9	体育棟屋根修繕	660,000
43	R6.3.22	スライディングウォール修繕	176,000
合計			10,845,802

※令和5年度については、指定管理料の範囲内で、老朽化した施設・設備の修繕をまとめて実施した。

令和6年度

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(円)
1	R6.6.7	冷水器配管破損漏水修繕	45,100
2	R6.6.15	外灯用タイムスイッチ修繕	38,170
3	R6.7.18	ホール棟2Fトップライト廻り漏水修繕	82,500
4	R6.8.9	ホール脇廊下リモコンリレー修繕	18,700
5	R6.9.6	ホール棟舞台屋上漏水補修修繕	110,000
6	R6.9.12	体育棟1階廊下天井修繕	77,000
7	R6.9.20	避難誘導灯修繕	327,580
8	R6.9.22	自家発電機用マグネットスイッチ修繕	99,880
9	R6.9.29	男性更衣室シャワー用給湯配管修繕	88,000
10	R7.1.22	1階トイレ漏水修繕	20,240
11	R7.3.21	屋内消火栓設備ボールバルブ修繕	102,850
12	R7.3.23	消防設備修繕	739,640
		合計	1,749,660