		数量	
No.	学校名	器具台数	ランプ数
1	川越第一小学校	558	961
2	川越小学校	889	1,535
2-1	川越小学校 文化財保護課倉庫	22	37
3	中央小学校	539	837
4	仙波小学校	763	1,239
5	武蔵野小学校	569	933
6	新宿小学校	692	1,208
7	大塚小学校	636	1,072
8	泉小学校	637	1,015
9	月越小学校	1,072	1,634
10	今成小学校	506	836
11	芳野小学校	382	603
12	古谷小学校	524	855
13	南古谷小学校	193	310
14	牛子小学校	180	329
15	高階小学校	657	1,079
16	高階南小学校	467	827
17	高階北小学校	553	892
17-1	老人憩の家	14	25
18	高階西小学校	622	1,042
19	寺尾小学校	580	965
20	福原小学校	279	441
21	大東東小学校	330	521
22	大東西小学校	528	856
23	霞ヶ関小学校	642	1,170
23-1	霞ヶ関公民館	332	538
24-1	霞ヶ関南小学校	506	820
24-1	霞ケ関南分室 図書館	36	61
25-1	霞ヶ関北小学校	987	1,771
25-1	伊勢原公民館	180	281
26	霞ヶ関東小学校	533	878
27	霞ヶ関西小学校	537	840
28	川越西小学校	704	1,175
29	名細小学校	590	968
30	上戸小学校	584	979
31	広谷小学校	650	1,091
32	山田小学校	617	1,087
	合計	19,090	31,711
	小学校	18,520	30,794
	学校以外	570	917

※老人憩の家のLEDは学校所有物とする。

川越第一小学校

使用概況		川巡另一小子仪	数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数
屋外 プール女子 トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
屋外 プール男子 トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
屋外 プール更衣室 男		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋外 プール更衣室 女		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋外 プール内 ポンプ室		防水シーリング	IL60	1	1
屋外 プール外 男子トイレ		防水シーリング	IL60	2	2
屋外 プール外 男子トイレ		防水ブラケット	FL20	1	1
屋外 プール外 女子トイレ		防水シーリング	IL60	2	2
屋外 プール外 女子トイレ		防水ブラケット	FL20	1	1
屋外 プール前 水銀灯		水銀ポール	HF100	1	1
屋外 普通教室前 水銀灯		水銀ポール	HF100	1	1
屋外 体育館 2 倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	0	0
屋外 体育館 階段		ブラケット	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 ステージ		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館内 水銀灯		LED済み		LED済み	
屋外 体育館 管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 下駄箱		ダウンライト	FHT42	LED済み	
屋外 体育館 男子更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 器具庫		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 体育館 軒下		防水ダウンライト	FHT32	LED済み	
屋外 校内 水銀灯		水銀ポール②	HF200	2	2
屋外 焼窯室		トラフ40形1灯	FLR40	2	2
屋外 物置		トラフ40形1灯	FLR40	0	0
屋外 図書室		逆富士40形2灯式	FLR40	21	42
屋外 図書室		逆富士40形2灯式 非常灯	FLR40	4	8
屋外 図書室		防水ブラケット	FL20	2	2
屋外 備蓄品保管室		トラフ40形1灯	FLR40	2	2
屋外 外階段		防水ブラケット	FL10	3	3
屋外 渡り廊下		トラフ40形1灯式 ガード付き	FLR40	1	1
屋外 渡り廊下		トラフ20形1灯式 ガード付き	FL20	2	2
屋外 正面入口上		防水ダウンライト 角形	IL60	2	2
屋外 正面入口上		防水シーリング 丸型	FCL30	1	1
RF 屋上階段室		丸型 白熱灯	IL60	1	1
3F 男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F 女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F 廊下		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
3F 第一音楽室		埋込40形3灯式	FLR40	12	36
3F 第一音楽室		黒板灯	FLR40	2	2
3F 音楽準備室		反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
3F 小会議室		反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
3F けやき		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F かがやき学習室		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20

3F かがやき学習室	黒板灯	FLR40	2	2
3F ワールドルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	11	22
3F ワールドルーム	黒板灯	FLR40	2	2
3F 階段 2 F-3F	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F 廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 家庭科室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
2F 家庭科室	黒板灯	FLR40	2	2
2F 理科室	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 理科室	黒板灯	FLR40	2	2
2F 理科準備室	反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
2F けやき別室		FLR40	18	36
2F けやき別室前廊下		FLR40	5	10
2F 階段 2 F-1F	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F 2F渡り廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 2F渡り廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F 図工室	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
2F 図工室	黒板灯	FLR40	2	2
	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 3年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
2F 3年1組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 教材室	反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
2F 3年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
2F 3年2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 3年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 3年3組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 3年4組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 3年4組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 4年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 4年1組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 4年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 4年2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 4年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 4年3組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 2年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
2F 2年3組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 外階段B南校舎西側	防水ブラケット	FL20	3	3
3F 男女トイレ	LED済み		0	0
3F 少人数指導室	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
3F 少人数指導室	黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年4組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
3F 5年4組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 廊下	逆富士20形1灯式	FL20	6	6
3F 廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4

3F 廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F 5年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
3F 5年3組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
3F 5年2組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
3F 5年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年4組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
3F 6年4組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
3F 6年3組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 学習室	反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
3F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
RF 屋上階段室	ブラケット 丸型 白熱灯	IL60	1	1
3F 6年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
3F 6年2組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年2組 3F 6年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
3F 6年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F 配牌室 1F 男子トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	3	3
1F 女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	4
1F 生活科室				
	反射笠40形2灯式	FLR40	10	20
1F 生活科室	黒板灯	FLR40	2	
1F 1年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
1F 1年1組	黒板灯	FLR40	2	2
1F 1年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
1F 1年2組	黒板灯	FLR40	2	2
1F 1年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
1F 1年3組	黒板灯	FLR40	2	2
1F 2年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
1F 2年1組	黒板灯	FLR40	2	2
1F 2年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	9	18
1F 2年2組	黒板灯	FLR40	2	2
1F 廊下(下駄箱まで)	逆富士20形1灯式	FL20	6	6
1F 廊下(下駄箱まで)	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
1F 廊下(下駄箱まで)	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F 下駄箱外	逆富士40形1灯式 防水	FLR40	1	1
1F 教材室	反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
1F 配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F 倉庫前室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1F 倉庫内	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 倉庫内	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 職員トイレ男女	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F コピー室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F 教育相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F 講義室男女	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4

1F 保健室	反射笠40形2灯式	FLR40	7	14
1F 保健室	反射笠40形1灯式	FLR40	2	2
1F 放送室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 職員室	反射笠40形2灯式	FLR40	18	36
1F 校長室	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
1F 事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	7	14
1F 多目的	LED済み			

川越小学校

使用概況		川陸小子以		数	E E
	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数
屋外 水銀□		水銀灯□型1灯	HF300	5	5
屋外 倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋外 焼き窯室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋外 渡り廊下 (東校舎へ)		逆富士40形2灯式 防水	FLR40	1	2
屋外 校舎壁		防水ブラケット	FL20	4	4
屋外 水銀アーム		水銀灯アーム型1灯	HF200	1	1
屋外 外トイレ		ブラケット 丸型	IL60	1	1
屋外 外トイレ		ブラケット 長方形	IL60	4	4
屋外 体育館軒下		防水ダウンライト	FHT32	LED済み	
屋外 体育館入口		ダウンライト	FHT42	LED済み	
屋外 女子更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 天井		水銀灯	HF200	LED済み	
屋外 天井		水銀灯	HF200	LED済み	
屋外 多目的トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	
屋外 男子更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 器具庫		トラフ40形1灯式ガード付き	FLR40	LED済み	
屋外 ステージ脇		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み	
屋外 ステージ		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み	
屋外 階段		ブラケット	FLR40	LED済み	
屋外 放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
屋外 校舎壁付け		防水ブラケット	FL20	3	3
屋外 水銀△		水銀灯	HF300	6	6
屋外 昇降口外		逆富士20形1灯式 防水	FL20	3	3
2F 入口外		逆富士20形1灯式 防水	FL20	4	4
4F 5年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 5年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 5 年 2 組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 5 年 2 組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 第二音楽室		直付スクールコンフォート40形2灯式	FLR40	18	36
4F 第二音楽室		黒板灯 埋込	FLR40	2	2
4F 5 年 3 組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 5 年 3 組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 男女トイレ(女)		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
4F 男女トイレ(男)		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4F 手洗い場		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F 高学年学習指導室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 高学年学習指導室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 音楽準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F 音楽室		直付け40形2灯式	FLR40	18	36
4F 音楽室		黒板灯 埋込	FLR40	2	2
4F 6年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 6年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年2組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2

4F 男女トイレ	LED済の為対象外			
4F 手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F 6年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6 年 3 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
4F 給食室	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
4Fワールドルーム		FLR40	12	24
4Fことばきこえの 5 教室	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4Fことばきこえの 5 教室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F多目的室	 逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	9	18
4F準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4Fことばきこえ 4		FLR40	6	12
4F検査室	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
4F検査室	埋込40形2灯式連結	FLR40	4	8
4F検査室	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
4Fことばきこえ 3	埋込40形2灯式	FLR40	5	10
4Fことばきこえ 3	ブラケット	FL20	1	1
4Fことばきこえ 3	手元灯	FL10	1	1
4F教材室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
4F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
4Fことばきこえ 2	埋込40形2灯式	FLR40	5	10
4Fことばきこえ 2	ブラケット	FL20	1	1
4Fことばきこえ 2		FL10	1	1
4Fことばきこえ1		FLR40	5	10
4Fことばきこえ1	ブラケット	FL20	1	1
4Fことばきこえ1		FL10	1	1
4F通路	逆富士20形2灯式	FL20	6	12
4F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
4Fエレベーター機械室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4Fエレベーター機械室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F第1理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
3F第1理科室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F理科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F理科部準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F第 2 理科部		FLR40	15	30
3F第 2 理科部	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F3年3組		FLR40	6	12
3F 3 年 3 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F3年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3 年 2 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F算数準備室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F給食室		FLR40	5	5
3F3年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F3年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F手洗い場		FLR40	3	3
3F児童会室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12

3F児童会室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F 男女トイレ	LED済の為対象外			
	逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F 3 年学習指導室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3 年学習指導室		FLR40	2	2
3F4年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F手洗い場		FLR40	3	3
3F4年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年2組	 黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F 男女トイレ(男)		FLR40	4	4
3F男女トイレ (女)		FLR40	2	4
3F4年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F調理室	逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
3F調理室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3Fもみの木ルーム		FLR40	6	
3Fもみの木ルーム	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
	逆富士20形2灯式	FL20	6	
		FLR40	5	5
2F第二図書室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	
2F第二図書室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F図書室	直付スクールコンフォート40形4灯式	FLR40	20	80
2F2年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	
2F 男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F2年2組		FLR40	6	12
2F2年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F 手洗い場		FLR40	3	3
2F 2 年 3 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	
2F2年3組	 黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	
2F視聴覚室	埋込40形2灯式	FLR40	18	
	ダウンライト	IL60	6	
2F視聴覚室	黒板灯 埋込	FLR40	2	
2F おひさま 5 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F おひさま 5 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F おひさま 6 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	
2Fおひさま 6 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F 男女トイレ	LED済の為対象外			
2F 手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F事務室	埋込40形3灯式	FLR40	3	
2F事務室	反射笠40形2灯式 吊り下げ	FLR40	2	4
2F校長室	埋込40形4灯式	FLR40	3	12
2F職員室	埋込40形2灯式	FLR40	24	
2F男子更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	

2F女子更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
	スクエア照明(4灯)	FL20	1	4
	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
	埋込20形2灯式	FL20	1	2
		FLR40	1	1
	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
	埋込40形2灯式連結	FLR40	4	8
	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
	埋込40形2灯式	FLR40	1	2
	埋込40形2灯式	FLR40	3	6
2F第一会議室	埋込40形2灯式	FLR40	1	2
	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
	埋込40形2灯式連結	FLR40	4	8
2F放送室	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
2F 男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F 手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F スタジオ	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	3	6
	逆富士20形2灯式	FL20	6	12
		FLR40	5	5
1F 昇降口		FLR40	4	4
		FLR40	3	3
 1F 男女トイレ		FLR40	4	4
 1F 男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
 1F おひさま4組	逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	9	18
 1F おひさま4組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
 1F 準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
 1F おひさま 3 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
 1F おひさま 3 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
 1F 工作室	逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
 1F 保健室	埋込40形2灯式	FLR40	2	4
 1F 保健室	埋込40形2灯式連結	FLR40	6	12
1F 保健室	埋込40形2灯式連結	FLR40	2	4
1F 昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F 倉庫	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 男女トイレ	LED済の為対象外			
1F おひさま 2 組	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F おひさま 2 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F 図画準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F 1年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F おひさま 1 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F おひさま 1 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2

1F 1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F 図画室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 図画室	ダクトスポット	ビームランプ	1	1
1F 手洗い場	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F 1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 通路	逆富士20形2灯式	FL20	5	10
1F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
1F 階段A(校舎西側)	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
1F階段B(校舎真ん中)	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F 階段B(校舎真ん中)	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
1F 階段C(校舎東側)	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
東3F備蓄品保管室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
東 3 F 多様室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
東 3 F 教材室·倉庫	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東3F教材室·倉庫	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東3F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
東3F資料室(特別活動)	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東3F資料室(特別活動)	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東 3 F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
東3F通路	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
東2Fボランティア室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東2Fボランティア室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東2F会議室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東2F会議室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東2F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
東 2 F書庫	逆富士40形2灯式	FLR40	16	32
東 2 F書庫	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
東2F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
東2F通路	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
東1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
東1F消火栓ポンプ室	反射笠40形2灯式 吊り下げ	FLR40	1	2
東1F消火栓ポンプ室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
東1F階段D	ブラケット	FL20	2	2
東 1 F階段D	逆富士20形2灯式	FL20	2	4

川越小学校 文化財保護課倉庫

使用概況			数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数
東1F男女トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
東1 F倉庫室 ①		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東1 F倉庫室 ①		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東1F倉庫室②		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
東1F倉庫室②		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
東1F倉庫室②		反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
東1F通路		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
東1F通路		逆富士20形1灯式	FL20	1	1

中央小学校

使用概況				数	里里
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数
4F 4年梅組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
4F 4年梅組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 4年竹組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
4F 4年竹組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 4年松組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
4F 4年松組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F のびのび教室		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
4F のびのび教室		逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
4F かつどう室		逆富士40形1灯式ガード付き	FLR40	2	2
4F 活動室(救助袋)		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F 音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
4F 教材室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F 配膳室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F 通路		逆富士20形1灯式	FL20	8	8
4F 男女トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
4F 道徳教材室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋上 ELV機械室		ブラケット		1	1
3F 6年梅組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年梅組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 6年竹組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年竹組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 6年松組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 6年松組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 5年梅組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年梅組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 5年竹組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年竹組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 5年松組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 5年松組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3年竹組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3年竹組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 3年松組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3年松組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
3F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F 通路		逆富士20形1灯式	FL20	13	13
3F 教材室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F 配膳室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F 男女トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
3F 国語教材室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F 2年梅組		反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2

2F 2年梅組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 2年竹組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 2年松組	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 2年松組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年梅組	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年梅組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年竹組	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年竹組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年松組	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年松組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 3 年梅組	反射型40形1灯式黒板灯	FLR40	2	2
2F 3 年梅組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 教材室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F 配膳室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	1	1
2F 男女トイレ	逆富士20形1灯式FL20	FL20	4	4
2F 生活科準備室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	2	2
2F 通路	逆富士20形1灯式FL20	FL20	11	11
2F 通路	逆富士20形2灯式FL20	FL20	2	4
2F 通路	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	10	10
2F 玄関	埋込20形4灯式FL20	FL20	4	16
2F 玄関	埋込20形 2 灯式FL20	FL20	1	2
2F 玄関	ユニバーサルダウンライトIL60	IL60	2	2
2F 来客用トイレ	逆富士20形1灯式FL20	FL20	4	4
2F 来客用トイレ	逆富士20形2灯式FL20	FL20	1	1
2F 図書室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	9	18
2F 視聴覚準備室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	3	3
2F 学習室	直付け40形2灯式FLR40	FLR40	18	36
2F 学習室	ユニバーサルダウンライトIL60	IL60	2	2
2F 学習室	ダウンライトIL60	IL60	4	4
2F 放送室	逆富士20形2灯式FL20	FL20	4	8
2F 職員室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	1	1
2F 職員室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	20	40
2F 事務室	埋込40形3灯式FLR40	FLR40	3	9
2F 更衣室	逆富士20形1灯式FL20	FL20	6	6
1F 工作室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	1	1
1F 工作室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	9	18
1F 家庭科準備室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	0	0
1F 家庭科準備室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	3	3
1F 家庭科室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	1	1
1F 家庭科室	40形2灯式吊り下げ器具FLR40	FLR40	10	20
1F 理科準備室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	3	3
1F 理科室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	1	1
1F 理科室	40形2灯式吊り下げ器具FLR40	FLR40	10	20

1F 会議室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	1	1
1F 会議室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	6	12
1F 保健室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	8	16
1F 男女トイレ管理特別棟	逆富士20形1灯式FL20	FL20	4	4
1F 男女トイレ管理特別棟	逆富士20形2灯式FL20	FL20	1	2
1F 通路	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	10	10
1F 階段2管理特別棟	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	4	8
1F 階段2 (真ん中)	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	2	2
2F 校長室	埋込40形3灯式FLR40	FLR40	3	9
2F 階段1管理特別棟	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	3	6
2F 階段1(東)	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	2	2
1F 階段横倉庫(消ポ室)	天井直付けブラケットIL100	IL100	2	2
3F 体育館ホール	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	LED済み	
3F 体育館ステージ	逆富士110形1灯式FLR110	LR110	LED済み	
3F 体育館ステージ	トラフ110形2灯式FLR110	LR110	LED済み	
3F 体育館ステージ	反射型110形1灯式FLR110	LR110	LED済み	
3F 体育館ステージ	反射型40形1灯式FLR40	FLR40	LED済み	
3F 体育館放送室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	LED済み	
3F 体育館コート	高天井水銀灯HF400	HF400	LED済み	
3F 体育館器具庫	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	LED済み	
3F 階段4(西)	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	7	7
3F 階段3(東)	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	9	9
1F 掃除道具室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	1	1
1F 東昇降口	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	6	6
1F 教材研究室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	2	4
1F プレイルーム	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	2	2
1F プレイルーム	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	9	18
1F すみれ	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	2	2
1F すみれ	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	6	12
1F ひまわり	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	2	2
1F ひまわり	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	6	12
1F すみれ	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	0	0
<u>1F すみれ</u>	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	0	0
1F 教材室	反射型40形1灯式 黒板灯FLR40	FLR40	4	4
1F 相談室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	6	12
1F 男女トイレ (西)	逆富士20形1灯式FL20	FL20	4	4
1F 西昇降口	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	6	6
1F 通路	逆富士20形1灯式FL20	FL20	10	10
1F 西昇降口近く小部屋	逆富士20形2灯式FL20	FL20	4	8
1F 配膳室	逆富士40形2灯式FLR40	FLR40	2	4
1F 教材室	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	1	1
外 玄関前外	LED済み			
外校舎等	ブラケット20形 カバー付きFL20	FL20	11	11
外 焼窯庫	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	2	2

外	物置	逆富士40形1灯式FLR40	FLR40	2	2
外	外灯	外灯セラメタ70形	70形	6	6
外	外灯	外灯HF250	HF250	1	1
外	外灯	ブラケット40形 カバー付きFLR40	FLR40	1	1
外	外灯	外灯HF250	HF250	1	1
外	グランド	外灯HF100	HF100	5	5
外	プール トイレ	逆富士20形1灯式FL20	FL20	4	4
外	ポンプ室	天井直付けブラケットIL100	IL100	1	1

仙波小学校

使用概況		仙波小字校		数	
	T =		I-> →m.=	- "	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数
PH		逆富士40形1灯式	HF32	2	2
4F 6年1組	<u> </u>	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
4F 6年1組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
4F 6年2組		傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
4F 6年2組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
4F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	HF32	4	4
4F 6年3組		傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
4F 6年3組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
4F 6年4組		傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
4F 6年4組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
4F 教材室		傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	3	6
4F 5年2組		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
4F 5年2組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
4F 5年2組		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
4F 5年1組		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
4F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	HF32	2	2
 4F 男女トイレ			FL20	1	1
L 4F 通路			HF32	9	9
L			FL20	2	2
L 3F 5年4組		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
3F 5年4組		 黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 5年4組			HF32	1	2
3F 5年3組			HF32	8	16
L 3F 5年3組		 黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
 3F 5年3組			HF32	1	2
		 傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	3	6
3F 4年4組		<u> </u>	HF32	6	12
3F 4年4組		 黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
SF 4年3組		<u></u>	HF32	6	12
3F 4年3組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	HF32	2	2
3F 4年2組		本	HF32	6	12
3F 4年2組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 4年1組		本付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
3F 4年1組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 第一学習室		逆富士40形2灯式	HF32	6	12
3F 第一学習室		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 通路		逆富士 40形1灯式	HF32	5	5
3F 多目的室		逆富士40形7灯式	HF32	12	24
JI 夕日刊至			TIF34	12	

3F 多目的室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 児童会室	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 児童会室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
3F 通路	逆富士40形1灯式	HF32	9	9
3F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
3F 男トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
3F 女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
2F 用務員室	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2F 用務員室	ペンダントライト	FCL30	1	2
2F 教材室	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 印刷室	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
2F 男女更衣室	逆富士40形2灯式	HF32	8	16
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
2F 男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2F 相談室	埋込40形3灯式カバー付き	HF32	4	12
2F 事務室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8
2F 校長室	埋込40形2灯式	HF32	6	12
2F 職員室	埋込40形2灯式	HF32	7	12
2F 職員室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
2F 通路	逆富士40形1灯式	HF32	14	14
2F トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	4	4
2F 第一会議室	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
2F 第一会議室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 3年4組	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
2F 3年4組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 3年3組	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
2F 3年3組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 3年2組	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
2F 3年2組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 3年1組	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
2F 3年1組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
2F 理科室	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
2F 理科室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F 空き教室	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
1F 空き教室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F にこにこ教室	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
1F にこにこ教室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	4	4
1F 保健室	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
1F 給食受入所	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F 1年1組	傘付きトラフ40形2灯式吊り下げ	HF32	6	12
1F 1年1組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2

1F 1 年2組	1	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
 1F 1 年2組		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
L 1F	<u> </u>	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
L 1F 1年3組	<u> </u> 	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
 1F		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
L 1F 1年3組	<u> </u> 	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
1F トイレ		 逆富士40形1灯式	HF32	1	1
1F トイレ		 逆富士40形1灯式	HF32	1	1
 1F 通路	<u> </u>	 逆富士40形1灯式	HF32	11	11
 1F 通路		逆富士20形1灯式	FL20	3	3
 1F 昇降□	<u> </u>	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
		逆富士40形1灯式	HF32	1	1
 1F 昇降□		ブラケット40形カバー付き	FLR40	1	1
1F 階段1	0	逆富士40形2灯式	HF32	7	14
1F 階段 2	<u> </u>	逆富士40形1灯式	HF32	4	4
		スポットライト	ハロゲン電球110V80 形	2	2
		逆富士40形1灯式	HF32	4	4
2F 渡り廊下玄関		埋込器具 30形・40形	FCL30/40	6	6
2 外F 渡り廊下玄関外 軒下		埋込器具 30形·40形	FCL30/40	4	4
2F PTA室		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F PTA室		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F PTA室		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 生活科室		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F 生活科室		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 生活科室		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 教材室		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F 教材室		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 教材室		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	HF32	5	5
2F 社会科資料室		40W2灯式吊り下げ	HF32	0	0
2F 社会科資料室	İ	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	0	0
2F 社会科資料室		逆富士40形2灯式	HF32	0	0
2F コンピュータ室		40W2灯式吊り下げ	HF32	5	10
2F コンピュータ室	İ	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F コンピュータ室		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 芙蓉の間		逆富士40形1灯式	HF32	2	2
2F 芙蓉の間		埋込40形2灯式カバー付き(和	FLR40	4	8
2F 流し		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 教育室		逆富士40形2灯式	HF32	3	
2F ゆめのくに		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F ゆめのくに		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	
2F ゆめのくに		逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 第二活動室		40W2灯式吊り下げ	HF32	8	
2F 第二活動室		黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2

2F 第二活動室	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 2年4組	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
L	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 2年4組	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 2年 3 組	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F 2年 3 組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 2年 3 組	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	5	5
2F 2年2組	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F 2年2組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 2年2組	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 2年1組	40W2灯式吊り下げ	HF32	8	16
2F 2年1組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
2F 2年1組	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
2F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	9	9
F階段	逆富士40形1灯式	HF32	6	6
1F 第二音楽室	逆富士40形2灯式	HF32	18	36
1F 第二音楽室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F 第二音楽室	ダウンライトφ150	IL60	4	4
1F 音楽室準備室	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	5	5
1F 流し	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
1F 図書室	埋込40形3灯式	FLR40	18	54
1F教材室	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F第2家庭科室	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
1F第2家庭科室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F準備室	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F 図工室	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
1F図工室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	5	5
1F準備室	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1 F 第二理科室	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
1F第二理科室	黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
1 F 階段下物置	ブラケット20形カバー付き	FL20	3	3
1F通路	逆富士20形1灯式	FL20	9	9
1F通路	LED済みの為対象外			
1 F 通路	逆富士40形1灯式	HF32	3	3

1F 杉の子 3組 1F 杉の子 2組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ 逆富士40形2灯式	HF32	2	2
1F杉の子 2組	逆富士40形2灯式		I	_
	1	HF32	2	4
1F杉の子 2組	LED済みの為対象外			
1 F 杉の子 1組	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
1 F 杉の子 1組	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	2	2
1F 第一家庭科室	逆富士40形2灯式	HF32	11	22
1F 第一家庭科室	黒板灯 40形1灯式吊り下げ	HF32	1	1
1Fトイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
1F昇降口	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
1 F 通路	逆富士40形1灯式	HF32	5	5
1F階段	逆富士40形1灯式	HF32	8	8
1F階段	逆富士40形1灯式	HF32	8	8
1F階段	逆富士40形1灯式	HF32	4	4
外F 建物外回り	ブラケット20形カバー付き	FL20	10	10
F小屋	逆富士40形1灯式	HF32	1	1
F渡り通路	埋込器具 30形·40形	FCL30/40	4	4
Fポール灯	ポール灯	MH100	4	4
F投光器	投光器	MH400	2	4
F プール手洗い場	20形ブラケット	FL20	4	4
外F グランドトイレ	逆富士40形1灯式	HF32	3	3
F グランド倉庫	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
F建物外回り	防水ブラケット40形1灯式	FLR40	1	1

武蔵野小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数	
屋外 プール内 ポンプ室		防水シーリング	IL60	1	1	
体育館トイレ前室		逆富士20形1灯式	FLR20	LED済み		
体育館トイレ 男		逆富士20形1灯式	FLR20	LED済み		
体育館トイレ 女		逆富士20形1灯式	FLR20	LED済み		
搬入口		防水ブラケット	FL20	2	2	
渡り廊下		防水ブラケット	FL10	2	2	
校舎壁付け水銀灯アーム		校舎壁付け水銀灯アーム	IL100	2	2	
λП		防水スクエア	IL100	2	4	
校舎壁付け水銀灯		校舎壁付け水銀灯	HF100	2	4	
外A階段		防水ブラケット	FL20	3	3	
下駄箱外		防水ブラケット	FL20	1	1	
4F 第1音楽室		埋込40形2灯式	FLR40	9	18	
4F 第1音楽室		黒板灯	FLR40	2	2	
4F 第1音楽室		ダウンライト	IL100	2	2	
4F 男女トイレ		逆富士20形1灯式	FLR20	4	4	
4F 第2音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18	
4F 映写室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
4F 視聴覚室		埋込40形2灯式	FLR40	9	18	
4F 視聴覚室		黒板灯	FLR40	2	2	
4F 視聴覚室		ダウンライト	IL100	2	2	
4F 通路		逆富士20形1灯式	FLR20	2	2	
3F 図工室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18	
3F 図工室		黒板灯	FLR40	2	2	
3F 男女トイレ		逆富士20形1灯式	FLR20	4	4	
3F PTA会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18	
3F PTA会議室		黒板灯	FLR40	2	2	
3F 家庭科室		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20	
3F 家庭科室		黒板灯	FLR40	1	1	
3F 通路		逆富士20形1灯式	FLR20	4	4	
3F 渡り廊下		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8	
3F 男女トイレ		ブラケット丸型	IL60	2	2	
3F 図書室2		シャンデリア 5灯	FCL30	4	20	
3F 図書室2		ダウンライト	FDL13	8	8	
3F 図書室1		シャンデリア 5灯	FCL30	4	20	
3F 図書室1		ダウンライト	FDL13	8	8	
3F 4年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
3F 4年1組		黒板灯	FLR40	2	2	
3F 2年4組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
3F 2年4組		黒板灯	FLR40	2	2	
3F 男女トイレ		埋込40形1灯式	FLR40	2	2	
 3F 男女トイレ		<u></u> ダウンライト	LED	+		

3F 2年4組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 2 年 4 組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 3 年 4 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3 年 4 組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 3 年 3 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3 年 3 組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 3年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3年2組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 3年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F 3年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	12	12
4F 6年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年1組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4F 6年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年2組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 6年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年3組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 6年4組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 6年4組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 5年1組	反射笠40形2灯式	FLR40	4	8
4F 5年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
4F 5年2組	黒板灯(LED済)	FLR40	0	0
4F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
4F 男女トイレ	ダウンライト	LED		
4F 5年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 5年2組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 5年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 5年3組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 4年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F 4年3組	黒板灯	FLR40	2	2
4F 4年4組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
4F 4年4組	黒板灯	FLR40	1	1
4F 男女トイレ	ブラケット丸型	IL60	2	2
4F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
4F 通路	ブラケット10型1灯式	FL10	1	1
4F 通路	ブラケット丸型	IL60	1	1
2F 印刷室	逆富士20形1灯式	FLR20	2	2
2F 印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F 事務用倉庫	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 男女トイレ	逆富士20形1灯式	FLR20	4	4
2F 事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F 校長室	埋込40形2灯式	FLR40	3	6

2F 職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	11	22
	逆富士20形1灯式	FLR20	7	7
2F 渡り廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F 渡り廊下	ブラケット丸型	IL60	3	3
2F 男女トイレ	ブラケット丸型	IL60	2	2
2F 放送室 前室	逆富士20形2灯式	FLR20	1	2
2F 放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F 教材室	反射笠40形1灯式	FLR40	4	4
2F 研修室	反射笠40形2灯式	FLR40	3	6
2F 相談室	反射笠40形2灯式	FLR40	4	8
2F 2年3組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 2年3組	黒板灯	FLR40	1	1
2F 2年2組	反射笠40形2灯式	FLR40	8	16
2F 2年2組	黒板灯	FLR40	1	1
2F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
2F 2年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 2年1組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年3組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 1年1組	黒板灯	FLR40	2	2
2F 配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	0	0
2F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F 廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
2F 廊下	ブラケット丸型	EFA25	0	0
2F 廊下	ブラケット丸型	EFA25	0	0
1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 昇降口	逆富士40形 2 灯式	FLR40	2	4
1F 少人数指導室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 少人数指導室	黒板灯	FLR40	1	1
1F 5組	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 5組	黒板灯	FLR40	1	1
1F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
1F 昇降口	逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
1F 7·8組	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 7 · 8組	黒板灯	FLR40	1	1
1F 6組	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 6組	黒板灯	FLR40	1	1
1F 保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	7	14
1F 教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F 教材室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8

1F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
1F 男女トイレ		ブラケット丸型	IL60	2	2
1F 通路		ブラケット丸型	EFA25	1	1
1F 昇降口		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 入口		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 入口		ブラケット40形1灯式	FLR40	1	1
1F 用務員室		逆富士40形 2 灯式	FLR40	1	2
1F 用務員室		防水シーリング 丸型	IL32	1	1
1F 用務員室		和風ペンダント	FCL30 · 32	3	3
1F 用務員室		片笠10形1灯逆富士20形1灯式	FLR20	2	2
1F 男女トイレ		逆富士20形1灯式	FLR20	4	4
1F 用具室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F 理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
1F 理科室		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 理科室		逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
1F 通路		逆富士20形1灯式	FLR20	5	5
1F A階段	0	逆富士20形1灯式	FLR20	8	8
1F 玄関外		カバー付丸形 2 灯	FLR20	2	2
1F B階段	0	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1F C階段		逆富士20形1灯式	FLR20	0	0
1F D階段		逆富士20形1灯式	FLR20	4	4
屋外 体育館		水銀灯(体育館)2灯	HF400	LED済み	
体育館入口 屋外		防水ダウンライト	FHT32	LED済み	
体育館入口		ダウンライト	FHT42	LED済み	
管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
用具室3		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
用具室2		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
用具室1		カバー付き逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
階段		ブラケット40形1灯式	FLR40	2	4
ステージ 脇		反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
ステージ 上		反射笠40形2灯式	FLR40	16	32

新宿小学校

使用概況	,				数量	ランプ型番
設置場所					器具台数(台)	ランプ数
4F 5-3			吊下40W2灯	FLR40	8	16
4F 5-3			直付40W2灯	FLR40	1	2
4F 5-3			吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 5-2			吊下40W2灯	FLR40	8	16
4F 5-2			直付40W2灯	FLR40	1	2
4F 5-2			吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 5-1			吊下40W2灯	FLR40	8	16
4F 5-1			直付40W2灯	FLR40	1	2
4F 5-1			吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F 給食	搬入口		逆富士40W1灯	HF32	2	2
4F 用具	室		吊下40W2灯	FLR40	3	6
4F 第一	音楽室		逆富士40W2灯	FLR40	18	36
4F 第一	音楽室		吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2
4F 音楽	準備室		吊下40W2灯	FLR40	3	6
4F 廊下	-		逆富士40W1灯	HF32	8	8
4F WC	前		逆富士40W1灯	FLR40	1	1
4F 男子	-WC		逆富士40W1灯	FLR40	0	0
4F 女子	-WC		逆富士40W2灯	FLR40	0	0
4F 階段	A	0	逆富士40W1灯	FLR40	7	7
3F 外階	段		20W1灯	FL20	1	1
3F 男子	-WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F 女子	-WC		逆富士40W2灯	FLR40	1	2
3F WC	前		逆富士20W2灯	FL20	2	4
3F 体育	館		水銀灯	HF300	LED済み	
3F ステ	ージ		片笠40W1灯	FLR40	LED済み	
3F ステ	ージ		110Wトラフ一灯	FLR110	LED済み	
3F ステ	ージ		水銀灯	HF300	LED済み	
3F ステ	ージ		逆富士40W1灯	FLR40	LED済み	
3F ステ	ージ		逆富士40W2灯	FLR40	LED済み	
3F 用具	庫		逆富士40W2灯	FLR40	LED済み	
3F 廊下			逆富士20W1灯	FL20	2	2
3F 配膳	室		逆富士40W1灯	HF32	4	4
3F 6-1			吊下40W2灯	FLR40	8	16
3F 6-1			直付40W2灯	FLR40	1	2
3F 6-1			吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2
3F 6-2	2		吊下40W2灯	FLR40	8	16
3F 6-2	2		直付40W2灯	FLR40	1	2
3F 6-2	2		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 6-3	3		吊下40W2灯	FLR40	8	16
3F 6-3	3		直付40W2灯	FLR40	1	2
3F 6-3	3		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 理科	室		逆富士40W2灯	FLR40	15	30
3F 理科	·室		直付黒板灯40W1灯	FLR40	2	2

3F 理科準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
3F 6-4	吊下40W2灯	FLR40	8	16
3F 6-4	直付40W2灯	FLR40	1	2
3F 6-4	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 少人数室	吊下40W2灯	FLR40	8	16
3F 少人数室	直付40W2灯	FLR40	1	2
3F 少人数室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F 第二理科室	逆富士40W2灯	FLR40	15	30
3F 第二理科室	直付黒板灯40W1灯	FLR40	2	2
3F 理科準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
3F WC前	逆富士40W1灯	HF32	1	1
3F 男·女WC	LED済み対象外			
3F 廊下	逆富士40W1灯	HF32	13	13
2F 用具室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
2F 4-3	吊下 40W2 灯	FLR40	8	16
2F 4-3	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 4-3	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 4-2	吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F 4-2	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 4-2	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 4-1	吊下 40W2 灯	FLR40	8	16
2F 4-1	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 4-1	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 多目的室	直付黒板灯40W1灯	FLR40	2	2
2F 多目的室	逆富士40W2灯	FLR40	18	36
2F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	0	0
2F 女子WC	逆富士40W2灯	FLR40	0	0
2F WC前	LED済み対象外			
2F 3-3	吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F 3-3	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 3-3	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 3-2	吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F 3-2	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 3-2	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 3-1	吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F 3-1	直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 3-1	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 放送室	逆富士20W2灯	FL20	1	2
2F 放送室	埋込40W2灯	FLR40	2	4
2F 放送室	スポットライト	IL100	2	2
2F 放送室	舞台照明大	対象外	6	6
2F 放送室	舞台照明小	対象外	14	14
2F 放送室	吊下40W2灯	FLR40	4	8
2F 放送室	舞台照明	対象外	4	48
2F 用務員室	和シーリング	FL20	1	5
2F 用務員室	逆富士40W1灯直付20w1灯	FLR40FL20	1	1

2F 配膳室		逆富士40W1灯	HF32	5	5
2F エントランス		埋込40W2灯	FLR40	3	6
2F エントランス		埋込40W1灯	FLR40	1	1
2F 事務室		逆富士40W2灯	FLR40	6	12
2F 職員室		逆富士40W2灯	FLR40	24	48
2F 校長室		直付40W2灯カバー付	FLR40	12	24
1F 1-3		吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 1-3		直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 1-2		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F かがやき4		吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F かがやき4		直付40W2灯	FLR40	1	2
2F かがやき4		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F かがやき4		吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F かがやき3		直付40W2灯	FLR40	1	2
2F かがやき3		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F かがやき3		吊下40W2灯	FLR40	8	16
2F かがやき2		直付40W2灯	FLR40	1	2
2F かがやき2		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F かがやき2		LED済み対象外			
2F かがやき1		吊下40W2灯	FLR40	3	6
2F かがやき1		LED済み対象外			
2F 職員室奥		逆富士40W1灯	FLR40	4	4
2F 被服室		吊下40W2灯	FLR40	14	28
2F 被服室		直付40W2灯	FLR40	1	2
2F 被服室		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F 印刷室		逆富士40W2灯	FLR40	3	6
2F 相談室		逆富士40W2灯	FLR40	3	6
2F 防災備蓄庫		吊下40W2灯	FLR40	2	4
2F 防災備蓄庫		逆富士20W2灯	FL20	2	4
2F 男子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F 女子WC		逆富士40W2灯	FLR40	1	2
2F WC前		逆富士20W2灯	FL20	1	2
2F 階段B	0	逆富士40W1灯	FLR40	7	7
2F 廊下		逆富士40W1灯	FLR40	22	22
2F 階段C		逆富士40W1灯	FLR40	5	5
1F 1-1		吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 1-1		直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 1-1		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 1-2		吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 1-2		直付40W2灯	FLR40	1	2

1F 1-2	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F WC前	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F 男子WC	逆富士40W1灯(LED済)	FLR40		
1F 女子WC	逆富士40W2灯(LED済)	FLR40		
1F 下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	4	4
1F 廊下	逆富士40W1灯	FLR40	23	23
1F 生活科室	吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 生活科室	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 生活科室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 保健室	逆富士40W2灯	FLR40	12	24
1F 配膳室	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F 図工室	吊下40W2灯	FLR40	14	28
1F 図工室	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 図工室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F PTA会議室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
1F 準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
1F 図書室	吊下40W2灯	FLR40	14	28
1F 図書室	LED済み対象外			
1F 調理室	吊下40W2灯	FLR40	14	28
1F 調理室	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 調理室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 調理準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
1F 学習室	吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 学習室	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 学習室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 2-3	吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 2-3	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 2-3	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 2-2	吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 2-2	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 2-2	吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2
1F 2-1	吊下40W2灯	FLR40	8	16
1F 2-1	直付40W2灯	FLR40	1	2
1F 2-1	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F 下駄箱	逆富士40W1灯	HF32	6	6
1F 階段下倉庫	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F 男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F 女子WC	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
1F WC前	逆富士20W2灯	FL20	1	2
外構 エントランス	40W1灯	FLR40	1	1
外構 ポール灯	街路灯	HF300	1	1
外構 男子WC	20W1灯	FL20	2	2
外構 女子WC	20W1灯	FL20	3	6
外構 階段下	20W1灯	FL20	1	1
外構 階段下	ポール灯	HF300	5	5
外構 階段下	壁付スポット	FHT32	1	2

大塚小学校

使用概況				数量	量	
設置場所	足場			器具台数(台)	- ランプ数(本)	
監査物が 屋外 プールポンプ室	正场	防水ブラケット 丸型	IL60	1	ファン奴(木) 1	
屋外 校舎壁		防犯灯	FL20	4	4	
屋外 校舎壁			HF100	2	2	
屋外 校舎壁		赤色灯	IL40	2	2	
屋外 校舎壁			FL20	3	3	
屋外 校舎壁		フランジスポット センサー付	BF110V80W	2	4	
屋外 牧音型 		水銀灯(体育館)2灯	HF300	LED済み	4	
		, ,				
屋外 体育用具室 1		逆富士40形1灯式 ガード付き	FLR40	LED済み		
屋外 体育用具室 2		逆富士40形1灯式 ガード付き	FLR40	LED済み		
屋外ステージ袖		片反射40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外ステージ		反射笠40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外階段		ブラケット	FLR20	3	3	
屋外放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
3F 男女トイレ		埋込20形2灯式	FL20	9	18	
3F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
2F 男女トイレ		埋込20形2灯式	FL20	9	18	
2F 印刷室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
2F 用務員室		スクエア照明	FCL30.32	1	2	
2F 用務員室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
2F 事務室		直付スクールコンフォート40形2灯式	FLR40	5	10	
2F 校長室		直付スクールコンフォート40形2灯式	FLR40	4	8	
2F 職員室		逆富士40形2灯式	FLR40	24	48	
2F 職員室続き		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
2F 図書室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24	
2F 音楽準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
2F 音楽準備室		ダウンライト	FDL27	2	2	
2F 音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	16	32	
2F 音楽室		ダウンライト	FDL27	6	6	
		ユニバーサルダウンライト	JD110V90W	2	2	
		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
2F 男女更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	6	6	
2F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	13	13	
1F 保健室		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20	
 1F 男女トイレ		埋込20形 2 灯式	FL20	9	18	
 1F 会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
L 1F PTA本部室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
L 1F PTA本部室		 黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
 1F 家庭科室	1		FLR40	10	20	
		 黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
 1F 図書準備室	+		FLR40	3	6	
1F 家庭科準備室	+	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18	

1F 図工室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1F 理科準備室			FLR40	3	6
1F 理科室			FLR40	10	20
1F 理科室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F 多目的室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	11	11
1F A階段	0	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F A階段		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 階段下倉庫		ブラケット	EFG13	1	1
4F 5年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 5年1組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 5年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 5年2組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 少人数教室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 少人数教室		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4F 6年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 6年1組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 6年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 6年2組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 6年3組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F 6年3組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 男女トイレ		埋込40形1灯式	FLR40	2	2
4F 和室		埋込40形2灯式	FLR40	4	8
4F 和室		片反射20形1灯式	FL20	2	2
4F 和室		片反射40形1灯式	FL40	2	2
4F 民俗資料室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	3	6
4F 備蓄保管庫		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	3	6
4F 備蓄保管庫		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
4F 通路		逆富士40形1灯式	FLR40	16	16
3F 4年3組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 4年3組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 4年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 4年2組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 4年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 4年1組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 男女トイレ		埋込40形1灯式	FLR40	2	2
3F 少人数教室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 少人数教室		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 3年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 3年2組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 3年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F 3年1組		黒板灯吊り下げ	FLR40	1	1
3F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4

3F 児童会室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
3F 児童会室	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
3F 少人数指導室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40 S	18
3F 少人数指導室	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
3F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40 16	16
2F 教材室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8 6
2F 相談室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6
2F 相談室	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
2F 生活科	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8
2F 生活科	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
2F 1年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 1年1組	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
2F 1年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 1年2組	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
2F 1年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 1年3組	黒板灯吊り下げ	FLR40	1
2F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40 2	2 2
2F 2年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 2年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1
2F 男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2 2
2F 2年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 2年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1
2F 2年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
2F 2年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1
2F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40 16	16
1F 昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	6
1F 配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	8
1F 配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1
1F 階段下倉庫	逆富士20形1灯式	FL20 1	1
1F 相談室	H形器具直付け形40形2灯式ガード	FLR40	7 14
1F なかよし3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
1F なかよし3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1
1F なかよし2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	18
1F なかよし2組	黒板灯 吊り下げ		1
1F 男女トイレ	埋込40形1灯式		2 2
1F なかよし1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	
1F なかよし1組	黒板灯 吊り下げ		1
1F なかよし1組	逆富士40形2灯式	FLR40	
1F 昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40 12	24
1F なかよし活動室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	
1F なかよし活動室	黒板灯 吊り下げ		1
1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	
1F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40 11	
1F B階段	逆富士40形1灯式	FLR40	
1F C階段 O	逆富士40形1灯式	FLR40	9

泉小学校

泉小字校					
使用概況				数	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数(本)
4F 視聴覚室		埋込40形2灯式 2連結	HF32	9	18
4F 視聴覚室		埋込40形2灯式 2連結	HF32	9	18
4F 視聴覚室		ユニバーサル	ビーム150W	6	6
4F 視聴覚室		黒板灯 埋込40形1灯式	FLR40	2	2
4F 会議室		埋込40形2灯式	FLR40	3	6
4F 6 年 3 組		LED済の為対象外			
4F 6年3組		LED済の為対象外			
4F 6年2組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
4F 6年2組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
4F 6年1組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
4F 6年1組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
4F 男女トイレ		埋込40形1灯式	FLR40	2	2
4F 5年2組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
4F 5年2組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
4F 5年1組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
4F 5年1組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
4F 通路		逆富士20形1灯式	FL20	8	8
4F 通路		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
4Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F 音楽室		逆富士40形2灯式	HF32	8	16
3F 音楽室		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F トイレ		逆富士40形1灯式逆富士20形1灯式	FLR40	2	2
3F トイレ		逆富士40形1灯式	FL40	1	1
3F 3年3組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 3年3組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
3F 3年2組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 3年2組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
3F 3年1組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 3年1組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
3F 図工室		黒板灯 40形2灯式	HF32	12	24
3F 図工室		黒板灯 埋込40形1灯式	FLR40	2	2
3F 図工準備室		黒板灯 40形2灯式	HF32	3	6
3F 家庭科室		黒板灯 40形1灯式	HF32	12	12
3F 家庭科室		黒板灯 埋込40形1灯式	FLR40	2	2
3F 4年3組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 4年3組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F 4年2組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 4年2組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F 4年1組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 4年1組		黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F トイレ		埋込40形1灯式	FLR40	2	2

3F 2年3組	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 2年3組	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F 5年3組	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
3F 5年3組	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
3F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	16	16
3F 通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
3F トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F 学童保健室	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
2F 外国語ルーム	LED済の為対象外			
2F 第二図書室	逆富士40形2灯式	HF32	12	24
2F 第一図書室	逆富士40形2灯式	HF32	16	32
2F 更衣室	逆富士20形1灯式逆富士40形1灯式	FL20FL40	3	3
2F 更衣室	逆富士40形1灯式逆富士20形1灯式	FLR40FLR20	3	3
2F 用務員室	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
2F 用務員室	シーリング	FL20	1	4
2F 放送室	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
2F 放送室	ユニバーサル	ビーム150W	2	2
2F 消耗品室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4
2F 事務所	逆富士40形2灯式	HF32	5	10
2F 校長室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4
2F 校長室	埋込40形3灯式	FLR40	4	12
2F 職員室	逆富士40形2灯式 (一台LED済)	HF32	15	30
2F 職員室	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
2F 教育相談室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8
2Fトイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
2F 小会議室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8
2F 2年2組	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
2F 2年2組	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
2F 2年1組	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
2F 2年1組	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
2F 通路	逆富士20形1灯式	FL20	9	9
2F 通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
2F 通路	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
2Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F ひまわり 1	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
1F ひまわり 1	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
1F ひまわり 2.3	逆富士40形2灯式(一部LED)	HF32	9	18
1F ひまわり 2.3	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
1Fトイレ	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
1F ひまわり 4 あおぞら 1	逆富士40形2灯式(一台LED済)	HF32	9	18
1F ひまわり 4 あおぞら 1	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
1F あおぞら 2	逆富士40形2灯式	HF32	9	18
1F あおぞら 2	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1

1F 給食受入口		逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F 保健室		40形2灯式吊り下げ式	HF32	2	4
1F 保健室		40形2灯式吊り下げ式	HF32	4	8
1F 第一倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 理科準備室		逆富士40形2灯式	HF32	3	6
1F 理科室		逆富士40形2灯式	HF32	12	24
1F 理科室		黒板灯 埋込40形1灯式	FLR40	2	2
1F 1 年 1 組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
1F 1年1組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
1F 1 年 2 組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
1F 1 年 2 組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
1F 1 年 3 組		逆富士40形2灯式	HF32	9	18
1F 1 年 3 組		黒板灯 直付40形1灯式	HF32	1	1
1Fトイレ		逆富士40形1灯式	FL20	1	1
1Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 通路・昇降口		逆富士20形1灯式逆富士40形1灯式	FL20FL40	18	18
1F 通路・昇降口		逆富士40形1灯式	FLR40	9	9
1F 玄関		逆富士40形2灯式	HF32	2	4
1F 階段		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1F 階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
外F 駐輪場横 部屋		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
F駐輪場		トラフ20形1灯式	FL20	1	1
1F 配膳室		LED済	HF32		
2F 泉大橋 体育館		トラフ40形1灯式 吊り下げ	FLR40	1	1
2F 泉大橋 体育館		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F 校舎、泉大橋接続部(通		逆富士40形1灯式吊下げ40形1灯式	FL40	4	4
2F 泉大橋 通路		逆富士20形1灯式	FL20	16	16
体育館軒下		ダウンライト	FHT32	10	10
体育館玄関		ダウンライト	FHT24	6	6
放送室		逆富士40形2灯式	HF32	2	4
ステージ		ブラケット40形1灯式	FLR40	2	2
ステージ		笠付きトラフ40形1灯式	FLR40	18	18
用具室		トラフ40形1灯式 ガード付き	FLR40	4	4
備蓄管理室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
管理室		逆富士40形2灯式	HF32	2	4
体育館		水銀灯2灯式	HF400	8	16
体育館		水銀灯2灯式	HF400	4	8
トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
ポンプ室		40形トラフ2灯式	FL40	6	12
外階段		防水ブラケット20形1灯式	FL20	8	8
外構		防水ブラケット20形1灯式	FL20	4	4
外構		防犯灯	FL20	1	1

外構		天井ブラケット □300	FCL30	2	2
プール横倉庫		笠付きトラフ40形1灯式	FLR40	2	2
プール横倉庫		防水ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
プールトイレ倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
外構	·	防水ブラケット20形1灯式	FL20	6	6

月越小学校

使用概況				数量	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
3Fオープンスペース		トラフ40形2灯式	HF32	143	286
3Fオープンスペース		黒板灯 40形1灯式	HF32	24	24
3Fオープンスペース(アルコープ)		ダウンライト	FDL27	12	12
3F図工室		トラフ40形2灯式	HF32	12	24
3F図工室		黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
3F通路(図工室、理科室前)		逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
3F通路(図工室、理科室前)		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
3F図工準備室		トラフ40形2灯式	HF32	2	4
3F理科準備室		トラフ40形2灯式	HF32	2	4
3F倉庫 7		トラフ40形1灯式	HF32	1	1
3F理科室		トラフ40形2灯式	HF32	12	24
3F理科室		黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
3Fトイレ(西階段横)		ダウンライト	FHT32	19	19
3Fトイレ(西階段横)		間接照明 トラフ20形1灯式	FL20	6	6
3Fトイレ入口(西階段横)		トラフ40形1灯式	HF32	2	2
3F多目的トイレ(東)		ダウンライト	FHT32	1	1
3F多目的トイレ(東)		ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
3Fトイレ(東)		ダウンライト	FHT32	16	16
3Fトイレ(東)		間接照明 トラフ20形1灯式	FL20	6	6
2Fオープンスペース(アルコープ)		ダウンライト	FHT32	12	12
2F通路		埋込110形1灯式	FLR110	9	9
2F配膳室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F調理室・被服室		トラフ40形2灯式	HF32	36	72
2F調理室・被服室		黒板灯 40形1灯式	HF32	6	6
2F図書室		ダウンライト	FHT42	36	72
2F図書室		ダウンライト	FHT42	4	8
2F図書室		ブラケット	IL60	10	10
2F調理室・被服室		ダウンライト	FHT32	4	4
2F音楽室 (準備室含む)		トラフ40形2灯式	HF32	25	50
2F音楽室		黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
2F配膳室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2Fトイレ(東)		ダウンライト	FHT32	17	17
2F多目的トイレ(東)		ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
2Fコンピューター室		直付け40形2灯式カバー付き	HF32	32	64
2F通路		トラフ40形1灯式	HF32	18	18
2F通路	1	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F通路(図書受付)		ダウンライト	FHT32	4	4
2Fコンピューター準備室		トラフ40形2灯式	HF32	2	4
2F 3 年教室		トラフ 40形2灯式	HF32	35	70
2F 3 年教室	1	黒板灯 40形1灯式	HF32	6	6
2F3年教室前アルコープ		ダウンライト	FHT32	4	4

2F 3 年教室	トラフ40形2灯式	HF32	4	8
2F2-2	トラフ40形2灯式	HF32	21	42
2F2-2	黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
2F2-2前アルコープ	ダウンライト	FDL27	4	4
2F2-1	トラフ40形2灯式	HF32	18	36
2F2-1	黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
2F 1 年教室	トラフ40形2灯式	HF32	20	40
2F 1 年教室	黒板灯 40形1灯式	HF32	6	6
2Fオープンスペース少人数生活科	トラフ40形2灯式	HF32	45	90
2Fオープンスペース少人数生活科	黒板灯 40形1灯式	HF32	6	6
2Fオープンスペース少人数生活科(アルコープ)	ダウンライト	FDL27	4	4
2Fトイレ(西階段横)	ダウンライト	FHT32	19	19
2Fトイレ(西階段横)	トラフ40形1灯式	HF32	2	2
2Fトイレ(西階段横)	間接照明 トラフ20形1灯式	FL20	6	6
1F倉庫 3	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1Fトイレ	ダウンライト	FHT32	1	1
1Fトイレ	ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
1Fきくプレイルーム	トラフ40形2灯式	HF32	9	18
1F倉庫4 (きく内)	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1Fトイレ (きく内)	ダウンライト	FHT32	10	10
1Fトイレ (きく内)	間接照明 トラフ20形1灯式	FL20	4	4
1Fきく 2 組	トラフ40形2灯式	HF32	6	12
1Fきく 2 組	黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
1Fきく3組	トラフ40形2灯式	HF32	6	12
1Fきく3組	黒板灯 40形1灯式	HF32	3	3
1F保健室	埋込40形2灯式	HF32	9	18
1F保健室	埋込40形1灯式	HF32	2	2
1F保健室	防水ダウンライト	FHT32	1	1
1F保健室	キッチンライト	FL20	1	1
1F相談コーナー	埋込40形2灯式	HF32	2	4
1F印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F倉庫 1	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F特学	埋込40形2灯式	HF32	2	4
1F特学	LED済みのため対象外			
1F特学	黒板灯 40形1灯式	HF32	1	1
1F更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	14	14
1F昇降口	ダウンライト	FHT32	4	4
1F昇降口	ダウンライト	FHT32	1	1
1F放送室	トラフ40形2灯式	HF32	8	16
1Fトイレ	ダウンライト	FHT32	14	14
1Fトイレ	間接照明 トラフ20形1灯式	FL20	4	4
1F職員室	埋込40形2灯式	HF32	24	48

1F職員室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F校長室	埋込40形2灯式	HF32	6	12
階段(西)	ブラケット40形1灯式	FL40	2	2
階段(西)	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
階段(東)	非常灯一体逆富士40形2灯式	HF32	3	6
階段(東)	逆富士40形1灯式	FLR40	0	0
階段(東)	ブラケット40形1灯式	FL40	2	2
階段(東)	誘導兼非常灯 階段灯	FLR40	1	1
1Fのびのび教室	トラフ40形2灯式	HF32	6	12
1Fトイレ	ダウンライト	FHT32	1	1
1Fトイレ	ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
1F通路・昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	15	15
1F多目的室	ダウンライト	FHT32	28	28
1F多目的室	トラフ40形1灯式	HF32	49	49
1F多目的室	キッチンライト	FL20	1	1
1Fトイレ	ダウンライト	FLR40	1	1
1Fトイレ	ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
1F給食受入所	埋込40形2灯式	HF32	8	16
1F倉庫 5	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1Fミーティングルーム	埋込40形2灯式	HF32	6	12
1Fミーティングルーム倉庫 6	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F機械室	トラフ40形2灯式	HF32	3	6
外エントランス裏	防水ダウンライト	FHT32	6	6
外備蓄品室	直付け40	FLR40	1	1
外隣小部屋	直付け40	FLR40	1	1
外給水井戸N6	防水トラフ20形1灯式	FL20	1	1
外外灯	外灯1灯式	HF300	8	8
外外灯	外灯2灯式	HF400	1	2
外屋外	庭園灯	FDL13	11	11
外エントランス外	防水ダウンライト	FHT32	41	41
外焼窯室・収納庫	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
体育館	高天井器具	HF700	LED済み	
体育館	高天井器具	HF700	LED済み	
体育館更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
体育館管理室	逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	
体育館用具室	トラフ40形1灯式	HF32	LED済み	
体育館ステージ横	傘付きトラフ40形2灯式	HF32	LED済み	
体育館ステージ横	ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	
体育館放送室	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
体育館放送室横	ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	
体育館ステージ	笠付きトラフ40形2灯式	HF32	LED済み	
体育館玄関	ダウンライト	FHT32	LED済み	
体育館玄関外まわり	ダウンライト	FHT32	LED済み	
体育館横トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3

体育館横トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1

今成小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
4F5-1		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
4F5-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F5-2		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
4F5-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-1		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
4F6-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-2		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
4F6-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F廊下		逆富士20W1灯	FL20	11	11	
4F廊下		逆富士40W1灯	FLR40	2	2	
4FWC男		埋込40W1灯	HF32	2	2	
4FWC女		埋込40W1灯	HF32	2	2	
4F児童会室		吊下40W2灯	FLR40	6	12	
4F児童会室		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F社会資料室		吊下40W2灯	FLR40	6	12	
4F社会資料室		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F体育館		水銀灯	HF250	LED済み		
3Fステージ		トラフ40W1灯	HF32	LED済み		
3Fステージ		直付スポットライト	IL100	LED済み		
3F音響室		逆富士40W1灯	FLR40	LED済み		
3F道具室?		逆富士40W1灯(カバー付)	FLR40	LED済み		
3F用具室		LED化の為対象外	FLR40	LED済み		
3F3-1		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
3F3-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F3-2		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
3F3-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F算数		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
3F算数		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F4-1		逆富士40W2灯	FLR40	6	12	
3F4-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F4-2		吊下40W2灯	FLR40	5	10	
3F4-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F廊下		逆富士20W1灯	FL20	11	11	
3F廊下		逆富士40W1灯	FLR40	2	2	
3FWC男		埋込40W1灯	HF32	2	2	
3FWC女		埋込40W1灯	HF32	2	2	
2F更衣室男		逆富士40W2灯	FLR40	3	6	
2F更衣室女		逆富士40W2灯	FLR40	3	6	
2F視聴覚室		吊下40W2灯	FLR40	18	36	
2F視聴覚室		ダウンライト	IL60	12	12	
2F視聴覚室		ユニバーサルダウンライト	IL60	2	2	

2F放送室	埋込40W2灯	FLR40	4	8
2F職員室	吊下40W2灯	FLR40	23	46
2F職員室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F校長室	埋込40W2灯	HF32	5	10
2F教育相談室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
2F図書室1	吊下40W2灯	FLR40	12	24
2F図書室1	埋込40W1灯	FLR40	1	1
2F事務室	埋込40W2灯	FLR40	5	10
2F廊下	逆富士40W1灯	FLR40	10	10
2F玄関	ユニバーサルスポット	IL100	2	2
2F玄関	埋込40W2灯	FLR40	4	8
2F玄関	LED済み対象外			
2F玄関軒下	ダウンライト	FDL27	2	2
2FWC男	逆富士20W1灯	FL20	2	2
2FWC女	逆富士20W1灯	FL20	2	2
2F廊下	逆富士20W1灯	FL20	9	9
2F教材室	吊下40W2灯	FLR40	6	12
2F教材室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F6組	吊下40W2灯	FLR40	6	12
2F6組	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F5組	吊下40W2灯	FLR40	6	12
2F5組	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F5組	LED済み対象外			
2F廊下	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
2F2-2	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
2F2-2	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F2-1	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
2F2-1	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2FWC男	埋込40W1灯	HF32	2	2
2FWC女	埋込40W1灯	HF32	2	2
2F図書室2	埋込40W3灯	FLR40	10	30
2F図書室2	スポットライト	IL60	6	6
2F図書室2	ダウンライト	クリプトン電球60形	16	16
2F図書室2	ユニバーサルダウンライト	クリプトン電球60形	2	2
2F3-3たんQ室	吊下40W2灯	FLR40	6	12
2F3-3たんQ室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F廊下	逆富士40W2灯	FLR40	12	24
1F理科準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6
1F理科室	吊下40W2灯	FLR40	18	36
1F理科室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F階段下倉庫	トラフ40W	FLR40	2	2
1F家庭科	吊下40W2灯	FLR40	18	36
1F家庭科	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1F家庭科準備室	吊下40W2灯	FLR40	3	6

1F保健室	吊下40W2灯	FLR40	9	18
1F保健室	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1F図工室	吊下40W2灯	FLR40	12	24
1F図工室	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1F会議室	吊下40W2灯	FLR40	9	18
1F会議室	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1F1-1	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F1-1	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1F1-2	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F1-2	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1Fなかよし	吊下40W2灯	FLR40	5	10
1Fなかよし	吊下40W1灯	FLR40	1	1
1Fなかよし	LED済み対象外			
1FWC男	埋込40W1灯	HF32	2	2
1FWC女	埋込40W1灯	HF32	2	2
1F下駄箱	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F廊下	逆富士20W1灯	FL20	11	11
1F消火栓ポンプ室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F給食搬入口	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
1F階段1(B管理特別教室棟北側)	逆富士40W1灯	FLR40	5	5
1F階段2(A普通教室棟)	逆富士40W1灯	FLR40	8	8
1F階段3(B管理特別教室棟南側)	逆富士40W1灯	FLR40	5	5
1F音楽室	埋込40W2灯	FLR40	16	32
1F音楽室	埋込40W1灯	FLR40	2	2
1F音楽室	逆富士20W2灯	FL20	1	2
1F音楽室(準備室)	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
外WC男	逆富士20W1灯	FL20	2	2
外WC女	逆富士20W1灯	FL20	2	2
外エントランス	ブラケット	IL100	4	4
外エントランス	ダウンライト	FDL27	0	0
外プール更衣室男	逆富士40W2灯	FLR40	0	0
外プール更衣室女	逆富士40W2灯	FLR40	0	0
外小屋(焼窯庫)	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
外街灯	壁面ポール灯	HF250	4	4

芳野小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
屋外体育館内水銀灯		水銀灯(体育館)2灯	HF400	LED済み		
屋外体育館内水銀灯		水銀灯(体育館)2灯	HF400	LED済み		
屋外体育館管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館社会人教室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館用具保管室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館器具庫		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館ステージ		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館階段		ブラケット	FLR40	LED済み		
屋外体育館放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館下駄箱		ダウンライト	FHT42	LED済み		
屋外体育館男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館軒下		防水ダウンライト	FHT32	LED済み		
屋外体育館軒下		防水ブラケット	FL20	LED済み		
屋外外階段		防水ブラケット丸型	IL40	2	2	
3F図工室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
3F図工室		黒板灯	FLR40	1	1	
3F家庭科室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
3F家庭科室		黒板灯	FLR40	1	1	
3F3東		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
3F3東		黒板灯	FLR40	1	1	
3F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4	
3F廊下(階段上部)		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
3F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	11	11	
3F3西		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
3F3西		黒板灯	FLR40	1	1	
3F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
3F4東		逆富士形40形2灯式	FLR40	6	12	
3F4東		黒板灯	FLR40	1	1	
3F4西		逆富士形40形2灯式	FLR40	6	12	
3F4西		黒板灯	FLR40	1	1	
4F 5 東		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F 5 東		黒板灯	FLR40	1	1	
4F 5 西		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F 5 西		黒板灯	FLR40	1	1	
4F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	7	7	
4F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
4F 6 東		逆富士形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F 6 東		黒板灯	FLR40	1	1	
4F 6 西		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F 6 西		黒板灯	FLR40	1	1	
4F階段A(西)		逆富士20形1灯式	FL20	4	4	

4F階段B(中)	逆富士40形1灯式	FL40	4	4
4F階段C(東)	ブラケット	FLR40	1	1
4F階段C(東)	ブラケット	FL20	2	2
4F階段C(東)	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
4F階段C(東)	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F学習室 (にじいろ教室)	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
2F学習室 (にじいろ教室)	ウォールウォッシャー (直付黒板灯)	FLR40	2	2
2F音楽室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
2F音楽室	直付 ウォールウォッシャー	FLR40	2	2
2F音楽準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2Fコミュニティルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
2F放送室 1	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
2F教材室B	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F教材室B	ブラケット	FL15	1	1
2F教材室B	天井直付丸型	-	1	1
2F廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F廊下	逆富士20形1灯式	FLR20	18	18
2F教材室A(女子更衣室)	ブラケット	FL15	1	1
2F教材室A(女子更衣室)	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F教材室A	天井直付丸型	-	1	1
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F印刷室	逆富士40形2灯式		4	8
2F事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F校長室	埋込40形4灯式	FLR40	3	12
2F職員室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	10	20
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F学習室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
2F学習室	黒板灯	FLR40	1	1
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F2南1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2南1組	黒板灯	FLR40	1	1
2F 2 南 2 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2南2組	黒板灯	FLR40	1	1
1F 1 東	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1 東	黒板灯	FLR40	1	1
1F 1 西	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1 西	黒板灯	FLR40	1	1
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F下駄箱(西昇降口)	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F下駄箱(西昇降口)	ブラケット	FL20	1	1
1F廊下	逆富士20形1灯式	FL20	18	18
1F芳泉館	直付シーリング	FCL30/32	2	4
1F芳泉館	埋込40形2灯式 和風	FLR40	4	8

1F芳泉館	和風角型天井付シーリング	32	2	2
1F芳泉館	ダウンライト 和風 角形(10cm角)	IL60	1	1
1F保健室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1FPTA会議室	H形器具吊下形40形2灯式		2	4
1F多目的	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
1F多目的	黒板灯	FLR40	1	1
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F下駄箱(東昇降口)	埋込40形1灯式	FLR40	6	6
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
1F理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
1F理科室	埋込40形2灯式	FLR40	1	2
1F理科室	ウォールウォッシャー(直付黒板灯)	FLR40	2	2
1F理科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F図書室	埋込40形2灯式	FLR40	15	30
1F図書室	ウォールウォッシャー(直付黒板灯)	FLR40	2	2
1F給食受入所	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F給食受入所	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F物品保管庫(1・2・3階)	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
1F東倉庫	防水ブラケット20形1灯式		1	1
1F中央倉庫	壁付ブラケット		1	1
1F西倉庫	壁付ブラケット		1	1
屋外下駄箱(東昇降口)軒下	防水ブラケット	FLR40	2	2
1階職員玄関	角型埋め込み		1	1
1階職員玄関	ダウンライト		6	6
1階職員玄関(屋外)	丸型天井直付		2	2
屋外ポール灯	水銀灯		2	2
プール機械室	丸型天井直付		1	1

古谷小学校

使用概況		百分小子仪		粉	量
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数(本)
外構校庭体育館前男子トイレ	~	丸形シーリング	IL60	LED済み	` ´
外構校庭体育館前トイレ前		防水ブラケット20形1灯用	FL20	LED済み	
外構校庭体育館前女子トイレ		丸形シーリング	IL60	LED済み	
外構体育館外周		ダウンライトWP	FHT32	LED済み	
1F体育館入口		ダウンライト	FHT32	LED済み	
1F体育館用具室		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	
1F体育館女子更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
1F体育館男子更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
1F体育館管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	
1F体育館メイン		2灯式水銀灯	HF400	LED済み	
1F体育館メイン		2灯式水銀灯	HF400	LED済み	
1F体育館舞台袖		反射笠付40形2灯式	FLR40	LED済み	
2F体育館踊り場		コーナーライト40形1灯式	FLR40	LED済み	
2F体育館倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
1F体育館舞台		逆富士20形2灯式	FL20	LED済み	
1F体育館舞台袖		反射笠付40形2灯式	FLR40	LED済み	
2F体育館放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
外構入口		ポール付水銀灯	HF250	1	
外構プール入口		ポール付水銀灯	HF250	1	
外構プール横機械室		シーリング	IL60	3	
外構焼き窯室		仮設投光器	IL100		•
外構学童脇		仮設投光器 仮設投光器		1	
		2	IL100	1	
外構渡り廊下		逆富士40形2灯式 WP	FLR40	2	-
3F3棟物置1		逆富士20形1灯式	FL20	1	
3F3棟物置2		逆富士20形1灯式	FL20	1	
2F3棟多目的室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F3棟多目的室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	-
2F3棟多目的室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	
2F3棟7組		逆富士40形2灯式	FLR40	9	
2F3棟7組		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	
2F3棟6組		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F3棟6組		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	,
2F3棟廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	3	
1F3棟5組		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F3棟5組		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1F3棟8組		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F3棟8組		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	,
1F3棟廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	3	
1~3F3棟A階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	3	
1~3F3棟B階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	3	
1F3棟昇降口1		逆富士40形1灯式	FLR40	1	

1F3棟昇降口2		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F3棟渡り廊下		逆富士20形1灯式	FL20	5	5
1F3棟増築トイレ入口		スポットライト	IL100	1	1
1F3棟増築男子トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F3棟増築男子トイレ		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
1F3棟増築女子トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F3棟増築女子トイレ		トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
4F2棟5-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F2棟5-1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟5-1ベランダ		赤色灯	IL60	1	1
2棟男子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟女子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟トイレ前室		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2棟トイレ前室		防水ブラケット20形1灯用	FL20	2	2
2棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	3	6
2棟5-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟5-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2棟時の部屋		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2棟時の部屋		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟EV前		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2棟A階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2棟A階段		防水ブラケット20形1灯用	FL20	1	1
2棟4-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟4-1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟多目的室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟多目的室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟男子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟女子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟トイレ前室		防水ブラケット20形1灯用	FL20	2	2
2棟トイレ前室		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2棟4-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟4-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟4-2		赤色灯	IL60	1	1
2棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	3	6
2棟2-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟2-1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟男子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟女子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟トイレ前室		防水ブラケット20形1灯用	FL20	2	2
2棟トイレ前室		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2棟少人数教室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟少人数教室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟2-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12

2棟2-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	3	6
2棟廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2棟EV前		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2棟動力室		丸型小型ブラケット	IL60	1	1
2棟理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2棟理科室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟理科準備室1		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2棟理科準備室1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
2棟男子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟女子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2棟トイレ前室		防水ブラケット20形1灯用	FL20	2	2
2棟理科準備室2		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	3	6
2棟昇降口		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2棟昇降口		防水ブラケット20形1灯用	FL20	2	2
2棟給食受入室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F2棟階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
2~1棟渡り廊下3F		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2~1棟渡り廊下3F		丸型小型ブラケット	IL60	1	1
2~1棟渡り廊下2F		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1棟音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
1棟音楽室		黒板灯直付	FLR40	2	2
1棟音楽室準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	4	8
1棟英語ルーム		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟英語ルーム		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟女子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟男子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟児童会室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟児童会室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟6-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟6-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟6-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟6-1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟社会科資料室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1棟廊下		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1棟男子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟女子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟家庭科室		逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
1棟家庭科室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟家庭科準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1棟4Fベランダ		赤色灯	IL60	3	3
1棟図工室		逆富士40形2灯式	FLR40	15	30

1棟図工室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟図工室		スポットライト	FLR40	1	1
1棟図工準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1棟男子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟女子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟図書室		逆富士40形2灯式	FLR40	24	48
1棟算数科資料室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟事務室		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1棟校長室		埋込40形3灯式	HF32	4	12
1棟職員室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
3F1棟A階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F1棟B階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F1棟A階段		防水ブラケット20形1灯用	FL20	1	1
3F1棟B階段		防水ブラケット20形1灯用	FL20	1	1
1棟男子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟女子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟印刷室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1棟印刷室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1棟印刷室		和風ペンダントシーリング	FCL30	1	2
1棟更衣室		逆富士20形1灯式	FL20	8	8
1棟放送室		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1棟廊下		逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1棟廊下		逆富士20形2灯式	FL20	4	8
1棟倉庫(A階段下)		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
1棟倉庫(B階段下)		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
1棟保健室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟1-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟1-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟1-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟1-1		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟男子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟女子トイレ		LED済みの為対象外			
1棟昇降口		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1棟3-3		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟3-3		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟生活準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1棟3-2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1棟3-2		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟男子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟男子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1棟相談室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1棟相談室		吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟昇降口		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1棟3-1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12

1棟3-1	吊り下げ黒板灯	FLR40	2	2
1棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1棟廊下	逆富士20形2灯式	FL20	4	8
プール内男子更衣室	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
プール内女子更衣室	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
プール内男女トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2

南古谷小学校

/ 中田 田 田 田 田 田 田 田 田 田		用口骨小子仪		N/I	
使用概況		In Cost we		数	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
体育館入口		ダウンライトWP	FHT32	2	2
外構体育館周り		防水ブラケット20形1灯用	FL20	6	6
外構体育館脇トイレ前		反射笠付20形1灯式WP	FL20	1	1
外構体育館脇女子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
外構体育館脇男子トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
外構校庭倉庫		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
外構3棟昇降口前		ダウンシーリングWP	IL100	2	2
外構災害用井戸		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
外構駐輪場		LED済みのため対象外			
外構駐輪場		LED済みのため対象外			
外構駐車場		壁付水銀灯	HF100	1	1
外構中庭(学童側)		LED済みのため対象外			
外構中庭(校舎側)		壁付ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
外構駐車場倉庫		LED済みのため対象外			
外構正門前		ポール付水銀灯	HF400	1	1
外構校舎出入口前(校庭側)		スクエア器具3灯式WP	FHP32	4	12
外構校舎出入口前(校庭側)		壁付ブラケットWP	FL20	1	2
外構出入口前階段		LED済みのため対象外			
外構入り口前		LED済みのため対象外			
1F体育館入口		ダウンライト	FHT42	LED済み	LED済み
1F体育館メイン		LED済みのため対象外		LED済み	 LED済み
1F体育館管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館備蓄室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館用具室1		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館用具室2		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館舞台袖1		コーナーライト40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館舞台袖2		コーナーライト40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
1F体育館舞台		反射笠付40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み
2F体育館踊り場		コーナーライト40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
2F体育館放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
2F1棟昇降口風除室		LED済みのため対象外			
3F3棟音楽室		LED済みのため対象外			
3F3棟図工室1		LED済みのため対象外			
3F3棟図工準備室		LED済みのため対象外			
3F3棟男子トイレ		LED済みのため対象外			
3F3棟女子トイレ	1	LED済みのため対象外			
3F3棟5-5	1	LED済みのため対象外			
3F3棟廊下	1	LED済みのため対象外			
3F3~2棟渡り廊下		LED済みのため対象外			
2F3棟3-4		LED済みのため対象外			
2F3棟3-3	+	LED済みのため対象外			

2F3棟3-2	LED済みのため対象外			
2F3棟男子トイレ	LED済みのため対象外			
2F3棟女子トイレ	LED済みのため対象外			
2F3棟廊下	LED済みのため対象外			
2F3~2棟渡り廊下	LED済みのため対象外			
2F3棟3-1	LED済みのため対象外			
2F3棟理科準備室	LED済みのため対象外			
2F3棟理科室	LED済みのため対象外			
2F3棟被覆室	LED済みのため対象外			
1F3棟学童保育室前	LED済みのため対象外			
1F3棟図書室	LED済みのため対象外			
1F3棟誰でもトイレ	LED済みのため対象外			
1F3棟男子トイレ	LED済みのため対象外			
1F3棟女子トイレ	LED済みのため対象外			
1F3棟廊下	LED済みのため対象外			
1F3棟昇降口	LED済みのため対象外			
1~3F3棟階段	非常灯センサー付き	Hf63	3	3
1~3F3棟階段	LED済みのため対象外			
5F2棟物置	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F2棟EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F2棟男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
4F2棟女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
4F2棟5-1	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
4F2棟5-1	黒板灯	FLR40	1	1
4F2棟5-2	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
4F2棟5-2	黒板灯	FLR40	1	1
4F2棟5-3	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
4F2棟5-3	黒板灯	FLR40	1	1
4F2棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	5	5
3F2棟5-4	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F2棟5-4	黒板灯	FLR40	1	1
3F2棟4-4	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F2棟4-4	黒板灯	FLR40	1	1
3F2棟4-3	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F2棟4-3	黒板灯	FLR40	1	1
3F2棟4-2	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F2棟4-2	黒板灯	FLR40	1	1
3F2棟男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
3F2棟女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
3F2棟EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F2棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	5	5
2F2棟多目的室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
2F2棟多目的室	黒板灯	FLR40	1	1
2F2棟4-5	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12

2F2棟4-5	黒板灯	FLR40	1	1
2F2棟3-5	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
2F2棟3-5	黒板灯	FLR40	1	1
2F2棟2-4	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
2F2棟2-4	黒板灯	FLR40	1	1
2F2棟男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2F2棟女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
2F2棟EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F2棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	5	5
1F2棟1-4	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
1F2棟1-4	黒板灯	FLR40	1	1
1F2棟1-3	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F2棟1-3	黒板灯	FLR40	1	1
1F2棟1-2	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F2棟1-2	黒板灯	FLR40	1	1
1F2棟1-1	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F2棟1-1	黒板灯	FLR40	1	1
1F2棟男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F2棟女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F2棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1F2棟廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F2棟階段下物置	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F2階昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F2棟昇降口	H形器具直付形40形2灯式	FLR40	1	2
1F2棟配膳室	LED済みのため対象外			
1~4F2棟A階段(配膳室前)	階段照明20形2灯式	FL20	4	8
1~4F2棟B階段	LED済みのため対象外			
4F1棟6-1	LED済みのため対象外			
4F1棟6-1	LED済みのため対象外			
4F1棟6-2	LED済みのため対象外			
4F1棟6-2	LED済みのため対象外			
4F1棟6-3	LED済みのため対象外			
4F1棟6-3	LED済みのため対象外			
4F1棟男子トイレ	LED済みのため対象外			
4F1棟女子トイレ	LED済みのため対象外			
4F1棟女子トイレ	LED済みのため対象外			
5F1棟物置	LED済みのため対象外			
3F1棟相談室	LED済みのため対象外			
3F1棟資料室	LED済みのため対象外			
3F1棟6-4	LED済みのため対象外			
3F1棟6-4	LED済みのため対象外			
3F1棟6-5	LED済みのため対象外			
3F1棟6-5	LED済みのため対象外			
3F1棟6-6	LED済みのため対象外			

3F1棟6-6	LED済みのため対象外	
3F1棟算数科資料室	LED済みのため対象外	
3F1棟4-1	LED済みのため対象外	
3F1棟4-1	LED済みのため対象外	
3F1棟音楽準備室	LED済みのため対象外	
3F1棟音楽室	LED済みのため対象外	
3F1棟男子トイレ	LED済みのため対象外	
3F1棟女子トイレ	LED済みのため対象外	
3F1棟女子トイレ	LED済みのため対象外	
3F1棟廊下	LED済みのため対象外	
2F1棟昇降口	LED済みのため対象外	
2F1棟会議室	LED済みのため対象外	
2F1棟放送室	LED済みのため対象外	
2F1棟更衣室1	LED済みのため対象外	
2F1棟更衣室2	LED済みのため対象外	
2F1棟2-1	LED済みのため対象外	
2F1棟2-1	LED済みのため対象外	
2F1棟印刷室	LED済みのため対象外	
2F1棟2-2	LED済みのため対象外	
2F1棟2-2	LED済みのため対象外	
2F1棟事務室	LED済みのため対象外	
2F1棟2-3	LED済みのため対象外	
2F1棟校長室	LED済みのため対象外	
2F1棟職員室	LED済みのため対象外	
2F1棟理科室 2	LED済みのため対象外	
2F1棟来賓用トイレ(男子)	LED済みのため対象外	
2F1棟来賓用トイレ(女子)	LED済みのため対象外	
2F1棟来賓用トイレ(多目的)	LED済みのため対象外	

牛子小学校

使用概況			数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
校舎壁面	0	水銀投光器	HF400	5	5
屋外昇降口外		ブラケット	FL20	2	2
2F図書室		直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	12	24
2F男女更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
2F用務員室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F用務員室奥の和室		シーリング 20型4灯式	FLR40	1	4
2F相談室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2Fコンピューター室牛子ルーム、プレイルーム		埋込40形2灯式	FLR40	16	32
2F職員室		直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	11	22
2F職員室		吊下げ40形2灯式	FLR40	3	6
2F職員室		直付スクールコンフォート 40形2灯式 L D E 済みのため対象外 3台 6本	FLR40		
2F職員室		吊下げ40形2灯式 L D E 済みのため対象外 1台 2本	FLR40		
2F校長室		スクエア3灯式	FHP32	8	24
2F印刷室	1	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F放送室	1	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F事務室		スクエア3灯式	FHP32	8	24
2F職員トイレ	†	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
2F通路	1	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
2FA階段	0	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
1F多目的室	1	直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	18	36
1F多目的室	1	黒板灯 直付け (前後に黒板灯あり)	FLR40	4	4
1F理科準備室	†	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F理科室	1	直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	10	20
1F理科室	1	黒板灯	FLR40	1	1
1F調理室	1	直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	10	20
1F調理室	1	黒板灯 直付け	FLR40	2	2
1F図工準備室	1	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F家庭科被服室		直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	6	12
1F家庭科被服室	 	黒板灯 直付け	FLR40	2	2
1F通路	 	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1Fなかよしルーム (倉庫)		直付スクールコンフォート 40形2灯式	FLR40	6	12
 1Fなかよしルーム(倉庫)	†	<u> </u>	FLR40	2	2

高階小学校

高階小字校 						
使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
4F備蓄倉庫		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18	
4F備蓄倉庫		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
4F収納室		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	6	12	
4F収納室		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
4F教材		40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	2	2	
4F社会科資料室		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	6	12	
4F社会科資料室		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
4F音楽室		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	18	36	
4F音楽室		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
4F音楽室		LED済の為対象外				
4F廊下		40形逆富士型1灯式	FLR40	4	4	
3F多目的室(学童D)		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40			
3F多目的室(学童D)		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40			
3F多目的室(学童D)		LED済の為対象外				
3F4-1,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F4-1,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F4-1,		LED済の為対象外				
3F4-2,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F4-2,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F4-2,		LED済の為対象外				
3F4-3,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F4-3,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F4-3,		LED済の為対象外				
3F4-4,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F4-4,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F4-4,		LED済の為対象外				
3F収納室		40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	2	2	
3F5-1,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F5-1,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F5-1,		LED済の為対象外				
3F5-2,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F5-2,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F5-2,		LED済の為対象外				
3F5-3,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F5-3,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F5-3,		LED済の為対象外				
3F5-4,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16	
3F5-4,		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	
3F5-4,		 LED済の為対象外				
3F6-1,		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18	
3F6-1,		 40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1	

3F資料室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	2	4
3F6-2,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18
3F6-2,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
3F6-3,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
3F6-3,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
3F6-3,	LED済の為対象外			
3Fトイレ男	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
3Fトイレ女	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
3F廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	11	11
2F学年集会室(学童C)	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40		
2F学年集会室(学童C)	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40		
2F学年集会室(学童C)	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40		
2F3-1,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F3-1,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F3-1,	LED済の為対象外			
2F3-2.	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F3-2.	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F3-2.	LED済の為対象外			
2F3-3,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F3-3,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F3-3,	LED済の為対象外			
2F2-1,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F2-1,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F2-1,	LED済の為対象外			
2F用具室	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	2	2
2F2-2,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F2-2,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F2-2,	LED済の為対象外			
2F2-3,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F2-3,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F2-3,	LED済の為対象外			
2F2-4,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F2-4,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F2-4,	LED済の為対象外			
2F6-4,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F6-4,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F6-4,	LED済の為対象外			
2F図書ランド	40形埋込1灯式楕円	FLR40	16	16
2F資料室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	2	4
2F教材室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	4	8
2F用務員室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	2	4
2F用務員室	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F生活準備室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18
2F生活準備室	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1

2Fトイレ男	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
2Fトイレ女	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
2F廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	11	11
2F視聴覚室	40形逆富士2灯式	FLR40	12	24
2F視聴覚室	ダウンライト	FL20	10	10
2F視聴覚室	40形黒板1灯式灯埋込	FLR40	2	2
2F視聴覚室準備室	40形逆富士2灯式	FLR40	2	4
2F図書室	40形2灯式吊下げ	FLR40	12	24
2F更衣室女	40形逆富士型1灯式	FLR40	2	2
2F更衣室男	40形逆富士型1灯式	FLR40	2	2
2F印刷室	40形2灯式吊下げ	FLR40	3	6
2F職員室	40形2灯式吊下げ	FLR40	18	36
2F校長室	40形埋込2灯式連結	HF32	3	6
2F校長室	40形埋込2灯式連結	HF32	3	6
2F事務室	40形埋込2灯式連結	HF32	3	6
2F事務室	40形埋込2灯式連結	HF32	3	6
2F放送室	40形逆富士2灯式	FLR40	4	8
2F職員トイレ男女	40形逆富士型1灯式	FLR40	5	5
2F廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	11	11
1Fトイレ男女	40形逆富士型1灯式	FLR40	5	5
1F工作室	40形逆富士2灯式	FLR40	9	18
1F工作室	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	2	2
1F家庭科準備室	40形逆富士2灯式	FLR40	2	4
1F家庭科室	40形2灯式吊下げ	FLR40	12	24
1F家庭科室	40形直付け2灯式	FLR40	1	2
1F家庭科室	40形黒板1灯式灯埋込	FLR40	2	2
1F理科準備室	40形逆富士2灯式	FLR40	2	4
1F理科室	40形2灯式吊下げ	FLR40	12	24
1F理科室	40形直付け2灯式	FLR40	1	2
1F理科室	40形黒板1灯式灯埋込	FLR40	2	2
1F会議室	40形直付け2灯式	FLR40	9	18
1F会議室	40形黒板1灯式灯埋込	FLR40	1	1
1F保健室	40形2灯式吊下げ	FLR40	9	18
1F廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	10	10
1F1-1,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
1F1-1,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1F1-1,	LED済の為対象外			
1F1-2,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
1F1-2,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1F1-2,	LED済の為対象外			
1F1-3,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
1F1-3,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1F1-3,	LED済の為対象外			
1F1-4,	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16

1F1-4,	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1F1-4,	LED済の為対象外			
1F廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	4	4
1F資料室	40形埋込2灯式	FLR40	6	12
1Fきらきら2	40形埋込2灯式	FLR40	9	18
1Fきらきら2	40形黒板1灯式灯埋込	FLR40	2	2
1F女子更衣室	40形逆富士2灯式	FLR40	6	12
1Fこすもす4	40形逆富士2灯式	FLR40	6	12
1Fプレイルーム	40形埋込1灯式楕円	FLR40	16	16
1Fこすもす3	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18
1Fこすもす3	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1Fこすもす2	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	4	8
1Fこすもす1	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	5	10
1Fこすもす職員室	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	4	8
1Fこすもす職員室	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
1Fきらきら1	40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	9	18
きらきら1	40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
廊下	40形逆富士型1灯式	FLR40	6	6
トイレ男子	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
トイレ女子	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
階段A(図書室側)	40形逆富士型1灯式	FLR40	4	4
階段B(事務室付近)	40形逆富士型1灯式	FLR40	5	5
階段C(学童入口側)	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	6	6
階段C(学童入口側)	20形逆富士1灯式	FL20	1	1
階段D(音楽室付近)	壁面ブラケット タテ型	FL20	3	3
階段D(音楽室付近)	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	5	5
給食室	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	2	2
階段E(新トイレ付近)	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	6	6
階段E(新トイレ付近)	20形逆富士1灯式	FL20	1	1
階段(東側)	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	6	6
階段(東側)	20形逆富士1灯式	FL20	1	1
ポンプ室	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	3	3
階段D下倉庫	40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	3	3
外壁ブラケット	外灯	HF100	2	2
外壁ブラケット	壁面ブラケット タテ型	FL20	1	1
渡り廊下	ポーチ灯	FCL30	2	2
裏門外灯	外灯	HF300	1	1
校庭	投光器	HF400	4	4
校庭	外灯	HF200	1	1
屋外	20形ブラケット	FL20	4	4

高階南小学校

使用概況		同陷荆小子仪		数量		
	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
外構体育館前トイレ通路	X-39	ブラケット20型1灯	FL20	1	` ′	
		 丸型シーリング	IL60	3	3	
外構プール入口		スポットライト	ハロゲン75	1	2	
		壁付水銀灯	IL100	2	2	
		ブラケット20形1灯式WP	FL20	4	4	
外構東校舎入口前		ブラケット40形1灯式WP	FLR40	1	1	
外構東校舎4階部		屋外投光器	HF250	4	4	
外構東校舎入口前		ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1	
2F昇降口前		ブラケット40形1灯式WP	HF200	1	1	
3.4F東校舎		赤色灯	クリプトン電球40形	2	2	
外構少量危険物取扱所		逆富士20形2灯式	FL20	2	4	
外構配膳室前		ブラケット40形1灯式WP	FLR40	1	1	
外構ポンプ室1		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
外構ポンプ室2		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
外構体育館入口		LEDの為対象外				
外構体育館外周		LEDの為対象外				
1F体育館入口		LEDの為対象外				
1F体育館メイン		LEDの為対象外				
1F体育館用具室1		LEDの為対象外				
1F体育館用具室2		LEDの為対象外				
1F体育館用具室3		LEDの為対象外				
1F体育館用具室4		LEDの為対象外				
1F体育館舞台袖		LEDの為対象外				
1F体育館舞台		LEDの為対象外				
2F体育館階段		LEDの為対象外				
2F体育館放送室		LEDの為対象外				
2F体育館準備室		LEDの為対象外				
4F西校舎視聴覚室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24	
5F西校舎視聴覚室		黒板灯	FLR40	1	1	
4F西校舎外階段2Fから3F		ブラケット20形1灯式WP	FL20	3	3	
4F西校舎視聴覚準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
4F西校舎図書室		逆富士40形2灯式	FLR40	8	16	
4F西校舎図書室		黒板灯	FLR40	1	1	
4F西校舎女子トイレ		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
4F西校舎男子トイレ		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
4F西校舎廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
3F西校舎音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18	
3F西校舎音楽室		黒板灯	FLR40	1	1	
3F西校舎音楽準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	2		
3F西校舎図工室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
3F西校舎図工室		黒板灯	FLR40	1	1	

3F西校舎図工準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F西校舎図工準備室	黒板灯	FLR40	1	1
3F西校舎女子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
3F西校舎男子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
3F西校舎廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F西~東校舎渡り廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F西校舎第二音楽室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F西校舎第二音楽室	黒板灯	FLR40	1	1
2F西校舎ガリバーランド	LEDの為対象外		0	0
2F西校舎机・椅子保管室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F西校舎清掃用具室	黒板灯	FLR40	1	1
2F西校舎備蓄品保管室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F西校舎女子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
2F西校舎男子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
2F西校舎廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F西~東校舎渡り廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
5~1F西校舎階段	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
1F西校舎調理室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F西校舎調理室	黒板灯	FLR40	1	1
1F西校舎調理準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F西校舎理科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F西校舎理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F西校舎理科室	黒板灯	FLR40	1	1
1F西校舎廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F西校舎女子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
1F西校舎男子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
1F西校舎階段下物置	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
4F東校舎被服室	反射笠付40形1灯式	FLR40	6	6
4F東校舎被服室	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎少人数指導教室	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
5F東校舎少人数指導教室	黒板灯	FLR40	1	1
6F東校舎少人数指導教室	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎女子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
4F東校舎男子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
4F東校舎男女トイレ	LEDの為対象外			
4F東校舎6-3	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
4F東校舎6-3	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
4F東校舎6-3	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎6-3	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎6-2	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
4F東校舎6-2	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
4F東校舎6-2	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎6-2	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎6-1	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9

4F東校舎6-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
4F東校舎6-1	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F東校舎空き教室(表示なし)	反射笠付40形2灯式	FLR40	8	16
5F東校舎空き教室(表示なし)	黒板灯	FLR40	1	1
6F東校舎空き教室(表示なし)	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎女子トイレ	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
4F東校舎男女トイレ	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
4F東校舎教材室	反射笠付40形2灯式	FLR40	2	4
4F東校舎5-2	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
4F東校舎5-2	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎5-2	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎5-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
4F東校舎5-1	黒板灯	FLR40	1	1
4F東校舎5-1	LEDの為対象外		0	0
4F東校舎廊下	逆富士20形1灯式	FL20	8	8
5~1F東校舎階段1	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
5F東校舎階段1	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F東校舎会議室	コンフォート40形2灯式	FLR40	9	18
3F東校舎会議室	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎廊下	逆富士20形1灯式	FL20	8	8
3F東校舎2-2	コンフォート40形2灯式	FLR40	9	18
3F東校舎2-2	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎女子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
4F東校舎男子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
3F東校舎4-3	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
3F東校舎4-3	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎4-3	LEDの為対象外		0	0
3F東校舎4-2	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
3F東校舎4-2	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
3F東校舎4-2	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎4-2	LEDの為対象外		0	0
3F東校舎4-1	反射笠付40形3灯式	FLR40	2	6
3F東校舎4-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	4	8
3F東校舎4-1	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F東校舎3-3	反射笠付40形2灯式	FLR40	8	16
3F東校舎3-3	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎3-3	LEDの為対象外		0	0
3F東校舎女子トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
3F東校舎男女トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
3F東校舎3-2	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
3F東校舎3-2	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎放送室	反射笠付40形2灯式	FLR40	2	4

3F東校舎3-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
3F東校舎3-1	黒板灯	FLR40	1	1
3F東校舎3-1	LEDの為対象外		0	0
2F東校舎物品保管室	反射笠付40形2灯式	FLR40	2	4
2F東校舎物品保管室	黒板灯	FLR40	1	1
2F東校舎準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F東校舎女子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
2F東校舎男子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
2F東校舎男女トイレ	ダウンライト LEDの為対象外			
2F東校舎2-1	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
2F東校舎2-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
2F東校舎2-1	黒板灯	FLR40	1	1
2F東校舎2-1	LEDの為対象外		0	0
2F東校舎1-2	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
2F東校舎1-2	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
2F東校舎1-2	黒板灯	FLR40	1	1
2F東校舎1-2	LEDの為対象外		0	0
2F東校舎1-1	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
2F東校舎1-1	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
2F東校舎1-1	黒板灯	FLR40	1	1
2F東校舎1-1	LEDの為対象外		0	0
2F東校舎EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F東校舎印刷室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
2F東校舎印刷室	黒板灯	FLR40	1	1
2F東校舎教育相談室	反射笠付40形2灯式	FLR40	4	8
2F東校舎事務室	反射笠付40形3灯式	FLR40	5	15
2F東校舎事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F東校舎校長室	逆富士40形3灯式	FLR40	5	15
2F東校舎職員室	反射笠付40形3灯式	FLR40	12	36
2F東校舎職員室	黒板灯	FLR40	2	2
2F東校舎廊下	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
2F東校舎女子トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
2F東校舎男女トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
2F東校舎昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
5~1F東校舎階段2	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1F東校舎女子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
1F東校舎女子トイレ	ダウンライトLED の為対象外			
1F東校舎男子トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
1F東校舎男子トイレ	ダウンライトLED の為対象外			
1F東校舎廊下	逆富士20形1灯式	FL20	9	9
1F東校舎廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F東校舎昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F東校舎学童2組	コンフォート40形2灯式	FLR40	6	12
1F東校舎学童2組	黒板灯	FLR40	1	1

1F東校舎学童2組	LEDの為対象外		0	0
1F東校舎学童3組	コンフォート40形2灯式	FLR40	6	12
1F東校舎学童3組	黒板灯	FLR40	1	1
1F東校舎学童3組	LEDの為対象外		0	0
1F東校舎さくら2組	反射笠付40形3灯式	FLR40	3	9
1F東校舎さくら2組	反射笠付40形2灯式	FLR40	3	6
1F東校舎さくら2組	黒板灯	FLR40	1	1
1F東校舎さくら2組	LEDの為対象外		0	0
1F東校舎配膳室	逆富士40形3灯式	FLR40	2	6
1F東校舎きく	反射笠付40形2灯式	FLR40	8	16
1F東校舎きく	黒板灯	FLR40	1	1
1F東校舎昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F東校舎女子トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
1F東校舎男女トイレ	逆富士2灯式	FL20	1	2
1F東校舎用務員室	反射笠付40形2灯式	FLR40	4	8
1F東校舎保健室	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
1F東校舎保健室	黒板灯	FLR40	1	1
1F東校舎さくら1組	反射笠付40形2灯式	FLR40	6	12
1F東校舎さくら1組	黒板灯	FLR40	1	1
4~1F東校舎外階段	ブラケット20形1灯式WP	FL20	4	4
外構F西~東校舎渡り廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4

高階北小学校

使用概況	INITIAL TO IN			数量	
設置場所	足場		ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
4F会議室	止场	逆富士40形2灯式 吊り下げ	FLR40	6	` ′
4F会議室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
4F児童会室		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
4F児童会室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
4F準備室		逆富士40形2灯式 吊り下げ	FLR40	3	
4F男女トイレ(改修済み、照明一部未改修)		埋込40形1灯式	FLR40	4	
		40形2灯式吊り下げ	FLR40	9	
4F理科室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
4F理科室		逆富士40形2灯式 吊り下げ	FLR40	1	
4F音楽準備室		逆富士40形2灯式 吊り下げ	HF200	3	
4F音楽室		埋込40形2灯式	FLR40	15	
4F音楽室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
4F音楽室		ユニバーサル	FHT32	2	
4F通路		逆富士20形1灯式	HF300	4	
4F通路		逆富士20形2灯式	FL20	2	
4F通路		逆富士40形1灯式	FLR40	1	
3F6年3組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
3F6年3組		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
3F6年2組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
3F6年2組		40/62以 込出り下げ 黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
3F9 十 2 利 3F男女トイレ (改修済み、照明一部未改修)		埋込40形1灯式	FLR40	4	
3F6年1組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
		40形2対式吊り下げ 黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
3F6年1組 3F5年3組		40形2灯式吊り下げ	FLR40		
		40形2対式吊り下げ 黒板灯 40形1灯式	FLR40	6	12
3F5年3組				•	
3F5年2組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
3F5年2組		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
3F5年1組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
3F5年1組		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	_
3F通路		逆富士20形1灯式	FL20	4	
3F通路		逆富士20形2灯式	FL20	2	
3F通路		逆富士40形1灯式	FLR40	1	
2Fたから島		埋込40形2灯式(カバー付き)	FLR40	10	
2Fたから島		ダウンライト	FHT32	8	
2Fたから島		ユニバーサル	FHT32	5	
2F3年4組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
2F3年4組		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	
3F男女トイレ(改修済み、照明一部未改修)		埋込40形1灯式	FLR40	4	
2F3年3組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	
2F3年3組		黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	_
2F3年2組		40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12

2F3年2組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F3年1組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
2F3年1組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2Fワールドルーム	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
2Fワールドルーム	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F通路	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
2F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
2F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
1F給食受入所	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F1年4組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
1F1年4組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F1年3組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
1F1年3組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
IF男女トイレ(改修済み、照明一部未改修)	埋込40形1灯式	FLR40	4	4
1F1年2組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
1F1年2組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F1年1組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
1F1年1組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F保険室	40形2灯式吊り下げ	FLR40	9	18
1F通路	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1F階段(東側)	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
2F階段(東側)	壁掛けブラケット40形1灯式	FLR40	1	1
1F階段(西側)	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
2F階段(西側)	壁掛けブラケット40形1灯式	FLR40	1	1
3F階段(西側)	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2Fトイレ	鏡上 ブラケット20形1灯式	FL20	2	2
2F更衣室男女	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F学校応援団控室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F学校応援団控室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F算数教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F図書室	逆富士40形2灯式	FLR40	20	40
2F図書室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	20	40
2F校長室	連結 埋込40形2灯式	FLR40	1	2
2F校長室	埋込40形2灯式連結	FLR40	4	8
2F校長室	埋込40形2灯式連結	FLR40	1	2
2F資料室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F相談室(奥)	吊り下げペンダント	FCL32/30	1	1
2F放送室	直付け40形2灯式	HF32	2	4
2F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	14	14

2F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F2年1組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	4	8
2F2年1組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F2年1組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	2	4
2F2年2組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F2年2組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
2F2年3組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	4	8
2F2年3組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F2年3組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	2	4
2F4年1組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F4年1組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
2F4年1組	<u>黒板灯 40形1灯式</u>	FLR40	0	0
2F4年2組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	4	8
2F4年2組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F4年2組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	2	4
2F4年3組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
2F4年3組	40形2灯式吊り下げ	FLR40	6	12
2F4年3組	<u>黒板灯 40形1灯式</u>	FLR40	0	0
2F通路	逆富士20形1灯式	FL20	5	5
2F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
2Fトイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2F資料室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F階段	鏡上 ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
2F階段	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F階段	非常灯 逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F社会科資料室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F階段	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F階段	鏡上 ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
2F階段	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F昇降口	逆富士40形3灯式	FLR40	4	12
1F昇降口	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1F会議室	直付け40形2灯式	HF32	5	10
1F会議室	直付け非常灯40形2灯式	FLR40	4	8
1F通路	非常灯 逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F通路	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1Fプール	防水天井丸型ブラケット	FCL30	1	1
1F掃除用具入れ	壁付ブラケット	FHT32	1	1
1Fストーブ庫	壁付ブラケット	FHT32	1	1
1F軒下	防水ブラケット	FL20	3	3
1F外構	外灯 アーム式	HF200	8	8
1F外構	防水ブラケット 20形1灯式	FL20	7	7
1F相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10

1F相談室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1Fかがやき1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1Fかがやき1	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1Fかがやき2	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1Fかがやき2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F指導室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1Fかがやき3	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1Fかがやき3	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1Fかがやき4	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1Fかがやき4	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1Fかがやき4	スポットライト		9	9
1F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	11	11
1Fトイレ (男女)	逆富士20形1灯式	FLR20	4	4
1F倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F図工室	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
2F図工室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F家庭科室	逆富士40形2灯式	FLR40	14	28
2F家庭科室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	1	1
1F準備室	吊下げ式逆富士40形2灯式	FLR40	3	6

老人憩の家

使用概況					職員調査
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	業者調査	器具台数(台)
老人憩の家(和室)		埋込40形2灯式(和風)カバー付	FLR40	9	18
老人憩の家 (和室)		角形ダウンライト	白熱電球100形	2	2
老人憩の家(通路)		埋込40形2灯式			2
老人憩の家 (玄関)		カバー付き 丸型(32/30)			2
老人憩の家(流し)		片笠20形1灯式			1
老人憩の家					

高階西小学校

使用概況		同陷四小子仪		数量		
 設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
4F6-3		146	FLR40	6	12	
4F6-3		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-2		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F6-2		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-1		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F6-1		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F男子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2	
4F女子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2	
4F少人数		吊下げ40W2灯	HF200	6	12	
4F少人数		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F404教室		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F404教室		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F男子WC		逆富士20W1灯	HF300	2	2	
4F女子WC		逆富士20W1灯	FL20	2	2	
4F廊下		逆富士20W1灯	FL20	12	12	
4F廊下		逆富士40W1灯	FLR40	2	2	
4F5-3		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F5-3		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F5-2		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F5-2		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
4F5-1		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
4F5-1		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F4-3		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F4-3		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F4-2		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F4-2		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F4-1		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F4-1		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F男子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2	
3F女子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2	
3F多目的室		ダウンライト	FDL27	6	6	
3F多目的室		埋込40W2灯(格子カバー)	FLR40	9	18	
3F生活科室		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F生活科室		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F男子WC		逆富士20W1灯	FL20	2	2	
3F女子WC		逆富士20W1灯	FL20	2	2	
3F2-3		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F2-3		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F2-2		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F2-2		吊下げ40W1灯	FLR40	1	1	
3F2-1		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	

3F2-1	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
3F廊下	逆富士20W1灯	FL20	13	13
3F廊下	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F廊下	逆富士20W1灯	LED	0	0
3F体育館	水銀灯	HF700	LED済み	LED済み
3F体育館	水銀灯	HF700	LED済み	LED済み
3F用具室	直付ブラケット	IL60	LED済み	LED済み
3Fステージ	トラフ40形1灯	FLR40	LED済み	LED済み
3Fステージ	スポットライト	ハロゲン	LED済み	LED済み
3Fステージ	スポットライト	ハロゲン	LED済み	LED済み
3Fステージ	スポットライト	IL60	LED済み	LED済み
3F音響室	逆富士40W1灯	FLR40	LED済み	LED済み
3F音響室	スポットライト	IL60	LED済み	LED済み
3F用具室2	逆富士40W2灯	FLR40	LED済み	LED済み
3F階段A	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
2F備蓄庫	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
2F用務員室	埋込40W2灯	HF32	4	8
2F階段B	逆富士40W1灯	FLR40	5	5
2FPC室	逆富士40W2灯	FLR40	18	36
2FPC室	ダウンライト	IL60	18	18
2FPC室	ユニバーサルダウンライト	IL60	2	2
2F会議室	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
2F総合学習室	直付40W2灯	HF32	32	64
2F資料室	吊下げ40W2灯	FLR40	3	6
2F図書室	吊下げ40W2灯	FLR40	12	24
2F図書室	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
2F教育相談室	埋込40W2灯	HF32	5	10
2F男子更衣室	逆富士40W2灯	HF32	3	6
2F女子更衣室	逆富士40W2灯	HF32	3	6
2F廊下	逆富士20W1灯	FL20	10	10
2F男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F放送室	逆富士40W2灯	HF32	6	12
2F印刷室	逆富士40W2灯	HF32	6	12
2F職員室	直付40W2灯	HF32	32	64
2F校長室	直付40W2灯	HF32	12	24
2F男子WC	逆富士20W1灯	FL20	4	4
2F女子WC	逆富士20W1灯	FL20	4	4
2F事務室	直付40W2灯	HF32	6	12
2F1-1	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
2F1-1	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
2F1-2	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
2F1-2	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
2F1-3	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12

2F1-3	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
2F男子WC	埋込40W1灯	HF32	2	2
2F女子WC	埋込40W1灯	HF32	2	2
2F受付エントランス	スクエア照明	FHP32	8	24
2F廊下	逆富士20W1灯	FL20	11	11
2F廊下	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F階段D	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
2F階段D	逆富士20形1灯	FL20	1	1
1F下駄箱	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F男子WC	埋込40W1灯	HF32	2	2
1F女子WC	埋込40W1灯	HF32	2	2
1F保健室	逆富士40W2灯	HF32	12	24
1Fさくら5.6	吊下げ40W2灯ガード付	FLR40	6	12
1Fさくら5.6	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1Fさくら7	逆富士40W2灯ガード付	FLR40	8	16
1Fさくら7	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1Fさくら8	吊下げ40W2灯ガード付	FLR40	6	12
1Fさくら8	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1F男子WC	逆富士20W1灯	FL20	2	2
1F女子WC	逆富士20W1灯	FL20	2	2
1F3-2	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
1F3-2	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1F3-1	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
1F3-1	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1F給食搬入口	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
1F下駄箱	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1Fポンプ室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F廊下	逆富士20W1灯	FL20	12	12
1F階段C	逆富士40W1灯	FLR40	9	9
1F図工室	逆富士40W2灯	FLR40	12	24
1F図工室	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1F家庭科準備室	逆富士40W2灯	HF32	3	6
1F家庭科室	吊下げ40W2灯	FLR40	18	36
1F家庭科室	吊下げ40W1灯	FLR40	1	1
1F理科室	吊下げ40W2灯	FLR40	18	36
1F理科室	吊下げ40W1灯	FLR40	2	2
1F理科準備室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
1F音楽室	埋込40W2灯	FLR40	4	8
1F音楽室	埋込40W2灯	FLR40	8	16
1F音楽室	埋込40W2灯	FLR40	4	8
1F音楽室	埋込40W1灯	FLR40	2	2
1F音楽準備室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
1F音楽準備室	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
1F階段下倉庫	逆富士20W1灯	FL20	2	2

1F廊下	逆富士20W1灯	FL20	12	12
屋外2F職員玄関入り口	防水ブラケット20形1灯		2	2
屋外受水槽前	ポール灯		1	2
屋外1F教室前(校舎側、職員用階段下)	スポットライト		1	1
屋外	校舎壁付け水銀灯アーム		4	4
屋外1F連絡通路	防犯灯		1	1

寺尾小学校

使用概況				数量	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
外構プールポンプ室		小型シーリング	IL60	1	1
外構焼き窯室		反射笠付40形1灯式	FLR40	2	2
外構外階段		ブラケット20形1灯式WP	FL20	4	4
外構校舎3部		屋外用投光器	MH400	3	3
外構校庭側入り口前		ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
外構正面玄関前		スポットライトセンサー付	BF80	1	1
外構学童前		LED済の為対象外			
4F校舎日本語指導室		H型器具40形2灯式	HF300	6	12
4F校舎日本語指導室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎5-1		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎5-1		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎5-1		LED済の為対象外			
4F校舎5-2		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎5-2		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎5-2		LED済の為対象外			
4F校舎5-3		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎5-3		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎5-3		LED済の為対象外			
4F校舎5年生多目的室		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
4F校舎5年生多目的室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎女子トイレ		LED済の為対象外			
4F校舎男子トイレ		LED済の為対象外			
4F校舎6年生多目的室		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎6年生多目的室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎6年生多目的室		LED済の為対象外			
4F校舎6-1		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎6-1		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎6-1		LED済の為対象外			
4F校舎6-2		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
4F校舎6-2		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎6-2		LED済の為対象外			
4F校舎EVホール		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎備品室		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
4F校舎備品室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F校舎男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F校舎音楽準備室		H型器具40形2灯式	FLR40	3	6
4F校舎第1音楽室		H型器具40形2灯式	FLR40	8	16
4F校舎第1音楽室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
4F校舎第1音楽室		LED済の為対象外			
4F校舎廊下		逆富士20形1灯式	FL20	11	11

3F校舎体育館入口	LED済の為対象外			
3F校舎体育館トイレ	LED済の為対象外			
3F校舎体育館用具室	LED済の為対象外			
3F校舎体育館メイン	LED済の為対象外			
3F校舎体育館舞台袖	LED済の為対象外			
3F校舎体育館舞台	LED済の為対象外			
3F校舎体育館階段	LED済の為対象外			
3F校舎体育館放送室	LED済の為対象外			
3F校舎体育用具室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
3F校舎体育用具室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎3-1	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
3F校舎3-1	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎3-1	LED済の為対象外			
3F校舎3-2	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
3F校舎3-2	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎3-2	LED済の為対象外			
3F校舎3年生多目的室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
3F校舎3年生多目的室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎4年生多目的室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
3F校舎4年生多目的室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎女子トイレ	LED済の為対象外		0	0
3F校舎男子トイレ	LED済の為対象外		0	0
3F校舎4-1	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
3F校舎4-1	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎4-1	LED済の為対象外			
3F校舎4-2	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
3F校舎4-2	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎4-2	LED済の為対象外			
3F少人数教室	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
3F少人数教室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F少人数教室	LED済の為対象外			
3F校舎EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎農具民具室	H型器具40形2灯式	FLR40	3	6
3F校舎農具民具室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F校舎男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F校舎児童会室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
3F校舎児童会室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎ワールドルーム	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
3F校舎ワールドルーム	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
3F校舎ワールドルーム	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
3F校舎備蓄室	H型器具40形2灯式	FLR40	3	6
3F校舎廊下	逆富士20形1灯式	FL20	11	11
2F校舎印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2

2F校舎印刷室	和風シーリング20形4灯式	FL20	1	4
2F校舎映写室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F校舎視聴覚室	逆富士40形2灯式	FLR40	16	32
2F校舎視聴覚室	スポットライトセンサー付		2	2
2F校舎女子更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F校舎男子更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F校舎職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F校舎職員室脇打合せスペース	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎図書室	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
2F校舎図書室	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
2F校舎校長室	下面開放40形4灯式	FLR40	4	14
2F校舎事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎放送室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2F校舎放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F校舎教育相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F校舎職員トイレ前	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
2F校舎職員男子トイレ	逆富士20形2灯式	FL20	2	4
2F校舎職員男子トイレ	ミラー灯10形1灯式	FL10	2	2
2F校舎職員女子トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F校舎職員女子トイレ	ミラー灯10形1灯式	FL10	2	2
2F校舎けやきルーム	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎けやきルーム	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎教材教具室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎教材教具室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎広場	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎広場	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎資料室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎資料室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎民族資料室	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎民族資料室	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎女子トイレ	LED済の為対象外			
2F校舎男子トイレ	LED済の為対象外			
2F校舎ひまわり1	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
2F校舎ひまわり1	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎ひまわり1	LED済の為対象外			
2F校舎ひまわり2	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
2F校舎ひまわり2	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎ひまわり2	LED済の為対象外			
2F校舎ひまわり3	H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
2F校舎ひまわり3	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎ひまわり3	LED済の為対象外			
2F校舎EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎4-3	H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎4-3	黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2

2F校舎女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F校舎男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F校舎多目的室		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎多目的室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎生活科室 学童保育室		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
2F校舎生活科室 学童保育室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
2F校舎廊下		逆富士20形1灯式	FL20	12	12
2F校舎廊下		逆富士20形2灯式	FL20	7	14
1F校舎被服室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F校舎被服室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎PTA会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F校舎PTA会議室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F校舎調理室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F校舎調理室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎図工室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F校舎図工室		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎理科準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F校舎第1理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F校舎第1理科室		ユニバーサルダウンライト	RF100	2	2
1F校舎階段下倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F校舎階段(理科室脇)	0	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1F校舎収納室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F校舎収納室		ユニバーサルダウンライト	RF100	2	2
1F校舎職員トイレ前		逆富士20形2灯式	FL20	1	2
1F校舎職員男子トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	2	4
1F校舎職員女子トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F校舎昇降口1		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F校舎昇降口1		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1F校舎廊下		H型器具20形2灯式	FL20	8	16
1F校舎階段1(保健室前階段)	0	逆富士40形1灯式	FLR40	9	9
1F校舎昇降口2(保健室脇)		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F校舎保健室		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
1F校舎1-1		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
1F校舎1-1		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎1-2		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
1F校舎1-2		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎1-2		LED済の為対象外			
1F校舎女子トイレ		LED済の為対象外			
1F校舎男子トイレ		LED済の為対象外			
1F校舎給食室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F校舎2-1		H型器具40形2灯式	FLR40	5	10
1F校舎2-1		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎2-1		LED済の為対象外			

1F校舎2-2		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
1F校舎2-2		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F校舎女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F校舎男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F校舎昇降口3		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F校舎廊下(学童前)		逆富士20形1灯式	FL20	8	8
1F校舎階段(学童前)	0	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7

福原小学校

使用概況		個原小子仪		数量		
	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
屋外昇降口外		146	FL20	4	4	
校内水銀灯		水銀ポール	HF200	2	2	
校内壁付け水銀灯		水銀灯壁付け	HF100	2	4	
プール内ポンプ室		防水シーリング	IL60	1	1	
プール内更衣室		トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
プール内トイレ		トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
プール内トイレ		トラフ20形1灯式	FL20	2	2	
体育館屋外		防水ダウンライト	FHT32	LED済み	LED済み	
体育館入口		ダウンライト	HF200	LED済み	LED済み	
体育館内水銀灯		2灯式水銀灯	HF400	LED済み	LED済み	
体育館内水銀灯		2灯式水銀灯	HF400	LED済み	LED済み	
体育館体協室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館多目的トイレ		逆富士40形2灯式	HF300	LED済み	LED済み	
体育館倉庫		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館用具室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館用具室		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館階段		非常灯器具ブラケット	HF32	LED済み	LED済み	
体育館放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館ステージ脇		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館ステージ		反射笠40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
体育館外トイレ		防水ブラケット	FL20	LED済み	LED済み	
体育館軒下		防水ブラケット	FL20	LED済み	LED済み	
昇降口外		防水スクエア	FCL32	1	1	
4Fエレベーター前		逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
4F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4	
4F社会科教材室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
4F社会科教材室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F物品保管庫		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
4F物品保管庫		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F少人数教室2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12	
4F少人数教室2		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F少人数教室1		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F少人数教室1		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4	
4F5年4組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F5年4組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F5年3組		LED済の為対象外				
4F5年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12	
4F5年2組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F5年1組		LED済の為対象外		1	1	
4F6年1組から4組他音楽室など		LED済の為対象外				

4F通路	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
4F通路	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	2	4
3Fエレベーター前	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F国際理解ルーム	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
3F国際理解ルーム	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3Fクラブ備品室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
3F4年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F4年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F4年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F4年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F2年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F2年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F2年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
3F2年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F2年1組からその他全て	LED済の為対象外			
3F通路	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
3F通路	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	2	2
2Fエレベーター前	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F1年4組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F1年4組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
2F1年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F1年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F1年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F1年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
2F1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F1年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F多目的室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
2F多目的室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	4
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	16	32
2F職員室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
2F校長室からその他全て	LED済の為対象外			
2F通路	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
2F通路	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	2	2
2FB階段	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
2FB階段	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2FA階段	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3

2FA階段	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2FA階段	ブラケット	FL20	3	3
1F保健室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F放送室	逆富士20形2灯式	FLR20	4	8
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F第二会議室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F第二会議室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F廊下	逆富士20形1灯式	FL20	6	6
1F廊下	逆富士20形1灯式 非常灯	FL20	2	4
1F昇降口(学童横)	逆富士20型2灯式	FLR20	2	4
5F階段	逆富士40型2灯式	FLR40	1	2

大東東小学校

吏用概況			数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
屋外焼窯室		逆富士40型1灯式	FLR40	2	2
屋外物置		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
屋外校内壁付け水銀灯		壁付け水銀灯	HF100	2	2
屋外校内壁付け		防水ブラケット	FL20	2	2
屋外倉庫		防水ブラケット	FL20	3	3
屋外外トイレ男女		防水ブラケット	FL20	4	4
屋外昇降口(東西)		防水ブラケット	FL20	3	3
屋外渡り廊下		逆富士40形1灯式 防水型	FLR40	3	3
屋外外階段(東)		防水ブラケット	HF32	3	3
屋外特別教育棟昇降口		防水ブラケット	HF200	2	2
屋外外C階段		防水ブラケット	FL20	3	3
屋外外C階段		逆富士40形1灯式 防水型	FLR40	3	3
屋外職員玄関		逆富士1灯式センサー付き	HF32	1	1
屋外特別教育棟		LED済の為対象外			
3F体育館内		2灯式水銀灯	HF300	LED済み	LED済み
3F体育館内		2灯式水銀灯	HF300	LED済み	LED済み
2Fプレイルーム		埋込40形1灯式	FLR40	4	4
2Fプレイルーム		逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
2Fプレイルーム		逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
2Fプレイルーム		ダウンライト	ミニハロケ゛ン85W	4	4
2F教材室		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F音楽室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	11	22
3F音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F音楽室		黒板灯	FLR40	1	1
3F音楽準備室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	2	4
3F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F6年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年1組		黒板灯	FLR40	1	1
3F更衣室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F6年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年2組		黒板灯	FLR40	1	1
3F6年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年3組		黒板灯	FLR40	1	1
3F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	10	10
3F廊下(体育館までの渡り)		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F男女トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F5年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F5年1組		黒板灯	FLR40	1	1
3F5年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F5年2組		黒板灯	FLR40	1	1
3F5年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10

3F5年3組	黒板灯	FLR40	1	1
3F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F職員室	黒板灯	FLR40	1	1
2F廊下	逆富士20形1灯式	FL20	9	9
2F廊下(体育館までの渡り)	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F校長室	埋込40形2灯式	HF32	6	12
2F校長室	ブラケット	FL20	1	1
2F事務室	埋込40形2灯式	HF32	6	12
2F放送室	埋込40形2灯式	HF32	4	8
2F放送室(入口)	ダウンライト		1	1
2F相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F会議室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F会議室	黒板灯	FLR40	1	1
2F英語ルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F英語ルーム	黒板灯	FLR40	1	1
2F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F2年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年1組	黒板灯	FLR40	1	1
2F2年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年2組	黒板灯	FLR40	1	1
2F2年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年3組	黒板灯	FLR40	1	1
2F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F研修室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F研修室	黒板灯	FLR40	1	1
1F1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F1年1組	黒板灯	FLR40	1	1
1F1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F1年2組	黒板灯	FLR40	1	1
1F1年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F1年3組	黒板灯	FLR40	1	1
1Fスマイル1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1Fスマイル1	黒板灯	FLR40	1	1
1F更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1Fスマイル2・3	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1Fスマイル2・3	黒板灯	FLR40	1	1
1F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F保健室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	6	12
1F家庭科室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18

1F家庭科室	黒板灯	FLR40	1	1
1F通路	逆富士20形1灯式	FL20	10	10
1F通路(体育館までの渡り)	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1FB階段(西)	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FB階段(西)	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1FA階段(東)	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6

大東西小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
外構体育館脇トイレ前		146	FL20	LED済み	LED済み	
外構体育館脇男子トイレ		丸型ブラケット	IL60	LED済み	LED済み	
外構体育館脇女子トイレ		丸型ブラケット	IL60	LED済み	LED済み	
外構体育館外周		ダウンライトWP	FHT32	LED済み	LED済み	
外構体育館外周		スポットライトセンサー付き	IL60	LED済み	LED済み	
外構体育館外周		LED済の為対象外				
外構体育館入口		ダウンライト	FHT32	LED済み	LED済み	
外構体育館メイン		高天井用水銀灯2灯式	HF32	LED済み	LED済み	
外構体育館メイン		高天井用水銀灯2灯式	HF200	LED済み	LED済み	
外構体育館用具室		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館管理室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館椅子・机倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館体育倉庫		逆富士40形1灯式	HF300	LED済み	LED済み	
外構体育館舞台		反射笠付40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館舞台袖		ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館階段		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館2階物置		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構体育館放送室		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み	
外構校庭体育用具室		対象外				
外構物置プレハブ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
外構プール脇		ポール付水銀灯器具	HF200	2	2	
外構プール脇トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
外構プール		対象外				
外構C棟機械室		片側反射笠付40形1灯式	FLR40	2	2	
外構正面玄関軒下		ブラケット40形2灯式WP	FLR40	1	2	
4FA棟少人数教室		反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	5	10	
4FA棟少人数教室		黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟少人数教室		LED済の為対象外				
4FA棟5-1		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10	
4FA棟5-1		黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟5-1		LED済の為対象外				
4FA棟男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟5-2		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10	
4FA棟5-2		黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟5-2		LED済の為対象外				
4FA棟5-3		逆富士40形2灯式	FLR40	5	10	
4FA棟5-3		黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2	
4FA棟5-3		LED済の為対象外				
4FA棟廊下		逆富士20形1灯式	FL20	7	7	
3FA棟児童会室		反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	5	10	

3FA棟児童会室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟児童会室	LED済の為対象外			
3FA棟4-1	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
3FA棟4-1	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟4-1	LED済の為対象外			
3FA棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟4-2	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
3FA棟4-2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟4-2	LED済の為対象外			
3FA棟4-3	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
3FA棟4-3	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FA棟4-3	LED済の為対象外			
3FA棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
2FA棟学習室2	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
2FA棟学習室2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟学習室2	LED済の為対象外			
2FA棟3-1	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
2FA棟3-1	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟3-1	LED済の為対象外			
2FA棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟3-2	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
2FA棟3-2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟3-2	LED済の為対象外			
2FA棟3-3	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
2FA棟3-3	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟3-3	LED済の為対象外			
2FA棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	7	7
1FA棟生活科室	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1FA棟生活科室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟生活科室	LED済の為対象外			
1FA棟2-1	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1FA棟2-1	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟2-1	LED済の為対象外			
1FA棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟2-2	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1FA棟2-2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟2-2	LED済の為対象外			
1FA棟2-3	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1FA棟2-3	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟2-3	LED済の為対象外			
1FA棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	7	7

1FA棟廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1~RFA棟階段	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1~RFA棟階段	LED済の為対象外			
1FA棟昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3FA~B棟渡り廊下	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
3FA~B棟渡り廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3FB棟男子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟女子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟トイレ横更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3FB棟空室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	9	18
3FB棟空室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟6-1	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
3FB棟6-1	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟6-1	LED済の為対象外			
3FB棟6-2	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
3FB棟6-2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟6-2	LED済の為対象外			
3FB棟6-3	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
3FB棟6-3	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FB棟6-3	LED済の為対象外			
3FB棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2FA~B棟渡り廊下	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
2FA~B棟渡り廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2FB棟男子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟女子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟トイレ横更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2FB棟7組	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
2FB棟7組	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟7組	LED済の為対象外			
2FB棟1-1	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
2FB棟1-1	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟1-1	LED済の為対象外			
2FB棟1-2	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
2FB棟1-2	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟1-2	LED済の為対象外			
2FB棟1-3	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
2FB棟1-3	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟1-3	LED済の為対象外			
2FB棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1FB棟昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
1FB棟昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1FB棟印刷室	直付片側反射笠付40形1灯式	FLR40	1	1
1FB棟男子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2
1FB棟女子トイレ	下面開放(埋込)40形1灯式	FLR40	2	2

1FB棟8組	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
1FB棟8組	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FB棟8組	LED済の為対象外			
1FB棟かがやきルーム	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	8	16
1FB棟かがやきルーム	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FB棟かがやきルーム	LED済の為対象外			
1FB棟図工室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	12	24
1FB棟図工室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1FB棟図工室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
1FB棟図工準備室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	3	6
IFB棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1~RFB棟階段	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
l~RFB棟階段	ブラケット20形1灯式	FL20	2	2
1F音楽室棟入口	ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
1F音楽室棟音楽室	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
1F音楽室棟音楽室	逆富士40形2灯式	FLR40	20	40
1F音楽室棟倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3FC棟給食室	反射笠付(吊型)40形1灯式	FLR40	3	3
3FC棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
BFC棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3FC棟図書室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	10	20
BFC棟図書室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FC棟家庭科室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
BFC棟家庭科室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	9	18
BFC棟家庭科室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
3FC棟家庭科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3FC棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
2FC棟給食室	反射笠付(吊型)40形1灯式	FLR40	3	3
2FC棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FC棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FC棟職員室	逆富士40形3灯式	FLR40	12	36
2FC棟理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2FC棟理科室	反射笠付(吊型)40形2灯式	FLR40	9	18
2FC棟理科室	黒板灯(吊型)40形1灯式	FLR40	2	2
2FC棟理科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2FC棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	3	3
IFC棟給食室	反射笠付(吊型)40形1灯式	FLR40	5	5
IFC棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
IFC棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FC棟事務室受付	ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
1FC棟事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1FC棟保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1FC棟放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
	下面開放(埋込)40形3灯式	FLR40	4	12

1FC棟会議室	下面開放(埋込)40形3灯式	FLR40	4	12
1FC棟湯沸室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1FC棟廊下	逆富士20形1灯式	FL20	6	6
IFC棟正面玄関	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
IFC棟正面玄関	ブラケット40形1灯式	FLR40	1	1
~RFC棟階段	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
l~RFC棟階段	ブラケット40形1灯式	FLR40	3	3
外構F少量危険物保管庫	対象外			
外構FB棟外階段	ブラケット20形1灯式WP	FL20	2	2
外構F音楽棟裏口	ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
外構FA棟外階段	ブラケット20形1灯式WP	FL20	4	4
外構F災害用給水井戸	対象外			
外構F体育館渡り廊下	ブラケット20形1灯式WP	FL20	2	2
外構F体育館渡り廊下	スポットライトセンサー付き	レフ80	2	2
外構FC棟外階段	ブラケット20形1灯式WP	FL20	3	3
外構F空調室	反射笠付40形2灯式	FLR40	2	4
外構FA棟機械室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
外構FB棟焼窯庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FC棟職員室前	ミラー灯 20形1灯式	FL20	1	1

霞ケ関小学校

使用概況			数量		
	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
屋外搬入口	0	ポール灯	FL10	1	1
屋外校舎壁付け		校舎壁付け水銀灯アーム	HF100	3	3
屋外入口		防水ブラケット	FL20	6	6
屋外入口		防水ブラケット	FL40	1	1
R階段		直付反射笠40形2灯式	FLR40	2	4
R階段		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F第一音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
3F第一音楽室		黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F音楽準備室		逆富士40形2灯式	HF32	3	6
3F廊下		逆富士20形2灯式	HF200	22	44
3F第2理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
3F第2理科室		黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F男女トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F男女トイレ		逆富士20形2灯式	HF300	2	4
3F理科準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3Fすくすく教室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3Fすくすく教室		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3Fすくすく教室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F広場		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F4年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F4年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F4年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
3F男女トイレ		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F男女トイレ		逆富士20形2灯式	FLR20	2	4
3F配膳室		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
3F4年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年2組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F4年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年3組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F4年4組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年4組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F5年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F5年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F5年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F5年2組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F5年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F5年3組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F男女トイレ		埋込40形1灯式	FLR40 (LED済)	0	0
3F6年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2

3F6年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F6年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F6年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F国語教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F普通教室	逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
3F普通教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F廊下	逆富士20形2灯式	FLR20	22	44
3F階段	反射笠40形2灯式 吊り下げ	FLR40	3	6
3F階段	ブラケット40形1灯式	FLR40	2	2
2F図工室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F図工室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F図工準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F2年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F2年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F2年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F3年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F3年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F3年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F3年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F3年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F3年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40 (LED済)	0	0
2F7年5組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F7年5組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F7年4組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F7年4組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F7年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F7年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F7年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F7年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2F7年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F7年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F7年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F図書室	逆富士40形4灯式 直付	FLR40	29	116
2F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F男女トイレ	逆富士20形2灯式	FLR20	2	4
2Fことばの教室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16

2Fことばの教室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2Fことばの教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2Fすくすく教室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2Fすくすく教室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2Fすくすく教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2Fことばの教室2	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2Fことばの教室2	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2Fことばの教室2	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1Fものおき広場	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F倉庫	ブラケット 丸型	IL60	1	1
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1Fスマイル教室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
1Fスマイル教室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1Fスマイル教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F清掃用具室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F男女トイレ	逆富士20形2灯式	FLR20	2	4
1F用務室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F用務室	吊り下げペンダント和風	FCL32/30	1	1
1F物品保管庫	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F用務員室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F事務室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F事務室	ブラケット	FLR40	2	2
1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F昇降口	防水ブラケット	FLR41	1	1
1F印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F給食受入所	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F校長室	埋込40形3灯式	FLR40	4	12
1F放送室	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
1F更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F更衣室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F教育相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F理科室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F理科準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40(LED済)	0	0
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F1年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F1年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2

1F1年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F1年3組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F2年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F2年3組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F階段		反射笠40形2灯式 吊り下げ	FLR40	3	6
1F家庭科室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F家庭科室		黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F家庭科室		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	20	20
1F昇降口1		ブラケット40形1灯式	FLR40	4	4
1F昇降口1	0	反射笠40形2灯式 吊り下げ	FLR40	4	8
1F昇降口2	0	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F昇降口2		防水ブラケット	FL20	4	4
1F昇降口3	0	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F昇降口3		防水ブラケット	FL20	4	4
1F昇降口4	0	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
1F昇降口5	0	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5

霞ケ関公民館

使用概況		酸 了 岗 公氏 即		数量	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
公2F機械室	上物	吊下げ40形2灯式	FLR40	1	` ′
		逆富士40形1灯式			
公2F男女トイレ		1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	FLR40	4	
公2Fトイレ手洗い場		ブラケット	FLR40	2	
公2F廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	13	
公2F少人数教室2		逆富士40形2灯式	FLR40	6	
公2F少人数教室2		黒板灯 直付け	FLR40	2	
公2F倉庫		逆富士40形2灯式	FLR40	2	
公2F社会科資料室		逆富士40形2灯式	HF32	2	
公2Fチャレンジルーム		HF200	FLR40	6	12
公2Fチャレンジルーム		黒板灯 直付け	FLR40	2	2
公2F少人数教室1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
公2F少人数教室1		黒板灯 直付け	FLR40	2	2
公2F生活化ルーム		逆富士40形2灯式	HF300	6	12
公2F生活化ルーム		黒板灯 直付け	FLR40	2	2
公2F会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
公2F会議室		ダウンライト	IL40	5	5
公2F会議室		ダウンライト	IL40	5	5
公2F収納室		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
公2FPTA会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
公2FPTA会議室		黒板灯 直付け	FLR40	2	2
公2F備蓄庫		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
公2F階段		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
公2F階段		ブラケット40形1灯式	FLR40	2	2
公3F体育館ホール		逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
公3F体育館ステージ		トラフ110形2灯式	FLR110	4	8
公3F体育館ステージ		トラフ110形1灯式	FLR110	8	8
公3F体育館ブラケット		ブラケット	FL20	1	1
公3F体育館水銀灯		水銀灯(体育館)2灯	HF200	8	16
公3F体育館水銀灯		水銀灯(体育館)2灯	HF200	4	8
公3F体育館倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
 公3F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
公3F手洗い場		ブラケット	FLR40	2	2
公3F廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	4	
公3F3階通路		逆富士20形1灯式	FL20	15	15
公3F3階通路		逆富士20形2灯式	FL20	7	
公3F3階通路		逆富士40形1灯式	FLR40	4	
公3F2階通路		逆富士20形1灯式	FL20	14	
公3F2階通路		逆富士20形2灯式	FL20	6	
公3F2階通路		逆富士40形1灯式	FLR40	4	
市民センターメイン		埋込40型2灯式	FLR40	15	
市民センター倉庫1		逆富士40形1灯式	FLR40	13	
市民センター倉庫2		トラフ40形1灯式	FLR40	1	
市民センター金庫室		ドラフ40形1以式 逆富士40形1灯式	FLR40		
·				1	
公1F玄関ホール		逆富士40形2灯式(カバー付き)	FLR40	1	
公1F玄関ホール		防水ブラケット	FLR40	2	2

公1F図書コーナー	埋込スクエア	FLR40	14	56
公1F図書コーナー	ブラケット	FLR40	1	1
公1F図書コーナー	シャンデリア(仮)	FLR40	3	3
公1F休養室	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
公1F休養室	ダウンライト	IL40	4	4
公1F休養室	シェード付き埋込40型2灯式	FLR40	6	12
公1F納戸	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
公1F相談室	埋込40型2灯式	FLR40	2	4
公1F相談室	ダウンライト	IL40	3	3
公1F音楽室	埋込40型2灯式	FLR40	6	12
公1F用務員室	和風ペンダントシーリング	FLR40	2	2
公1F多目的トイレ	逆富士20形1灯式	FLR40	2	2
公1F多目的トイレ	ダウンライト	IL40	1	1
公1F湯沸室	逆富士20形1灯式	FLR40	1	1
公1Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
公1F手洗場	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
公1F学習室1	シェード付き埋込40型2灯式	FLR40	12	24
公1F学習室2	埋込40型2灯式	FLR40	12	24
公1F学習室2	ダウンライト	IL40	2	2
公1F集会室	埋込40型2灯式	FLR40	18	36
公1Fパッケージ室	埋込40型1灯式	FLR40	1	1
公1F事務室	埋込40型2灯式	FLR40	10	20
公1F書庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
公1F廊下	トラフ40形1灯式	FLR40	6	6
公1F廊下	ダウンライト	IL40	3	3
公1F廊下	シェード付き埋込20型2灯式	FLR40	4	8

霞ケ関南小学校

(食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食が、食			数量		
	T				
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
外構プール脇ポンプ室		片反射笠付40形1灯式WP	FLR40	1	1
外構音楽室棟音楽室		逆富士20形1灯式	FL20	1	2
外構音楽室棟音楽室		埋込下面開放40形2灯式	FLR40	4	8
外構音楽室棟音楽室		埋込下面開放40形2灯式	FLR40	8	16
外構音楽室棟音楽室		埋込下面開放40形2灯式	FLR40	4	8
外構音楽室棟音楽室		埋込 黒板灯	FLR40	2	2
外構音楽室棟音楽準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
外構音楽室棟脇		ポール付水銀灯	HF32	3	3
外構A棟外階段		ブラケット40形1灯式WP	FLR40	4	4
外構A棟昇降口1		角型シーリング1灯式WP	FCL30	2	2
外構駐車場2		ポール付水銀灯	HF100	4	4
外構A棟昇降口2		ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
外構飼育小屋		ポール付水銀灯	HF100	1	1
外構B棟昇降口		角型シーリング1灯式WP	FCL40	3	3
外構正面玄関前		丸型ブラケットWPセンサー付	IL60	1	1
外構駐輪所(図書館分室の壁面)		ブラケット40形1灯式WP	FLR40	1	1
外構校庭		ポール付水銀灯	HF100	1	1
4FA棟備品保管庫		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
 4FA棟女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4FA棟男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4FA棟資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4FA棟資料室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
4FA棟会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4FA棟会議室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
4FA棟物置1		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4FA棟物置2		逆富士40形2灯式	FLR40	3	
4FA棟物置2		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	
4FA棟空き教室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4FA棟空き教室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	
4FA棟女子トイレ		LEDの為対象外			
4FA棟男子トイレ		LEDの為対象外			
4FA棟学習資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4FA棟学習資料室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
4FA棟研修室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	-
4FA棟研修室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	
4FA棟EVホール		逆富士40形1灯式	FLR40	1	-
4FA棟廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	7	
RFA棟EV機械室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	
3FA棟6-2		逆富士40形1灯式	FLR40	6	
3FA棟6-2				1	
		吊下黒板灯40形1灯	FLR40		•
3FA棟女子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	
3FA棟男子トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2

3FA棟6-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3FA棟6-1		FLR40	1	1
3FA棟少人数教室		FLR40	6	12
3FA棟少人数教室		FLR40	1	1
3FA棟5-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3FA棟5-1	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
3FA棟外国語ルーム		FLR40	6	12
3FA棟外国語ルーム		FLR40	1	1
3FA棟4-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3FA棟4-1	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
3FA棟少人数指導教室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3FA棟少人数指導教室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
3FA棟EVホール	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3FA棟廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
RFA棟機械室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3FA棟女子トイレ	LEDの為対象外			
3FA棟男子トイレ	LEDの為対象外			
3FB棟体育館入口	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館トイレ前	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館男子トイレ	ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館女子トイレ	ミラー灯	FL20	LED済み	LED済み
3FB棟体育館メイン	高天井用水銀灯2灯式	HF400	LED済み	LED済み
3FB棟体育館用具室	反射笠付40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館舞台	反射笠付110形1灯式	FLR110	LED済み	LED済み
3FB棟体育館舞台袖1	片反射笠付40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館舞台袖2	コーナーライト40形2灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館舞台袖2	片反射笠付40形1灯式	FLR40	LED済み	LED済み
3FB棟体育館2階通路	壁付ブラケット	IL60	LED済み	LED済み
3FB棟体育館壁面	壁付投光器	BHRF160	LED済み	LED済み
3FB棟体育館外通路1	赤色灯	クリプトン電球25形	対象外	対象外
3FB棟体育館外通路2	赤色灯	クリプトン電球25形	対象外	対象外
2FA棟3-2	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟3-2	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
2FA棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FA棟3-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟3-1	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
2FA棟2-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟2-1	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
2FA棟多目的室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟多目的室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
2FA棟女子トイレ	LEDの為対象外			
2FA棟男子トイレ	LEDの為対象外			
2FA棟1-1	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟1-1	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1

2FA棟つくし2組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA棟つくし2組		FLR40	1	1
2FA棟つくし1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2FA 棟つくし1組		FLR40	1	1
2FA棟EVホール		FLR40	1	1
2FA棟廊下		FLR40	8	8
2FB棟相談室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2FB棟来賓トイレ前	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2FB棟来賓男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2FB棟来賓男子トイレ	ミラー灯	FL20	2	2
2FB棟来賓女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟来賓女子トイレ	ミラー灯	FL20	2	2
2FB棟図書室		FLR40	12	24
2FB棟男子更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟女子更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2FB棟印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2FB棟放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
2FB棟放送室	スポットライト1灯式	BHRF160	4	4
2FB棟視聴覚室	対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象	FLR40	16	32
2FB棟視聴覚室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
2FB棟職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	16	32
2FB棟校長室	逆富士110形2灯式 逆富士110形2灯式	FLR110	4	8
2FB棟校長室	ミラー灯	FL20	1	1
2FB棟事務室	ジョナ40形2灯式	FLZ0 FLR40	5	10
2FB棟さくらルーム		FLR40		
2FB棟aくらルーム 2FB棟廊下		FLR40 FLR40	10	10
	逆富士40形1灯式			
1FA棟給食受入室	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1FA棟児童会室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1FA棟児童会室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	1	1
1FA棟昇降口1	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
1FA棟廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1FA棟昇降口2	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1FA棟女子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟男子トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1FA棟廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1FA棟・B棟間倉庫	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
1FB棟生活科室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1FB棟生活科室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
1FB棟保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1FB棟図工準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1FB棟図工室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1FB棟図工室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
1FB棟調理室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1FB棟調理室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
1FB棟理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1FB棟理科室	吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
1FB棟被服室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12

1FB棟被服室		吊下黒板灯40形1灯	FLR40	2	2
1FB棟被服室		ブラケット20形1灯式	FL20	1	1
1FB棟理科準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1FB棟正面玄関		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1FB棟廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
1~3FB棟階段1		逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
3FB棟EV機械室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1~RFB棟階段2	0	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1~RFB棟階段2	0	反射笠付40形2灯式	FLR40	5	10
1~RFB棟階段2	0	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1~RFB棟階段3	0	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1~RFB棟階段3	0	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
外構空調B		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
外構焼き物室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
外構ボランティアルーム入口		ブラケット20形1灯式WP	FL20	2	2
外構ボランティアルーム入口		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
外構ボランティアルームシャワー室		逆富士20形1灯式	FL20	1	2
外構ボランティアルームトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
外構ボランティアルームトイレ		ダウンライトΦ160	FHT32	1	1
外構ボランティアルームメイン		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
外構ボランティアルーム湯沸室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
外構ボランティアルーム部屋1		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
外構ボランティアルーム部屋2		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
外構ボランティアルームメイン		ミラー灯	FL20	1	1
外構空調A		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
B棟屋上へ行く階段		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
図書館分室男子トイレ		逆富士20形2灯式 写真有	FL20	1	2
図書館分室男子トイレ		ミラー灯 写真有		1	1
図書館分室女子トイレ		丸形 のランプ 写 真有		1	1
図書館分室		40形1灯式 写真有	FLR40	8	8
図書館分室		埋め込み 40型2灯式 写真有	FLR40	24	48
図書館分室入口		ダウンライト 写真有 写真有		1	1
学童保育室前廊下		逆富士40形1灯式 写真有	FLR40	4	4

霞ケ関北小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
4F活動室		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F活動室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F理科室		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F理科室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F理科室		逆富士40W1灯	HF32	3	3	
4F配膳室		逆富士40W1灯	HF32	4	4	
4F4-3		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F4-3		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F4-2		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F4-2		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F4-1		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F4-1		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F男子WC		LED済の為対象外				
4F女子WC		LED済の為対象外				
4F被服室		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F被服室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F被服室		逆富士40w1灯	HF32	2	2	
4F廊下		逆富士40w2灯	HF32	25	50	
4F廊下		逆富士40W1灯	HF32	4	4	
4F資料室		逆富士40w2灯	HF32	6	12	
4F第二会議室		埋込40W2灯	HF32	12	24	
4F第二会議室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F6年少人数		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F6年少人数		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F6-1		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F6-1		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F6-2		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F6-2		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F男子WC		逆富士40W1灯	HF32	2	2	
4F女子WC		逆富士40W1灯	HF32	3	3	
4F多目的WC		逆富士40W1灯	HF32	1	1	
4F多目的WC		15W1灯ブラケット	FL15	1	1	
4FWC前		ダウンライト	FDL18	3	3	
4F6年活動室		逆富士40w2灯	HF32	12	24	
4F6年活動室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2	
4F児童会		逆富士40w2灯	HF32	4	8	
4FEV前		埋込スクエア	FPL36	1	3	
4Fプール前廊下		埋込スクエア	FPL36	11	33	
4F男子WC		逆富士40w2灯	HF32	0	0	
4F女子WC		逆富士40w2灯	HF32	0	0	
4F器具庫			HF32	2	4	

4F機械室	吊形40形1灯	HF32	2	2
4Fプール内男子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
4Fプール内女子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
4Fプール外階段	40W1灯防水ブラケット非常灯	FLR40	1	1
4Fプール外階段	20W1灯防水ブラケット非常灯	FL20	1	1
4F監視室	埋込40W2灯	HF32	2	4
4F男子更衣室	逆富士40w2灯	HF32	2	4
4F女子更衣室	逆富士40w2灯	HF32	2	4
3F5-3	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F5-3	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F5-2	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F5-2	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F5-1	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F5-1	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F相談室	逆富士40w2灯	HF32	4	8
3F男子WC	逆富士40 W 1灯	HF32	2	2
3F女子WC	逆富士40 W 1灯	HF32	3	3
3F多目的WC	逆富士40W1灯	HF32	1	1
3F多目的WC	15W1灯防水ブラケット	FL15	1	1
3FWC前	ダウンライト	FDL18	3	3
3F資料室	逆富士40w2灯	HF32	6	12
3F教室名不明	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F教室名不明	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F教室名不明	埋込40W2灯	HF32	12	24
3F教室名不明	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F廊下	逆富士40w2灯	HF32	26	52
3F廊下	逆富士40W1灯	HF32	4	4
3F倉庫1	逆富士40w2灯	HF32	2	4
3F倉庫2	逆富士40W1灯	HF32	1	1
3F5-4	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F5-4	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F5-5	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F5-5	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F3-1	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F3-1	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F3-2	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F3-2	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F理科室	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F理科室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F理科室	逆富士40w1灯	HF32	2	2
3F図書室	逆富士40w2灯	HF32	12	24
3F図書室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
3F図書室	逆富士40w1灯	HF32	2	2
3F配膳室	逆富士40W1灯	HF32	4	4

3F男子WC	LED済の為対象外			
3F女子WC	LED済の為対象外			
2F2-2	逆富士40w2灯	HF32	12	24
2F2-2	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F2-1	逆富士40w2灯	HF32	12	24
2F2-1	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F配膳室	逆富士40W1灯	HF32	4	4
2F音楽室	埋込型40w2灯	HF32	12	24
2F音楽室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F音楽室	逆富士40w1灯	HF32	2	2
2F男子WC	LED済の為対象外			
2F女子WC	LED済の為対象外			
2F7組	逆富士40w2灯	HF32	12	24
2F7組	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F6組	逆富士40w2灯	HF32	12	24
2F6組	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F生活科室	逆富士40w2灯	HF32	10	20
2F生活科室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F廊下	埋込40W2灯	HF32	24	48
2F音楽室	埋込40W1灯	HF32	7	7
2F音楽室	埋込40W1灯	HF32	12	12
2F音楽室	埋込40W1灯	HF32	7	7
2F音楽室	埋込40W2灯	HF32	4	8
2F音楽室	ダウンライト	FDL27	14	14
2F音楽準備室	埋込40W1灯	FDL27	2	2
2Fコンピュータ室	埋込40W2灯格子シェード付	HF32	24	48
2F多目的ホール	埋込スクエア	FPL36	20	80
2F多目的ホール	埋込スクエア	FML36	16	32
2F多目的ホール	ダウンライト	FHT42	12	12
2F準備室×2	埋込40W2灯	HF32	4	8
2F調理実習室	埋込40W2灯	HF32	12	24
2F男子WC	埋込40W1灯	HF32	3	3
2F男子WC	トラフ40W1灯	HF32	2	2
2F女子WC	埋込40W1灯	HF32	3	3
2F女子WC	トラ740W1灯	HF32	2	2
2FWC前	ダウンライト	FDL18	3	3
2F図工室	逆富士40w2灯	HF32	12	24
2F図工室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F準備室	埋込40W2灯	HF32	2	4
2F焼き窯	埋込40W2灯	HF32	2	4
2F会議室	埋込40W2灯	HF32	12	24
2F会議室	埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F休養室	埋込40W1灯	HF32	1	1
2F休養室	埋込40W2灯和シェード付	HF32	2	4

2F休養室		20Wキッチン灯	FL20	1	1
		埋込40W1灯	HF32	4	4
2F放送室		埋込40W2灯	HF32	4	8
2F廊下		逆富士40w2灯	HF32	17	34
2F女子更衣室		逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F男子更衣室		逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F事務室		埋込40W2灯	HF32	6	12
2F校長室		埋込40W2灯シェード付	HF32	8	16
2F職員室		埋込40W2灯	HF32	26	52
2F倉庫		逆富士40W1灯	HF32	1	1
2F男子WC		逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F男子WC		トラ740W1灯	HF32	2	2
2F女子WC		逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F女子WC		トラ740W1灯	HF32	2	2
2F多目的WC		逆富士40W1灯	HF32	1	1
2F多目的WC		15W1灯防水ブラケット	FL15	1	1
2F湯沸かし室		20Wキッチン灯	FL20	1	1
2F湯沸かし室		逆富士40W1灯	HF32	1	1
2F廊下		逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F印刷室		逆富士40w2灯	HF32	2	4
1F下駄箱		逆富士40w2灯	HF32	16	32
1F倉庫		逆富士40W1灯	HF32	1	1
1F保健室		逆富士40w2灯	HF32	8	16
1F相談室		逆富士40w2灯	HF32	2	4
1F下駄箱低学年		逆富士40w2灯	HF32	8	16
1F1年活動室		逆富士40w2灯	HF32	12	24
1F1年活動室		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1Fポンプ室		反射笠付トラフ40W2灯	HF32	3	6
1Fポンプ室		反射笠付トラフ40W2灯非常灯	HF32	1	2
1F倉庫		反射笠付トラフ40W2灯	HF32	1	2
1F1-1		逆富士40w2灯	HF32	12	24
1F1-1		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F1-2		逆富士40w2灯	HF32	12	24
1F1-2		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F1-3		逆富士40w2灯	HF32	12	24
1F1-3		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F備品庫		逆富士40w2灯	HF32	3	6
1F給食搬入口		逆富士40w2灯防水	HF32	9	18
1F階段A		階段誘導灯	FLR40	3	3
1F階段A	0	逆富士40w2灯非常灯	FLR40	3	6
1F階段B	0	逆富士40W1灯非常灯	FLR40	4	4
1F階段B		階段誘導灯	FLR40	3	3
1F階段C		階段誘導灯	FLR40	3	3
1F階段C		逆富士40W1灯非常灯	FLR40	1	1

1F階段C		逆富士40w2灯非常灯	FLR40	3	6
1F外階段	0	逆富士20W1灯非常灯	FL20	3	3
1Fエントランス		丸形ブラケット	FML13	3	3
1F1F屋外通路		ダウンライト	FDL18	14	14
1F屋外通路		逆富士40w2灯防水	HF32	3	6
1F体育館		LED済の為対象外		LED済み	

伊勢原公民館

使用概況					数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)		
2F男子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2		
2F男子WC		トラフ40W1灯	HF32	2	2		
2F男子WC		ダウンライト	FDL18	2	2		
2F女子WC		埋込40W1灯	HF32	3	3		
2F女子WC		トラ740W1灯	HF32	2	2		
2F女子WC		ダウンライト	FDL18	2	2		
2F多目的WC		埋込40W1灯	HF32	1	1		
2FWC前		ダウンライト	HF32	3	3		
2F集会室		埋込40W2灯シェード付	HF32	12	24		
2F講座室		埋込40W2灯	HF32	6	12		
2F会議室		埋込40W2灯	HF32	9	18		
2F事務室		埋込40W2灯	HF32	6	12		
2F事務室		埋込40W1灯	HF32	2	2		
2F湯沸かし室		20Wキッチン灯	FL20	1	1		
2F湯沸かし室		埋込40W1灯	HF32	1	1		
2F休憩室		埋込40W2灯和シェード付	HF32	4	8		
2F休憩室		逆富士40W1灯	HF32	1	1		
2F休憩室		ダウンライト	FDL18	4	4		
2F学習室1		埋込40W2灯	HF32	6	12		
2F学習室2		埋込40W2灯	HF32	6	12		
2F倉庫1		逆富士40w2灯	HF32	2	4		
2F倉庫2		逆富士40w2灯	HF32	2	4		
2F廊下		埋込40W2灯	HF32	16	32		
1Fエントランス		埋込スクエア	FPL36	9	27		
1Fエントランス		ユニバーサル	FHT32	2	2		
1Fエントランス		ダウンライト	FDL18	2	2		
1Fエントランス		ダウンライト	FML36	10	10		
1Fエントランス		ダウンライト	FDL18	4	4		
1F自販機		ダウンライト	FML36	6	6		
1F男子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2		
1F男子WC		トラフ40W1灯	HF32	2	2		
1F女子WC		埋込40W1灯	HF32	2	2		
1F女子WC		トラフ40W1灯	HF32	2	2		
1FWC前		ダウンライト	FDL18	3	3		
1F会議室		埋込40W2灯	HF32	14	28		
1F会議室		埋込40W1灯	HF32	2	2		
1F階段	0	逆富士20W1灯	FL20	1	1		
1F階段		逆富士40W1灯非常灯	FLR40	1	1		
1F倉庫		片反射笠付40W1灯	HF32	1	1		
1F外構ポール灯		ポール灯	HF300	9	9		
1F駐輪場		反射笠付防水トラフ40W1灯	HF32	13	13		

霞ケ関東小学校

使用概況			数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
屋外プール機械室		片反射40形1灯式防水	FLR40	1	1
屋外校舎壁付け		校舎壁付け水銀灯アーム	HF100	3	3
屋外渡り廊下		防水スクエア	FCL40	6	6
4F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4F4年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F4年2組		黒板灯	FLR40	2	2
4F4年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F4年1組		黒板灯	HF32	2	2
4F被服室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F被服室		黒板灯	FLR40	1	1
4F通路		逆富士20形1灯式	FL20	15	15
4F通路		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F男女トイレ		LED済の為対象外		1	
4F配膳室		40形直付2灯式	FLR40	0	0
4F備蓄庫		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	3	6
4F教材室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	2	4
4F教材室		黒板灯	FLR40	1	1
4F5年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
4F5年2組		黒板灯	FLR40	1	1
4F5年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
4F5年1組		黒板灯	FLR40	2	2
4F児童会室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
4F児童会室		黒板灯	FLR40	2	2
3F6年3組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F6年3組		黒板灯	FLR40	2	2
3F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F6年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F6年2組		黒板灯	FLR40	2	2
3F6年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F6年1組		黒板灯	FLR40	1	1
3F男女トイレ		LED済の為対象外			
3F配膳室		40形直付2灯式	FLR40	0	0
3F教材準備室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
3F教材準備室		黒板灯	FLR40	1	1
3F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	15	15
3F廊下		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F廊下		ブラケット	FL20	2	2
3F学習室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F学習室		黒板灯	FLR40	1	1
3F3年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F3年2組		黒板灯	FLR40	2	2

3F3年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F3年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F体育館水銀灯	水銀灯(体育館)丸型1灯式	HF700	LED済み	
3F体育館水銀灯	水銀灯(体育館)丸型1灯式	HF700	LED済み	
3F用具室	埋込40形2灯式	FLR40	LED済み	
3Fステージ	トラフ110形1灯式	FLR110	LED済み	
3F放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み	
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F2年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F2年2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F2年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F2年1組	黒板灯	FLR40	2	2
2Fひまわり	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2Fひまわり	黒板灯	FLR40	1	1
2F男女トイレ	LED済の為対象外			
2F教育相談室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
2F教育相談室	黒板灯	FLR40	1	1
2Fひまわり2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2Fひまわり2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F配膳室	40形直付2灯式	FLR40	0	0
2F1年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F1年2組	黒板灯	FLR40	2	2
2F1年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F1年1組	黒板灯	FLR40	1	1
2F廊下	逆富士20形1灯式	FL20	15	15
2F廊下	逆富士20形2灯式	FL20	10	20
2F廊下	ブラケット	FL20	2	2
2F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2Fトイレ前室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
2F多目的室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
3F多目的室	ダウンライト		14	14
2F放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F事務室	埋込40形2灯式	FLR40	5	10
2F校長室	埋込40形2灯式	FLR40	5	10
2F印刷室	埋込40形2灯式	FLR40	3	6
2F資材室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F図書室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F更衣室男	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F更衣室女	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F男女トイレ	LED済の為対象外			
1F図書室B	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
1F図書室B	黒板灯	FLR40	1	1
1F給食配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6

1F図書室A		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
1F図書室A		黒板灯	FLR40	1	1
1F昇降口		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F廊下		逆富士20形1灯式	FL20	9	9
1F廊下		逆富士20形2灯式	FL20	10	20
1F廊下		ブラケット	FL20	2	2
1F理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F理科室		黒板灯	FLR40	2	2
1F会議室		埋込40形2灯式	FLR40	12	24
1F保健室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F理科準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F家庭科室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F音楽準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F用務員室		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	2	4
1F用務員室		黒板灯	FLR40	1	1
1F昇降口		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F通路		逆富士20形1灯式	FL20	3	3
1F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
階段A	0	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
階段B	0	逆富士40形1灯式	FLR40	9	9
階段C	0	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
階段C		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
階段D	0	逆富士40形1灯式	FLR40	5	5
階段D		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4

霞ケ関西小学校

使用概況		RATION TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR		数量	
	足場		ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
4F教材室			FLR40	1	1
4F図書室		逆富士40W1灯連結	FLR40	16	16
4F図書室		逆富士40W1灯	FLR40	8	8
4FPTA会議室		逆富士40W2灯	FLR40	3	6
4FPTA会議室		ユニバーサル 埋込ビーム球	ビーム球100V100W	2	2
4F男子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
4F女子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
4F視聴覚室		埋込40W2灯	HF32	15	30
4F視聴覚室		ユニバーサル 埋込ビーム球	ビーム球100V100W	2	2
4F視聴覚室		ユニバーサル 埋込ビーム球	ビーム球100V100W	6	6
4F準備室		逆富士40W1灯	FLR40	3	3
4F相談室		逆富士40W2灯	FLR40	9	18
4F相談室		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F音楽室		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	9	18
4F音楽室		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F音楽準備室		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	3	6
4F2-1		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
4F2-1		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F2-2		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
4F2-2		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F4-1		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
4F4-1		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F4-2		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
4F4-2		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F4-3		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
4F4-3		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
4F男子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
4F女子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
4F廊下		逆富士20W1灯	HF16	7	7
4F廊下		逆富士20W2灯	FL20	5	10
4F配膳室		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
4F階段(西側)		逆富士20W1灯	FL20	7	7
3F教材室		逆富士40W1灯	FLR40	1	1
3F家庭科室		逆富士40W2灯	FLR40	15	30
3F家庭科室		吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
3F男子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F女子WC		逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F図工室		逆富士40W2灯	FLR40	15	30
3F図工室		吊下40W1 灯黒 板灯	FLR40	2	2
3F学習室1		逆富士40W1灯	FLR40	6	6
3F学習室1		吊下40W1 灯黒 板灯	FLR40	2	2
3F校内支援室		逆富士40W1灯	FLR40	6	
3F校内支援室		吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2

3F6-1	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
3F6-1	吊空船兵市下沿40W2万 吊下40W1 灯黑板灯	FLR40	2	2
3F6-2	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
3F6-2	吊至船兵市下形40W2万 吊下40W1 灯黑板灯	FLR40	2	2
3F6-3	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
3F6-3		FLR40		
	吊下40W1灯黒板灯 H型器具吊下形40W2灯		2	12
3F6-4 3F6-4	吊型器具币下形40W2对 吊下40W1灯黒板灯	FLR40	6	
		FLR40	2	12
3F学習室②	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	
3F学習室②	吊下40W1 灯黑板灯	FLR40	2	2
3F3-1	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
3F3-1	吊下40W1 灯黑板灯	FLR40	2	2
3F3-2	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
3F3-2	吊下40W1 灯黒 板灯	FLR40	2	2
3F男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
3F廊下	逆富士20W1灯	HF16	7	7
3F廊下	逆富士20W2灯	FL20	5	10
3F配膳室	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F教材室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
2F男子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F女子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F事務室	逆富士40W2灯	FLR40	4	8
2F校長室	埋込スクエア40W6灯	FLR40	2	12
2F職員室	逆富士40W1灯	FLR40	15	15
2F職員室	逆富士40W2灯	FLR40	9	18
2F男子職員WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F女子職員WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F用務員室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
2F用務員室	逆富士20W1灯	FL20	1	1
2F用務員室	吊下和シーリング	FCL20	1	1
2F放送室	逆富士40W2灯	FLR40	3	6
2F放送室	逆富士20W1灯	FL20	1	1
2F放送室	ブラケット20W1灯	FL20	1	1
2F相談室	逆富士40W2灯	FLR40	4	8
2F1-1	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F1-1	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F1-2	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F1-2	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F多目的室	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F多目的室	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F外国語ルーム	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F外国語ルーム		FLR40	2	2
2F5-1	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F5-1		FLR40	2	2
2F5-2	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12

2F5-2	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
2F5-3	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
2F5-3		FLR40	2	2
2F男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
2F廊下	逆富士20W1灯	HF16	8	8
2F廊下	逆富士20W2灯	FL20	7	14
2F配膳室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F教材室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F倉庫	丸形ブラケット	IL60	1	1
1F下駄箱	埋込スクエア20W4灯	FL20	1	4
1F廊下	逆富士20W1灯	HF16	3	3
1F廊下	逆富士20W2灯	FL20	7	14
1F配膳室	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F理科室	逆富士40W2灯	FLR40	15	30
1F理科室	埋込40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F理科準備室	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
1F男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F5組	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F5組	埋込40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F活動室	逆富士40W2灯	FLR40	9	18
1F保健室	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
1F6組	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
1F6組	吊下40W1灯黒板灯	FLR40	2	2
1F下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	4	4
1Fポンプ室	丸形ブラケット	IL60	1	1
1F階段	逆富士40W1灯	FLR40	9	9
1F相談室	H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
1F相談室	吊下40W1灯黑板灯	FLR40	2	2
1F下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	4	4
1F給食搬入口	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
1F給食搬入口	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F男子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F女子WC	逆富士40W1灯	FLR40	2	2
1F階段	逆富士40W2灯	FLR40	7	14
1F階段	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F体育館への渡り廊下	笠付40W1灯ガード付	FLR40	1	1
1F外構校舎北	壁付20W1灯防水ブラケット	FL20	1	1
1F外構校舎北	校舎壁付け水銀灯	MH400	2	2
1F外構校舎南	校舎壁付け水銀灯	HF250	3	3
1Fプール男子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F7°-ル女子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1Fプール機械室	防水丸形ブラケット	IL60	1	1
機械室(外)2棟	逆富士40W2灯	FLR40	4	8
1F体育館	水銀灯(体育館)2灯	HF300	LED済み	

1F体育館	水銀灯(体育館)2灯	HF300	LED済み	
1Fエントランス	Φ150ダウンライト	FHT42	LED済み	
1Fエントランス	防水カバー付き	FHT42	LED済み	
1F管理室	逆富士40W2灯	HF32	LED済み	
1F用具室	逆富士40W1灯ガード付	HF32	LED済み	
1F男子更衣室	逆富士40W1灯	HF32	LED済み	
1F女子更衣室	逆富士40W1灯	HF32	LED済み	
1Fステージ	笠付40W2灯	HF32	LED済み	
1F放送室	逆富士40W2灯	HF32	LED済み	
1F通路	笠付40W2灯	HF32	LED済み	
1F通路	40W1灯ブラケット	HF32	LED済み	
1F外男子WC	防水丸形ブラケット	IL60	1	1
1F外女子WC	防水丸形ブラケット	IL60	1	1
1FWC前	防水ブラケット20W1灯	FL20	1	1

川越西小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
屋外校内		水銀灯丸型1灯	HF300	9	9	
屋外搬入口		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
屋外校舎壁付け		校舎壁付けセンサー水銀灯	HF100	3	3	
屋外体育館男女更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外体育館男女更衣室		丸型シーリング	IL40	LED済み		
器具庫		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
屋外物置		逆富士40形1灯式	HF32	LED済み		
屋外階段		ブラケット	FL20	1	1	
屋外昇降口		防水ブラケット	FL20	6	6	
屋外プールトイレ男女		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
屋外ポンプ室		逆富士40形1灯式防水	FLR40	1	1	
4F音楽室		逆富士40形2灯式	FLR40	18	36	
4F音楽室		黒板灯 埋込		2	2	
4F音楽準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
4F視聴覚室		逆富士40形2灯式	FLR40	18	36	
4F視聴覚室		ダウンライト		6	6	
4F視聴覚室		黒板灯 埋込	FLR40	2	2	
4F男女トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	4	4	
4F教材室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
4F視聴覚準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
4F配膳室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
4Fワールドルーム		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4Fワールドルーム		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4Fワールドルーム		黒板灯	FLR40	2	2	
4F5年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4F5年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4F5年1組		黒板灯	FLR40	2	2	
4F5年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4F5年2組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4F5年2組		黒板灯	FLR40	2	2	
4F5年3組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4F5年3組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4F5年3組		黒板灯	FLR40	2	2	
4F男女トイレ		LED済の為対象外				
4F学びの部屋		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4F学びの部屋		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4F学びの部屋		黒板灯	FLR40	2	2	
4F6年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10	
4F6年1組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
4F6年1組		黒板灯	FLR40	2	2	

4F6年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
4F6年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
4F6年2組	黒板灯	FLR40	2	2
4F6年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
4F6年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
4F6年3組	黒板灯	FLR40	2	2
4F総合活動室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
4F総合活動室	黒板灯	FLR40	2	2
4F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
4F通路	逆富士20形1灯式	FL20	14	14
3FPTA会議室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3FPTA会議室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3FPTA会議室	黒板灯	FLR40	2	2
3~4F東倉庫3	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
3F4年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F4年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F4年3組	黒板灯	FLR40	2	2
3F4年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F4年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F4年2組	黒板灯	FLR40	2	2
3F4年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F4年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F4年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F学びの部屋	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F学びの部屋	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F学びの部屋	黒板灯	FLR40	2	2
3F3年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F3年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F3年3組	黒板灯	FLR40	2	2
3F3年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F3年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F3年2組	黒板灯	FLR40	2	2
3F3年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F3年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F3年1組	黒板灯	FLR40	2	2
3F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F教材室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F教材室	黒板灯	FLR40	2	2
3F空室1	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
3F空室1	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
3F空室1	黒板灯	FLR40	2	2
3F第二理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36

3F教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
3F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
3F理科準備室1・2	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
3F理科準備室1・2	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F理科準備室1・2	逆富士20形2灯式	FLR40	1	2
3F第一理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
3F第一理科室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
3F通路	逆富士20形1灯式	FL20	14	14
3F通路	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2~4F西倉庫2	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
2F玄関	スクエア2灯式埋込	FCL30/40	3	3
2F事務室	埋込40形2灯式	FLR40	10	20
2F小会議室	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
2F校長室	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
2F湯沸室	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
2F職員室	埋込40形2灯式	FLR40	24	48
2F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2F研修室・教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F男女更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
2F倉庫・用務員室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F倉庫・用務員室	和風ペンダント	FCL30	1	2
2F印刷室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2Fスタジオ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2Fスタジオ	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F図書室	埋込40形2灯式	FLR40	24	48
2Fたからの森準備室	埋込40形3灯式	FLR40	3	9
2Fたからの森準備室	埋込40形3灯式	FLR40	3	9
2F相談室	埋込40形3灯式	FLR40	3	9
2F相談室	埋込40形3灯式	FLR40	3	9
2F被服室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F被服室	黒板灯	FLR40	2	2
2Fボランティア室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F調理準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
2F家庭科室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
2F家庭科室	黒板灯	FLR40	2	2
2F東倉庫2	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
2F通路	逆富士20形1灯式	FL20	14	14
2F通路	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F通路	ダクトスポット	RF100W	12	12
1F東倉庫1	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F階段下倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F図工準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6

1F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1F図工室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
1F図工室	黒板灯 埋込	FLR40	2	2
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F2年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F2年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F2年3組	黒板灯	FLR40	2	2
1F2年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F2年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F2年2組	黒板灯	FLR40	2	2
1F2年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F2年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F2年1組	黒板灯	FLR40	2	2
1~4F中央倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1Fポンプ室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F1年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F1年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F1年3組	黒板灯	FLR40	2	2
1F1年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F1年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F1年2組	黒板灯	FLR40	2	2
1F1年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F1年1組	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F1年1組	黒板灯	FLR40	2	2
1F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F男女トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	4	4
1F保健室	逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F西倉庫1	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F西階段下倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F通路	逆富士20形1灯式	FL20	13	13
1F通路	ダクトスポット	RF100W	4	4
1FA階段	逆富士40形1灯式	FLR40	9	9
1FA階段	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1FB階段	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1FB階段	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1FC階段	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1FC階段	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
1F学童屋外	防水ブラケット	FL20	1	2

名細小学校

		名細小字校			
使用概況				数量	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
4F6-2		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
4F6-2		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
4F6-1		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
4F6-1		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
4F理科室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	9	18
4F理科室		40形1灯式吊り下げ器具	FLR40	1	1
4F理科室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
4F理科室準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F音楽室		埋込40形2灯式	HF32	15	30
4F音楽室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
4F音楽室		ダウンライト	FHT32	2	2
4F音楽室準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F通路		逆富士40形1灯式	FLR40	9	ç
3F5-1		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F5-1		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F5-2		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F5-2		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F5-3		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F5-3		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F算数少人数室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F算数少人数室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F会議室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F会議室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F6-3		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
3F6-3		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F通路		逆富士40形1灯式	FLR40	9	ç
2F職員室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	13	26
2F事務室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	(
2F事務室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F玄関		カバー付き埋込40形2灯式	HF32	4	. 8
2F校長室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
2F放送室		逆富士40型2灯式	HF32	2	4
2F放送室		スポットライト(ダクトレール)	JDR110V75W	3	3
2F会議室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	(
2F印刷室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	(
2F相談室		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
2F相談室		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2Fくすのき		40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
2Fくすのき		黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
		逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
1Fくすのき2組			FLR40	6	12

1Fくすのき2組	黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1Fくすのき3組	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
1Fくすのき3組	黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1Fくすのき4組	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	9	18
1Fくすのき4組	黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1Fくすのき5組	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	10	20
1Fくすのき5組	黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F保険室	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	6	12
1F保険室	黒板灯片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F昇降口	トラフ型カバー付き40形1灯式	FLR40	1	1
1F通路	逆富士40形1灯式	FLR40	11	11
1F通路	逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
1F配膳室	逆富士40型2灯式	HF32	2	4
1F階段	逆富士40形1灯式	FLR40	7	7
1F階段	ブラケット	FLR40	1	1
1F階段	逆富士40形1灯式	FLR40	8	8
1F階段	ブラケット	FLR40	1	1
1F階段	逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
3F多目的室	40形2灯式チェーン吊り下げ器具	FLR40	14	28
3F多目的室	ブラケット	FLR40	1	1
3Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3Fいこいのひろば	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
3F図書室	逆富士40型2灯式	FLR40	16	32
3F教材室	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
3Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F3-4	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
3F3-4	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F3-3	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
3F3-3	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F3-2	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
3F3-2	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F3-1	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
3F3-1	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3Fかがやき	逆富士40型2灯式	FLR40	2	4
3Fかがやき	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3Fひふくしつ	逆富士40型2灯式	FLR40	11	22
3Fひふくしつ	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
3F通路	逆富士20形1灯式	FLR20	26	26
2F図画室	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
2F図画室	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F2-1	逆富士40型3灯式	FLR40	4	12
2F2-1	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1

2Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F2-2	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
2F2-2	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F2-3	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
2F2-3	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F4-1	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
2F4-1	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F4-2	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
2F4-2	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F更衣室	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
2F4-3	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
2F4-3	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2F生活科	吊り下げ傘付きトラフ40形1灯式	FLR40	2	2
2F英語ルーム	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
2F英語ルーム	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40 (LED済)		
2F調理室	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	14	28
2F調理室	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
2Fトイレ×2か所	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
2F通路	逆富士20形1灯式	FLR20	27	27
1Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F工作室	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	9	18
1F工作室	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1FPTA会議室	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	6
1FPTA会議室	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F社会科資料室	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	6
1F陶芸室	逆富士40形3灯式	FLR40	3	9
1F事務倉庫	40形2灯式吊り下げ器具	FLR40	3	6
1F算数指導室	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
1F算数指導室	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F1-3	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
1F1-3	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F1-2	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6
1F1-2	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1F1-1	逆富士40型2灯式	FLR40	6	12
1F1-1	黒板灯 片反射40形1灯式	FLR40	1	1
1Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F昇降口	逆富士40型2灯式	FLR40	4	8
1F階段	ボール吊り型ブラケット	IL60	4	4
1F階段	吊下げ40形2灯式	FLR40	1	2
1F階段	逆富士40型2灯式	FLR40	4	8
1F通路	逆富士20形1灯式	FLR20	20	20
体体育館	高天井	HF300	LED済み	
体体育館	高天井	HF300	LED済み	

体ステージ	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	LED済み	
体中2階倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
体中2階倉庫	ブラケット	FLR40	LED済み	
体中2階倉庫	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	LED済み	
体第1器具庫	トラフ40形1灯式 ガード付	FLR40	LED済み	
体第2器具庫	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
体第3器具庫	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
体第4器具庫	逆富士40型2灯式	FLR40	LED済み	
体玄関	ダウンライト	FHT32	LED済み	
体軒下	防水ダウンライト	FHT32	LED済み	
外体育館横トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
外1階軒下	防水トラフ40形2灯式	FLR40	1	2
外プール横小屋	40形防水逆富士2灯式	FLR40	2	4
外外灯	防犯灯	HF100	3	3
外外渡り廊下	笠付き防水トラフ40形1灯	FLR40	4	4
外外渡り廊下	防水ブラケット	FLR40	2	2
外2階玄関外	防水ブラケット	FCL30	2	2
外2階玄関外	足元灯	IL60	4	4
外軒下	丸型ブラケット	FCL30	1	1
外駐輪場	防水トラフ20形1灯式	FLR20	2	2
外小屋	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
外外渡り廊下	ブラケット	FCL30	2	2
外外階段	防水ブラケット	FL10	4	4

上戸小学校

使用概況				数量		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
4F音楽準備室		逆富士40W1灯	HF32	3	3	
4F音楽室		吊下げ40W2灯	FLR40	9	18	
4F音楽室		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F社会科資料室		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F社会科資料室		LED済の為対象外				
4F社会科資料室		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F5-1		吊下げ40W2灯	FLR40	9	18	
4F5-1		黒板灯40W1灯	HF32	1	1	
4F5-2		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F5-2		LED済の為対象外				
4F5-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F5-3		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F5-3		LED済の為対象外				
4F5-3		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-1		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F6-1		LED済の為対象外				
4F6-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-2		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F6-2		LED済の為対象外				
4F6-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F6-3		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
4F6-3		LED済の為対象外				
4F6-3		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
4F廊下(トイレ前、配膳室各1含む)		逆富士40W1灯	HF32	12	12	
4F男子WC		LED済の為対象外				
4F女子WC		LED済の為対象外				
3F3-3		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
3F3-3		LED済の為対象外				
3F3-3		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F3-2		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
3F3-2		LED済の為対象外				
3F3-2		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F3-1		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
3F3-1		LED済の為対象外				
3F3-1		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F小人数教室		吊下げ40W2灯	FLR40	6	12	
3F小人数教室		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1	
3F男子WC		LED済の為対象外				
3F女子WC		LED済の為対象外				
3F少人数教室		吊下げ40W2灯	FLR40	8	16	
3F少人数教室	†	LED済の為対象外		1		

3F少人数教室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
3F4-3		FLR40	8	16
3F4-3	LED済の為対象外			
3F4-3	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
3F4-2	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
3F4-2	LED済の為対象外			
3F4-2	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
3F4-1	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
3F4-1	LED済の為対象外			
3F4-1	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
3F廊下(トイレ前、配膳室各1含む)	逆富士40W1灯	HF32	13	13
3F教材室	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
3F男子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
3F女子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
3F体育館	高天井照明	HF300	LED済み	
3F体育館	高天井照明	HF300	LED済み	
3F用具室	逆富士40W1灯	HF32	LED済み	
3F用具室	逆富士(ガード付)40W灯	HF32	LED済み	
3Fステージ	笠付きTR40W1灯	HF32	LED済み	
3Fステージ	笠付きTR40W2灯	HF32	LED済み	
3F音響室	逆富士40W1灯	HF32	1	1
3F音響室	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
3F外階段	ブラケット20W1灯	FLR20	6	6
2F印刷室	逆富士40W2灯	FLR40	2	4
2F用務員室	和吊下シーリング	FCL32/30	1	1
2F男子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
2F女子更衣室	逆富士40W1灯	FLR40	3	3
2F職員室	直付40W2灯	HF32	36	72
2F図書室	逆富士40W2灯	HF32	16	32
2F相談室	逆富士40W2灯	HF32	2	4
2F視聴覚室	埋込	HF32	24	48
2F視聴覚室	黒板灯40W1灯	HF32	2	2
2F事務室	直付40W2灯	HF32	8	16
2F校長室	直付40W2灯	FLR40	8	16
2F放送室	逆富士40W2灯	HF32	4	8
2F男子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F女子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
2F第一収納室	吊下げ40W2灯	FLR40	6	12
2F38	吊下げ40W2灯	FLR40	9	18
2F38	黒板灯40W1灯	HF32	1	1
2F1-1	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
2F1-1	LED済の為対象外			
2F1-1	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F1-2	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16

2F1-2	LED済の為対象外			
2F1-2	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F1-3	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
2F1-3	LED済の為対象外			
2F1-3	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F廊下(トイレ前、配膳室各1含む)	逆富士40W1灯	HF32	21	21
2F男子WC	LED済の為対象外			
2F女子WC	LED済の為対象外			
2F2-1	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
2F2-1	LED済の為対象外			
2F2-1	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F2-2	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
2F2-2	LED済の為対象外			
2F2-2	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F2-3	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
2F2-3	LED済の為対象外			
2F2-3	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
2F多目的室	直付40W2灯(連結)	FLR40	14	28
2F多目的室	埋込20W1灯	FLR20	1	1
1F下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
1F掲示板前室	吊下げ40W2灯	FLR40	5	10
1F掲示板前室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1Fけやき学級2組	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
1Fけやき学級2組	LED済の為対象外			
1Fけやき学級2組	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1Fけやき学級1組	吊下げ40W2灯	FLR40	8	16
1Fけやき学級1組	逆富士	LED済	0	0
1Fけやき学級1組	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F男子WC	LED済の為対象外			
1F女子WC	LED済の為対象外			
1F生活科室	吊下げ40W2灯	FLR40	9	18
1F生活科室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F給食搬入口	逆富士40W2灯	FLR40	1	2
1F給食搬入口	LED済の為対象外			
1F外階段※63の外階段以外確認不可。不明のため変更せず	ブラケット20W1灯	FL20	3	3
1F下駄箱	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
1F第二会議室	逆富士40W2灯	FLR40	6	12
1F第二会議室	黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F廊下(トイレ前、配膳室各1含む)	逆富士40W1灯	HF32	18	18
1F屋外通路	逆富士40W1灯(防水)	FLR40	2	2
1F屋外通路	逆富士20W2灯(防水)	FLR20	2	4
1F男子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
1F女子WC	逆富士40W1灯	HF32	2	2
1F図画室	吊下げ40W2灯	HF32	12	24

1F図画室	黒板灯40W1灯	HF32	4	4
1F保険室	吊下げ40W2灯	HF32	9	18
1F家庭科	吊下げ40W2灯	HF32	10	20
1F家庭科	黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F理科室	吊下げ40W2灯	HF32	10	20
1F理科室	黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F理科準備室	逆富士40W2灯	HF32	3	6
階段	逆富士40W1灯	HF32	8	8
階段	逆富士40W1灯	HF32	3	3
階段	逆富士40W1灯	FLR40	5	5
階段	壁付ブラケット40W1灯	FLR40	1	1
階段	逆富士40W1灯	FLR40	6	6
階段	逆富士40W1灯	HF32	1	1
階段	壁付ブラケット40W1灯	FLR40	1	1
屋外焼窯庫	逆富士40W1灯	FLR40	1	1
屋外トイレ(学童出て左)	ブラケット40W1灯	FLR40	1	1
屋外トイレ (学童出て左)	ブラケット20W1灯	FLR20	1	1
屋外トイレ(学童出て左)	丸型白熱灯		1	1
屋外	ポール水銀灯	HF100	5	5
屋外	直付水銀灯	MH400	4	4
屋外	ブラケット20W1灯	FLR20	2	2

広谷小学校

使用概況				数量	
	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)
外物置			FLR40	1	1
外燒窯小屋		40形逆富士1灯式	FLR40	2	2
外屋外		防犯灯	HF100	2	2
外屋外		ブラケット20形1灯式	FL20	13	13
外屋外		壁付ブラケット	IL60	3	3
外運動場		対象外			
外屋外		ポール灯	FLR40	2	2
4F音楽室		黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
4F音楽室		2連埋込40形2灯式	FLR40	9	36
4F音楽室		埋込40形2灯式連結	FLR40	0	0
4F音楽室準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F音楽室準備室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
4F図工室		黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
4F図工室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
4FPTA横・準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4FPTA室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
4FPTA室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
4F多目的室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
4F多目的室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
4F文化財産資料室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
4F文化財産資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
4F特別活動資料室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
4F特別活動資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F備蓄品保管室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
4F備品室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
4F備品室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
4F資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
4F第二理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
4F第二理科室		黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
4F理科準備室		逆富士40形 2 灯式	FLR40	2	4
4F理科準備室		逆富士20形1灯式	FL20	1	1
4F第一理科室		黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
4F第一理科室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
4Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
4F通路		逆富士20形1灯式	FL20	13	13
4F通路(配膳室)		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3F視聴覚室		黒板灯 埋込40形1灯式	HF32	2	2
3F視聴覚室		2連埋込40形2灯式	FLR40	0	0
3F視聴覚室準備室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F視聴覚室準備室		ダウンライト		2	2

3F視聴覚室	逆富士40形2灯式	FLR40	18	36
3F視聴覚室	ダウンライト		6	6
3Fイングリッシュルーム	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3Fイングリッシュルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F 6 - 1	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F 6 - 1	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F6 - 2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F6-2	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F 6 - 3	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F 6 - 3	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F4 - 2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F4 - 2	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F5-1	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F5-1	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F5-2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F5-2	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F5 - 3	黒板灯 40形1灯式	FLR40	0	0
3F5 - 3	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3Fスタンディングルーム	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3Fスタンディングルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F資料室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F調理室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3F調理室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3Fトイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
3F通路	逆富士20形1灯式	FL20	10	10
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F保険室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 1 — 1	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F 1 — 1	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F1 - 2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F1 - 2	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F昇降口	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F7組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F7組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F8組	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F8組	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F2 - 1	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F2 - 1	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F2 - 2	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F 2 - 2	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
1F被服室	黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
1F被服室	逆富士40形 2 灯式	FLR40	12	24

1F昇降口		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1Fトイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F通路		逆富士20形1灯式	FL20	9	9
2F職員室		逆富士40形2灯式	FLR40	20	40
2F職員室		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F校長室		埋込40形2灯式	FLR40	6	12
2F事務室		埋込40形2灯式	FLR40	6	12
2F事務室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
2F資料室		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
2F更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F配膳室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F玄関		埋込20形2灯式	LED	1	2
トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
用務員室		シーリング20形4灯式	FL20	1	4
用務員室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
用務員室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
放送室		逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
放送室		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
放送室		逆富士20形1灯式	FLR40	1	1
会議室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
会議室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
相談室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
相談室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
児童会室		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
児童会室		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3 - 1		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3 - 1		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3 - 2		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
3 - 2		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
スタディールーム		黒板灯 40形1灯式	FLR40	2	2
スタディールーム		逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
国語室		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
図書室		逆富士40形2灯式	FLR40	11	22
トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
通路		逆富士20形1灯式	FL20	14	14
通路		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
階段	0	逆富士40形1灯式	FLR40	19	19
階段	0	逆富士20形2灯式	FL20	6	12
階段下倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	15	15
エレベーター機械室		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
体育館		高天井	MH400	LED済み	
体育館		高天井	MH400	LED済み	
器具倉庫		トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	

トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
更衣室	HF16形1灯式	HF16	LED済み	
更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み	
中二階	ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	
中二階	笠付きトラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	
控室	トラフ40形1灯式	FLR40	LED済み	
控室	ブラケット40形1灯式	FLR40	LED済み	
ステージ	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	LED済み	
放送室	逆富士40形 2 灯式	FLR40	LED済み	

山田小学校

使用概況		山田小子校		数量		
	足場	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ランプ型番	器具台数(台)	ランプ数 (本)	
外水銀アーム		水銀灯アーム型1灯	HF200	3	3	
外焼き物小屋		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
外搬入口+体育館エントランス		防水ブラケット	FL20	12	12	
外防災給水井戸小屋		逆富士40形1灯式 防水	FLR40	1	1	
外用水ポンプ室		LED済の為対象外				
外防犯灯(体育館エントランス)		防犯灯	FL20	2	2	
外外小屋1 (体育館東側、プール北側)		トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
外外小屋2 (校舎北側機械室)		逆富士40形2灯式	HF32	1	2	
外外小屋3 (校庭南東側体育倉庫)		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
外体育館入口		埋込スクエア1灯式 防水	FCL40	LED済み		
外卓球場		反射笠110形2灯式	FLR110	LED済み		
外天井		水銀灯(体育館)2灯	HF200	LED済み		
外天井		水銀灯(体育館)2灯	HF200	LED済み		
外器具庫		逆富士40形2灯式	FLR40	LED済み		
外男女トイレ		逆富士20形2灯式	FL20	LED済み		
外男女トイレ		逆富士20形1灯式	FL20	LED済み		
外男女更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
外男女更衣室		ブラケット 丸型	IL60	LED済み		
外ステージ袖		逆富士40形1灯式 ガード付き	FLR40	LED済み		
外ステージ		反射笠110形1灯式	FLR110	LED済み		
外放送室		逆富士40形1灯式	FLR40	LED済み		
外階段(4階)		ブラケット	FL20	1	1	
外 2 階入口階段(校舎北側事務室入口)		防水ブラケット 丸型	FCL20	3	3	
4F5年 1 組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F5年 1 組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F5年 1 組		LED済の為対象外				
4F5年 2 組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F5年 2 組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F5年 2 組		LED済の為対象外				
4F男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
4F男女トイレ		ダウンライト		14	14	
4F5年 3 組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F5年 3 組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F5年 3 組		LED済の為対象外				
4F6年1組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F6年1組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F6年1組		LED済の為対象外				
4F6年2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F6年2組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F6年2組		LED済の為対象外				
4F6年3組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16	
4F6年3組		黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1	
4F6年3組		LED済の為対象外				

4F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
4F6年4組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
4F6年4組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
4F6年4組	LE D 済の為対象外			
	逆富士40形2灯式	FLR40	16	32
4F図書室	LE D 済の為対象外			
4F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F音楽準備室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
4F音楽室	逆富士40形2灯式	FLR40	7	14
4F音楽室	LED済の為対象外			
4F通路	逆富士20形2灯式	FL20	13	26
4F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
3F4年 4 組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3F4年 4 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F4年 3 組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F4年 3 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F4年 3 組	LED済の為対象外			
3F収納室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F図工教室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
3F図工教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3F図工準備室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
3Fたんぽぽ1組	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
3Fたんぽぽ1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
3Fたんぽぽ2組	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
3F校内学習室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F校内学習室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F校内学習室	LED済の為対象外			
3F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
3F4年 2 組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F4年 2 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F4年 2 組	LED済の為対象外			
3F4年 1 組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F4年 1 組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F4年 1 組	LED済の為対象外			
3F少人数教室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F少人数教室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F少人数教室	LED済の為対象外			
3F3年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F3年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F3年3組	LED済の為対象外			
3F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F男女トイレ	ダウンライト		14	14
3F3年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F3年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F3年2組	LED済の為対象外			

3F3年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
3F3年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
3F3年1組	LED済の為対象外			
3F通路	逆富士20形2灯式	FL20	15	30
3F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F1年2組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F1年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
2F1年2組	LED済の為対象外			
2F1年3組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F1年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
2F1年3組	LED済の為対象外			
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
4F男女トイレ	ダウンライト		14	14
2F放送室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F2階入口玄関	スクエア4灯式20型	FL20	4	16
2F事務室	直付け下面開放40W3灯式	FLR40	4	12
2F校長室	直付け下面開放40W3灯式	FLR40	4	12
2F職員室	逆富士40形3灯式	FLR40	12	36
2F職員室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
2F印刷室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	2	4
2F更衣室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	3	6
2F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
2F2年1組	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
2F2年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
2F2年1組	LED済の為対象外			
2F小会議室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F2年2組	逆富士40形2灯式	FLR40	13	26
2F2年2組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
2F算数教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F算数教材室	ダウンライト	RF100	2	2
2F多目的室	逆富士40形2灯式	FLR40	9	18
2F多目的室	ダウンライト	RF100	2	2
2F多目的室	ダウンライト	IL60	4	4
2F教材室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
2F2年3組	逆富士40形2灯式	FLR40	13	26
2F2年3組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F2年4組	逆富士40形2灯式	FLR40	13	26
2F2年4組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
2F通路	逆富士20形2灯式	FL20	16	32
2F配膳室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F収納室	ブラケット 丸型	IL60	1	1
1F昇降口	ブラケット 丸型	IL60	1	1
1F家庭科室	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
1F家庭科室	黒板灯 吊り下げ	FLR40	2	2
1F準備室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6

1F男女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F理科室	逆富士40形2灯式	FLR40	14	28
1F理科室	ダウンライト	RF100	2	2
1Fあすなろ5	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1Fあすなろ5	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1Fあすなろ5	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1Fあすなろ5	LED済の為対象外			
1F配膳室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F男女トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	2	2
1F男女トイレ	ダウンライト		14	14
1F清掃用具室	逆富士40形1灯式		2	2
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1Fあすなろ3-4	逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	9	18
1Fあすなろ3-4	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1Fあすなろ3-4	逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	8	16
1Fあすなろ3-4	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1Fあすなろ2	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
1Fあすなろ2	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1Fあすなろ2	LED済の為対象外			
1F保健室	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	9	18
1F男女トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
1F昇降口	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1Fあすなろ	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
1Fあすなろ	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1Fあすなろ	LED済の為対象外			
1Fあすなろ	H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	8	16
1F1年1組	黒板灯 吊り下げ	FLR40	1	1
1F1年1組	LED済の為対象外			
1F通路	逆富士20形2灯式	FL20	16	32
1F階段(校舎真ん中)	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
1F階段(校舎西側)	逆富士20形 1 灯式		7	7
1FB階段(校舎東側)	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4