		調査	
No.	学校名	器具台数	ランプ数
1	川越第一小学校学童保育室	22	41
2	川越小学校学童保育室	12	22
3	中央小学校学童保育室	9	15
4	仙波小学校学童保育室	55	98
5	武蔵野小学校学童保育室	33	48
6	新宿小学校学童保育室	27	51
7	大塚小学校学童保育室	32	40
8	泉小学校学童保育室	27	53
9	月越小学校学童保育室	22	36
10	今成小学校学童保育室	16	32
11	芳野小学校学童保育室	0	0
12	古谷小学校学童保育室	30	56
13	南古谷小学校学童保育室	22	39
14	牛子小学校学童保育室	1	2
15	高階小学校学童保育室	55	101
16	高階南小学校学童保育室	22	39
17	高階北小学校学童保育室	20	37
18	高階西小学校学童保育室	48	60
19	寺尾小学校学童保育室	18	32
20	福原小学校学童保育室	0	0
21	大東東小学校学童保育室	39	62
22	大東西小学校学童保育室	36	60
23	霞ヶ関小学校学童保育室	39	67
24	霞ヶ関南小学校学童保育室	18	38
25	霞ヶ関北小学校学童保育室	59	102
26	霞ヶ関東小学校学童保育室	16	31
27	霞ヶ関西小学校学童保育室	27	47
28	川越西小学校学童保育室	19	35
29	名細小学校学童保育室	20	35
30	上戸小学校学童保育室	31	58
0.1	<b>产以工类技类在大户</b>	0.0	0.5

広谷小学校学童保育室 山田小学校学童保育室

合計

 1,465

		川越第一学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数
1F つばさ 学童小学校		反射笠40形2灯式	FLR40	11	22
1F 学童		逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
1F 学童		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 学童		和風シーリング	FL20	1	3
1F 学童		防水ブラケット	FL20	1	1

		川越学童保育室				
				調査		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1F 学童1		防水ブラケット	FL20	1	1	
1F 学童1		逆富士20形2灯式 非常灯ガード付き	FL20	1	2	
1F 和室		スクエア照明	FL20	1	4	
1F 和室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
1Fトイレ		LED済				
1F 天井		逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	6	12	
1 F黒板灯		吊り下げ	FLR40	2	2	
1F廊下		LED済				
1F 2組		LED済				

		中央学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
2F 多目的室 学童207B		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
2F 多目的室 学童207B		黒板灯	FLR40	2	2
1F 学童 A		LED済み			
1F 学童内トイレ		LED済み			
1F 学童A外灯		カバー付き		1	1

仙波学童保育室						
				調	査	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1F 建物外回り	l	防水ブラケット40形1灯式	FLR40	1	1	
1F 入口		逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
1F 学童A		逆富士40形2灯式	HF32	6	12	
1F 学童A	逆富士40形1灯式 HF32		HF32	6	6	
1F 学童A		逆富士20形2灯式ガード付		1	1	
1F 和室		シーリング20形4灯式		1	1	
1F 学童C		逆富士40形2灯式 ガード付き	HF32	8	16	
1F 学童C		非常灯兼誘導灯	FL20	1	2	
1F 学童B		逆富士40形2灯式	HF32	9	18	
1F 学童B		非常灯 逆富士20形2灯式	FL20	1	2	
1F 学童B		ブラケット20形1灯式	FL20	2	2	
スタールーム		逆富士40形2灯式	HF32	15	30	
準備室		逆富士40形2灯式	HF32	3	6	

		武蔵野学童保育室			
				調	査
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童保育室A		逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
1F 学童保育室A		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 学童保育室A		和風シーリング	FL20	1	3
1F 学童保育室A		入口シーリング	FCL30	1	1
F 学童保育室2		黒板灯	FLR40	1	1
2F けやきの間		埋込40形2灯式	FLR40	3	6
2F けやきの間		トラフ40形1灯式	FLR40	6	6
2F けやきの間		ダウンライト	FDL13	2	2
2F けやきの間		スポットフランジ	ダイクロハロゲン65W	6	6
1F 学童保育室C		LED済み			
1F 学童保育室C		黒板灯	FLR40	1	1
1F学童保育室D		LED済み			

新宿学童保育室						
				調	查	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1F学童A		吊下40形2灯	FLR40	8	16	
1F学童A		直付40形2灯	FLR40	1	2	
1 F学童A		吊下40形1灯黑板灯	FLR40	2	2	
1 F学童A W C		LED済の為対象外				
1 F学童A 和室		逆富士40形2灯ガード付	HF32	2	4	
1F学童B		逆富士40形2灯ガード付	HF32	9	18	
1 F学童B		逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
1F学童B		逆富士20形2灯	FL20	4	8	

		大塚学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数
				(台)	(本)
学童 A		逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	9	17
学童 A		手元灯	FL15	1	1
学童 A		1灯式	20型	1	1
学童 A トイレ		LED済みの為対象外(A 組内)	40型	1	1
学童 B		LED済みの為対象外	40型	10	10
学童C		LED済みの為対象外	40型	10	10

		泉学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
				(1)	(17)
1 F 学童 A		逆富士40形2灯式	HF32	8	16
1F学童A離れ		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F学童A離れ		20形1灯式	FLR20	3	6
2 F 学童 B		逆富士40形2灯式	HF32	12	24
2 F 学童 B		黒板灯40形1灯式	FLR40	1	1
2 Fコンピューター室		LED済			

		月越学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
学童A 玄関脇の入口		防水ブラケット	FL20	2	2
学童A		ブラケット	FL20	1	1
学童A和室		スクエア4灯式	FL20	1	4
学童A キッチン		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
学童A トイレ		逆富士	FLR40	2	2
学童A 天井		逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	11	22
学童B		逆富士	FLR40	2	2
学童B多目的トイレ		スポットライト		1	1
学童B		壁面埋め込み	FLR40	1	1

		今成学童保育室			
			調	查	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
学童 A B		逆富士40形 2灯	FLR40	16	32

		芳野学童保育室			
=n. <b>空</b> +目≂€	D#8	<b>以日廷城</b>	> プ則巫	調 器具台数	査 ランプ数
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	(台)	(本)
学童		LED済			

		古谷学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数
学童 A 玄関外		LED済み			
学童 A 玄関内		逆富士20形1灯式	逆富士20形1灯	2	4
学童 A 教室		逆富士40形2灯式	逆富士40形2灯	15	30
学童A男子トイレ		逆富士40形2灯式	逆富士40形2灯	1	1
学童 A 女子トイレ		逆富士40形1灯式	逆富士40形1灯	1	1
学童 A 調理室		逆富士40形2灯式	逆富士40形2灯	1	2
学童A和室		ペンダントライト	ペンダントライト	1	3
学童 B		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
学童B		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
学童B		黒板灯	FLR40	1	1

		南古谷学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
学童A		LED済			
学童B		LED済			
学童C		LED済			
学童D		逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
学童D和室		ペンダントライト	FL20	1	3
学童D倉庫		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
学童Dキッチン		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
学童Dトイレ		LED済			
学童D玄関外		1灯式	FLR20	2	2
学童D多機能型トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1

		牛子学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
学童保育室和室		シーリング	FCL30.32	1	2

		高階学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童A		20形逆富士2灯式	FL20	1	2
1F 学童A		40形逆富士2灯式ガード	FLR40	20	40
1F 学童A		40形逆富士型1灯式	FLR40	3	3
1F 学童A		40形逆富士2灯式	FLR40	1	2
1F 学童A		シーリングライト	FCL30/32	1	1
1F 学童A		壁面ブラケット ヨコ型	FL20	1	1
1F 学童B		40形逆富士2灯式ガード	FLR40	8	16
1F 学童B		40形逆富士型1灯式	FLR40	1	1
3F 多目的室(学童D)		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
3F 多目的室(学童D)		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
3F 多目的室(学童D)		LED済の為対象外			
2F 学年集会室(学童C)		40形逆富士2灯式吊下げ	FLR40	8	16
2F 学年集会室(学童C)		40形黒板灯1灯式吊下げ	FLR40	1	1
2F 学年集会室(学童C)		40形笠付きトラフ1灯式吊下げ	FLR40	1	1

		高階南学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
2F 東校舎 学童2組		LED済みの為対象外			
2F 東校舎 学童2組		丸型シーリング	ミニクリ60	2	2
1F 東校舎 学童1組		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1F 東校舎 学童1組		コンフォート40形2灯式	FLR40	2	4
1F 東校舎 学童1組		コンフォート40形2灯式	FLR40	2	4
1F 東校舎 学童1組		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
学童1組和室		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
学童1組玄関脇用具入		逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
学童1組玄関脇更衣室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1

		高階北学童保育室			
			調査		渣
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童		埋込40形2灯式	FLR40	6	12
1F 学童B		非常灯 埋込40形2灯式	FLR40	2	4
1F 学童B		LED済			
1F 学童C		LED済			
1F 学童C		逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	9	18
1F 学童Aキッチン		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F 学童Aトイレ		LED済			
1F 学童A和室		シーリングライト	FCL70	1	1

	高階西学童保育室						
				調	查		
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)		
別棟F 学童A		シーリングライト	FHD40	1	1		
別棟F 学童A		埋込40W1灯格子付	HF32	12	12		
別棟F 学童A		ブラケット	FL20	2	2		
別棟F 学童A		和シーリング	FHD70	1	1		
別棟F 学童A		逆富士40形1灯	HF32	2	2		
別棟F 学童A		ダウンライト	EFD15	2	2		
別棟F 学童A		逆富士40形1灯	HF32	1	1		
別棟F 学童A		ブラケット	EFD10	1	1		
別棟F 学童A		ブラケット	IL60	1	1		
外構F 学童		2灯型街灯	FL20	2	2		
外構F 学童		1灯型街灯	FL20	1	1		
外構F 学童		ポール型	HF100	4	4		
外構F 学童		ビームスポット	BRF110/80W	1	1		
外構F 学童		逆富士20形1灯	FL20	5	5		
1F 学童1B		LED済					
1F 学童2C		逆富士40W2灯	HF32	12	24		

		寺尾学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 校舎 学童保育室1		H型器具40形2灯式	FLR40	6	12
1F 校舎 学童保育室1		黒板灯40形1灯式	FLR40	2	2
1F 校舎 学童保育室2 保育室		逆富士40形2灯式	FLR40	7	14
1F 校舎 学童保育室2 保育室		逆富士40形2灯式BT付	FLR40	1	2
1F 校舎 学童保育室2 台所		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 校舎 学童保育室2 和室		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 校舎 学童保育室2 トイレ		LED済	LED		

		福原学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
すべてLED					

		大東東学童保育室			
				調査	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
屋外F 学童1 入口A	•	ダウンライト	FDL27	4	4
屋外F 学童1 入口A		ダウンライト	FDL27	2	2
1F 学童1 学童室天井A		LED済みのため対象外	HF32	2	4
2F 学童1 学童室天井A		埋込40形2灯式	HF32	6	12
1F 学童1 和室A		埋込40形4灯式	FLR40	1	4
1F 学童1 倉庫A		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 学童1 キッチンA		埋込40形1灯式	FLR40	2	2
1F 学童1 男女トイレA		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F 学童1 キッチンA		逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
1F学童 玄関A		丸形		1	1
1F学童 流し台		電球	型不明	2	2
1F学童 B		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
1 F学童 B		黒板灯吊り下げ	FLR4040	1	1

大東西学童保育室					
				調	査
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランブ数 (本)
外構F 学童1, 2組棟		LED済みの為対象外			
外構F 学童4組棟		逆富士40形2灯式	FLR40	12	24
外構F 学童4組棟		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
外構F 学童3組棟		LED済みの為対象外			
外構F 学童3組棟		ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
学童B(2階建1F)玄関外		1灯式	FLR20	1	1
学童B(2階建1F)裏口		1灯式	FLR20	1	1
学童C(2階建2F)		外階段	FLR20	2	2
学童A和室		丸形	30型	2	2
学童A玄関外		1灯式	FLR20	1	1
プレイルーム保育室		2灯式	FLR40型	11	22
プレイルームトイレ		2灯式	FLR40型	1	2
プレイルームトイレ		1灯式	FLR40型	1	1
プレイルーム玄関外		1灯式	FLR20	1	1
プレイルーム裏口		1灯式	FLR20	1	1

		霞ヶ関学童保育室			
				調査	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
屋外F 学童1 天井A		LED済の為対象外			
屋外F 学童1 手洗い場A		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
屋外F 学童1 和室A		シーリング	FCL40	1	1
屋外F 学童1 倉庫A		逆富士20形1灯式	FLR20	1	1
屋外F 学童2 天井B		直付スクールコンフォート40形2灯式	HF32	12	24
屋外F 学童1・2 入口AB		防水ブラケット	FL20	2	2
学校内F 学童3C		逆富士40形2灯式	FLR40	15	30
学校内F 学童3C		黒板灯 埋込	FLR40	2	2
屋外F 学童1 トイレA		逆富士20形2灯式	FLR20	1	2
屋外F 学童2 トイレB		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4

		霞ヶ関南学童保育室			
				語	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
外構F 学童前		ブラケット20形1灯式WP	FL20	1	1
1F A棟 学童保育男子トイレ		LED済みの為対象外			
1F A棟 学童保育女子トイレ		LED済みの為対象外			
1F A棟 学童保育遊戯室1		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F A棟 学童保育遊戯室2		埋込下面開放40形3灯式	FLR40	5	15
1F A棟 学童保育遊戯室2 台所		埋込下面開放40形1灯式	FLR40	1	1
1F A棟 学童保育廊下		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
和室A		シーリング		1	1

霞ヶ関北学童保育室					
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童教室1		埋込40W2灯	HF32	18	36
1F 学童教室1		埋込黒板灯40W1灯	HF32	2	2
1F 学童教室1 和室		埋込40W2灯和シェード付	HF32	2	4
1F 男子WC		逆富士40W1灯	HF32	2	2
1F 女子WC		逆富士40W1灯	HF32	1	1
1F 女子WC		ダウンライトΦ150	FDL18	1	1
1F 廊下+台所		逆富士40w2灯	HF32	7	14
1F 台所		20Wキッチン灯	FL20	1	1
1F 多目的WC		逆富士40W1灯	HF32	1	1
1F 多目的WC		15W1灯防水ブラケット	FL15	1	1
1F 軒下入口		逆富士40W1灯	HF32	1	1
1F 教室2		逆富士40w2灯	HF32	16	32
1F 女子WC		逆富士40W1灯	HF32	3	3
1F 男子WC		逆富士40W1灯	HF32	2	2
1F 男子WC		ダウンライトΦ150	FDL18	1	1

		霞ヶ関東学童保育室			
				調査	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童1 別館		LED済みのため、対象外			
1F 学童2 校舎内		逆富士40形2灯式	FLR40	8	16
1F 学童2 校舎内 黒板上		逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
1F 学童2 校舎内台所		H形器具直付形40形2灯式	FLR40	1	2
1F 学童資料室 校舎内		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12

		霞ケ関西学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童1B		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
1F 学童1B		吊下40W2灯黑板灯	FLR40	2	2
1F 学童2C		H型器具吊下形40W2灯	FLR40	6	12
1F 学童2C		吊下40W2灯黑板灯	FLR40	2	2
1F 学童3A		逆富士40W2灯	FLR40	7	14
1F 学童3A		逆富士40W2灯非常灯	FLR40	1	2
1F 和室A		シーリング	FCL40	1	1
1F 台所A		逆富士40W1灯	FLR40	1	1
1F 玄関A		防水ブラケット20W1灯	FL20	1	1
HTLA		LED済			

		川越西学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童1組		逆富士20形2灯式 非常灯	FL20	1	2
1F 学童1組		逆富士40形2灯式	FLR40	7	14
1F 学童1組		逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
1F 学童1組 和室		スクエア2灯式埋込	FCL30.40	1	3
1F 学童2組		H形器具吊下形40形2灯式	FLR40	5	10
1F 学童2組		逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
1F 学童2組		黒板灯	FLR40	2	2
トイレ		LED済			
台所		LED済			

		名細学童保育室			
		器具種類	ランプ型番	調	查
設置場所	足場			器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童A		逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
1F 学童B		埋込40形2灯式 ルーバー付	FLR40	8	16
1F トイレA		逆富士20形1灯式	FL20	2	2
1F 反対側学童C		LED済の為対象外			
台所AB		LED			
通路部分AB		逆富士40形1灯式		3	3
和室C		逆富士40形2灯式		1	2

		上戸学童保育室			
				調	查
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童C		吊下げ40W2灯	FLR40	9	18
1F 学童C		黒板灯40W1灯	FLR40	1	1
1F 学童B		吊下げ40W2灯	HF32	6	12
1F 学童A		逆富士40W2灯	FLR40	12	24
手洗い場		蛍光灯		2	2
和室		丸形蛍光灯		1	1
トイレ		LED済			

		広谷学童保育室			
				調査	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数	ランプ数
<b>以巨</b> 物//	足物	位兴性规		(台)	(本)
1F 学童教室A		逆富士40形2灯式		6	12
1F 学童教室A		埋込20形2灯式		2	4
1F 学童畳部屋A		シーリングライト		1	1
1F トイレA		LED済みの為対象外			
1F 多目的室B		黒板灯40形1灯式		2	2
1F 多目的室B		逆富士40形2灯式		9	18
	•	•			

		山田学童保育室			
				数量	
設置場所	足場	器具種類	ランプ型番	器具台数 (台)	ランプ数 (本)
1F 学童入口外灯		防水ブラケット	HF16	3	3
1F 学童AB		逆富士40形2灯式 ガード付き	FLR40	18	36
1F 学童入口		ブラケット	FLR40	6	6
1F 学童入口A廊下・玄関		逆富士40形1灯式 ガード付き	FLR40	5	5
1F 学童B和室		スクエア2灯式	FHC34 · 20	1	2
1F カウンターBキッチン		逆富士40形2灯式	FLR40	3	6
1F 男女トイレ		逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
1F A倉庫		逆富士40形1灯式		1	1
1F 学童① D		逆富士40形2灯式		6	12
1F 学童① D		黒板灯 吊り下げ		2	2
1F 学童② C		逆富士40形2灯式		6	12
1F 学童② C		② C 黒板灯 吊り下げ		2	2