

物 品 仕 様 書

件 名	消火栓ホース（消防設備用消耗品）の購入（小学校その1）
納品場所	川越市郭町1丁目21番地ほか14箇所 (別紙参照)
納 期	令和8年3月27日
数 量	小学校212本
規 格	<p>呼 称 40A 長 さ 15m※大東西小学校B棟2F、3Fは20m 耐 圧 0.7MPa以上 製造年 2026年</p> <p>型式適合検定に合格したものである旨の表示又は自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の表示が付されていること</p> <p>必要に応じて現地確認を行い、納品箇所等を確認すること。 現地確認を行う際には、事前に学校へ連絡すること。</p> <p>各学校に保管してある消防用設備点検結果報告書を参照し、別紙記載の製造年について該当するものを交換すること。対象消火栓に設置をもって納入完了とする。</p>
その他 特記事項	<p>各学校について「消防用ホース点検一覧表（屋内消火栓設備）」を作成し、交換の結果を反映させた最新のものを提出すること。なお、本件で交換したものは、備考欄に交換年月を記入すること。</p> <p>ホースの単価には、運搬料・ホース入替作業料及び設置料・既存ホース処分料、梱包材等処分料、採寸料等すべてを含むこと。</p> <p>その他、仕様書に明記されていない事項が生じた際は協議の上決定する。</p> <p>各校の納品数量及び処分数量は別紙の通り。 納品の際、別紙に各校より受領印をもらうこと。</p>

【別紙】

消火栓ホース(消防設備用消耗品)の購入(小学校その1)学校別交換対象本数一覧

7	南古谷小学校	木野目1451	235-2150	1F 2F 3F 3F 4F 1-2前 3-5前 4-3前 6-6前 5-2前	※	※2013 2014	2 2 2 2 2	10	
8	牛子小学校	牛子418	245-6702	教室棟 教室棟 教室棟 教室棟 教室棟 1F 2F 3F 4F 4F 西 西 西 東 西		2014	2 2 2 2 2	10	
9	福原小学校	今福508	243-4036	1F 2F 3F 4F 中西 中東 中東 中西		2014	2 2 2 2	8	
10	大東東小学校	豊田本4-16-1	243-3105	1F 1F 2F 3F 体育館 東 西 西 西 ギャラリー ※		※2013 2014	1 1 1 1 4	8	
11	大東西小学校	山城32-5	243-3910	B棟 B棟 B棟 渡り廊下 渡り廊下 渡り廊下 1F 2F※20m 3F※20m 1F 2F 3F 東 西 西 入口側 入口側 2F		2014	1 1 1 2 2 2	9	
12	川越西小学校	川鶴1-5	231-0181	2F 3F 体育館 体育館 東 東 西 入口側 入口側 2F		2014	2 1 1 1 2	7	
13	名細小学校	小堤214	231-2216	北校舎 北校舎 北校舎 北校舎 北校舎 北校舎 北校舎 北校舎 1F 1F 1F 2F 2F 2F 3F 3F 東 中 西 東 中 西 東 中 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F		2014	2 2 2 2 2 2 2 2	18	
14	広谷小学校	下広谷558-1	233-3941	1F 1F 2F 2F 3F 4F 4F 東 西 中 西 東 東 中		2014	1 2 2 1 2 2 2	12	
15	山田小学校	山田167	222-2042	1F 1F 2F 2F 3F 3F 4F 4F 1F 東 中西 東 中西 中東 中西 中 西 体育館		2014	2 2 2 2 2 1 1 1 2	15	
							合計	212	