

物 品 仕 様 書

件 名	消火栓ホース（消防設備用消耗品）の購入（小学校その2）
納品場所	川越市むさし野14番地1ほか8箇所 (別紙参照)
納 期	令和8年3月27日
数 量	小学校163本
規 格	呼 称 40A 長 さ 15m 耐 圧 0.7MPa以上 製造年 2026年 型式適合検定に合格したものである旨の表示又は自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の表示が付されていること 必要に応じて現地確認を行い、納品箇所等を確認すること。 現地確認を行う際には、事前に学校へ連絡すること。
その他 特記事項	各学校に保管してある消防用設備点検結果報告書を参照し、別紙記載の製造年について該当するものを交換すること。対象消火栓に設置をもって納入完了とする。 各学校について「消防用ホース点検一覧表（屋内消火栓設備）」を作成し、交換の結果を反映させた最新のものを提出すること。なお、本件で交換したものは、備考欄に交換年月を記入すること。 ホースの単価には、運搬料・ホース入替作業料及び設置料・既存ホース処分料、梱包材等処分料、採寸料等すべてを含むこと。 その他、仕様書に明記されていない事項が生じた際は協議の上決定する。 各校の納品数量及び処分数量は別紙の通り。 納品の際、別紙に各校より受領印をもらうこと。

【別紙】

消火栓ホース(消防設備用消耗品)の購入(小学校その2)学校別交換対象本数一覧

	学校名	住所	電話番号	設置場所	製造年	本数	合計	学校確認印
1	武蔵野小学校	むさし野14-1	242-1394	1F 教室棟 東 1F 教室棟 中央 1F 教室棟 西 2F 教室棟 東 2F 教室棟 中央 2F 教室棟 西 3F 教室棟 東 3F 教室棟 中央 3F 教室棟 西 4F 教室棟 東 4F 教室棟 中央 4F 教室棟 西	2014	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24	
2	新宿小学校	新宿町6-9-1	246-4227	2F 東 2F 西 3F 東 3F 西	2014	1 1 1 1	4	
3	泉小学校	小室463	242-3119	1F 東 1F 西 2F 西 3F 西 4F 西	2014	2 2 2 2 2	10	
4	今成小学校	今成2-42-1	224-3534	3F 体育館	2014	1	1	
5	高階小学校	砂新田58	242-0689	北校舎 1F 西 北校舎 1F 中央西 北校舎 2F 西 北校舎 2F 中央西 北校舎 2F 中央 北校舎 2F 中央東 北校舎 3F 西 北校舎 3F 中央西 北校舎 3F 中央 北校舎 3F 中央東 北校舎 3F 東	2014	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22	
6	高階南小学校	諏訪町12-3	242-7566	1F 西 1F 中 1F 東 2F 西 2F 中 2F 東 3F 西 3F 中 3F 東 4F 西 4F 中 4F 東	2014	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24	
7	高階北小学校	砂新田1-16-1	244-0988	管理棟 1F 北 管理棟 1F 南 管理棟 2F 北 管理棟 2F 南 3F 体育館 北 3F 体育館 フロア 北校舎 1F 西 北校舎 1F 東 配膳室 北校舎 3F 西 北校舎 3F 東 北校舎 4F 西 北校舎 4F 東 南校舎 1F 西 南校舎 1F 東 南校舎 2F 西 南校舎 2F 東	2014	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	29	

8	高階西小学校	藤間1102	243-6042	1F 特別教室棟 1F 特別教室棟 1F 特別教室棟 1F 特別教室棟 2F 特別教室棟 2F 特別教室棟 2F 教室棟 3F 教室棟 4F 教室棟 4F 教室棟 4F 教室棟 北 南 東 西 北 南 西 西 東 中央 西	2014	2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1	19	
9	寺尾小学校	寺尾979-2	245-9555	1F 東 1F 中央 1F 西 1F 調理室前 2F 東 2F 中央 2F 西 2F 職員室前 3F 東 3F 中央 3F 西 3F 体育館 4F 東 4F 中央 4F 西 東 中央 西	2014	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	30	
						合計	163	