

物 品 仕 様 書

件 名	消火栓ホース（消防設備用消耗品）の購入（中学校その1）
納品場所	川越市小仙波町5丁目6番地ほか8箇所 (別紙参照)
納 期	令和8年3月27日
数 量	中学校122本
規 格	呼 称 40A 長 さ 15m 耐 圧 0.7MPa以上 製造年 2026年 型式適合検定に合格したものである旨の表示又は自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の表示が付されていること 必要に応じて現地確認を行い、納品箇所等を確認すること。 現地確認を行う際には、事前に学校へ連絡すること。
その他 特記事項	各学校に保管してある消防用設備点検結果報告書を参照し、別紙記載の製造年について該当するものを交換すること。対象消火栓に設置をもって納入完了とする。 各学校について「消防用ホース点検一覧表（屋内消火栓設備）」を作成し、交換の結果を反映させた最新のものを提出すること。なお、本件で交換したものは、備考欄に交換年月を記入すること。 ホースの単価には、運搬料・ホース入替作業料及び設置料・既存ホース処分料、梱包材等処分料、採寸料等すべてを含むこと。 その他、仕様書に明記されていない事項が生じた際は協議の上決定する。 各校の納品数量及び処分数量は別紙の通り。 納品の際、別紙に各校より受領印をもらうこと。

【別紙】

消火栓ホース(消防設備用消耗品)の購入(中学校その1)学校別交換対象本数一覧

	学校名	住所	電話番号	設置場所	製造年	本数	合計	学校確認印
1	川越第一中学校	小仙波町5-6	222-1204	1F 中東 2F 中西 3F 東 3F 中東 3F 西 4F 中東 4F 西	2014	2 2 2 2 2 2 1	13	
2	初雁中学校	宮下町1-21-3	222-0749	1F 中西 1F 西 2F 中西 2F 西 3F 西 4F 西 体育館 1Fステージ側 体育館 1F正面側 体育館 2F卓球場	2014	2 2 1 2 2 2 4 2 2	19	
3	富士見中学校	東田町17-1	242-0931	1F 南校舎 西 2F 南校舎 西	2014	2 2	4	
4	野田中学校	野田町2-19-14	246-8484	1F 西 1F 中 2F 中 3F 西 3F 中 4F 西 体育館 ステージ側右	2014	2 1 1 1 2 2 2	11	
5	城南中学校	新宿町3-19-1	242-0978	1F 東 A棟 1F 中 A棟 1F 西 A棟 2F 中 A棟 2F 西 A棟 3F 東 A棟 3F 西 A棟 4F 東 A棟 4F 西 A棟	2014	1 2 2 2 2 1 2 2 2	16	
6	芳野中学校	石田本郷733	222-1265	1F 中 1F 西 2F 東 2F 西 3F 東 3F 中 4F 西	2014	1 2 1 2 2 1 1	10	

