

## アンモニア水の単価契約仕様書[資源化センター分]

### 1. 仕様・規格

アンモニア水・・・JIS 規格品  
(1)主成分 アンモニア  
(2)含有量 25%以上  
(3)pH 11.6 (1N)  
(4)比重 0.91 以下 (15/4°C)

### 2. 納入場所

施設名 川越市資源化センター 熱回収施設  
住所 川越市大字鯨井782番地3  
電話 049-234-0530  
FAX 049-234-0529  
アンモニア水貯留槽 有効容量=6.0 m<sup>3</sup> 受入口=JIS10K 50A

### 3. 納入方法

5,000 kg/回・・・ローリー車

### 4. 予定納入期日

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

原則として平日納入とするが、休日（土曜、日曜、祝日）に依頼することもある。

### 5. 予定数量

270,000 kg/年

※使用量の目安であり、使用を保証するものではない。

### 6. 精算

月毎の数量合計により精算することとし、センター担当者に数量確認を行い請求する。

なお、各月の合計に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

### 7. 提出書類（納入毎に提出）

- (1)納入数量が確認できる書類
- (2)試験成績表もしくは成分表
- (3)安全データシート (SDS)・・・初回時のみ

### 8. その他

- (1)納入依頼は、当センターより電話及びFAXでの連絡とする。FAXで回答のこと。
- (2)維持管理上、必要により5.0トン以下の納入もあるので、協力すること。
- (3)納入時は安全に作業が完了するよう当センター職員の指示に従うこと。
- (4)川越市環境マネジメントシステムの取り組みを理解し、協力すること。
- (5)入札単価の単位は、(薬品量)円(税抜)／kgとする。