



(報道関係各位)

令和8年3月6日 発表

【本件に関するお問い合わせ】

☑ HP 公開

川越市上下水道局 下水道課 施設工務担当 担当者：西村

☎049-223-0331 (直通) Fax : 049-223-0208 メール : gesuido★city.kawagoe.lg.jp

(@を★と表記しています。)

下水道工事における火災の発生について

令和8年3月6日(金)、污水管を推進工法で施工した際に既設ガス管を破損し火災が発生しましたので、下記のとおり報告いたします。

記

1 工事の概要

件名：新河岸北第6処理分区マンホールポンプ施設改築工事

工期：令和7年9月12日から令和8年6月19日

受注者：株式会社 三希設備 代表取締役 酒寄 幹弘

2 発生日時

令和8年3月6日(金) 午前0時15分出火

同時刻に消防へ通報

午前0時20分消防到着 ⇒ 午前0時58分鎮火

3 出火場所

川越市大字石田161地先の污水ポンプ制御盤付近

(主要地方道川越栗橋線と市道0018号線の交差点)

4 出火原因

主要地方道川越栗橋線において污水管を推進工法で施工した際に既設ガス管φ300を破損し、漏れ出したガスに引火し、周辺に被害があった。なお、近くにある污水ポンプ制御盤付近で引火したと思われる。

5 被害状況(3月6日12時時点の状況)

- ・負傷者なし
- ・信号機灯器損壊 ⇒ 復旧済み
- ・標識類損壊
- ・架空線断線
- ・沿道民家の壁及びガラスサッシ損壊、車両樹脂部分の変形

6 今後の対応

- ・被害状況の確認
- ・原因究明