

人孔蓋及び口環（T-25、φ600）の購入（単価契約） 仕様書

1. 適用範囲

この仕様書は、川越市上下水道局が使用する人孔蓋及び口環（T-25、φ600）の購入（単価契約）について規定する。

2. 件名

人孔蓋及び口環（T-25、φ600）の購入（単価契約）

3. 納入場所

川越市大字的場2646番地1（上下水道管理センター）

4. 納入期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

5. 納入期限

注文書を受けた日から30日以内に納入すること。

6. 納入方法

指定の納入場所に運搬、積卸し。

7. 種類及び規格

種類及び規格については以下のとおりとする。

①種類：人孔蓋及び口環

②規格：T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き、川越市指定柄
(社)日本下水道協会規格（JSWAS G-4-2009）

8. 要求性能

8-1 基本項目

本仕様書にて特別に規定しない事項は、(社)日本下水道協会規格（JSWAS G-4-2009）に準拠すること。

8-2 外観品質

蓋の内外面には、傷等の使用上有害な欠陥があってはならない。

また、塗装については、内外面を清掃した後、乾燥が速やかで、密着性に富み、防食性及び耐候性に優れた塗料で塗装しなければならない。塗装後の表面は、泡、ふくれ、塗り残し、塗りむら等の欠点がないものとする。

9. 予定数量

43組程度（予定数量は増減する可能性があります）。

10. 支払い

納品した数量ごとに請求すること。

11. 納品単位

人孔蓋及び口環の1組単位

12. 疑義

本仕様書に規定しない疑義については、協議の上決定するものとする。

13. 備考

人孔蓋の仕様については、注文時に以下のように指定する。

① 分流区域（汚水用）

蓋に「おすい」と標記する。穴なし。

② 分流区域（雨水用）

蓋に「うすい」と標記する。穴あき。

③ 合流区域

蓋に種類標記はしない。穴あき。

14. その他

納入に際しては事前に材料承諾書を提出のこと。

15. 入札書記載要領

入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する人孔蓋及び口環1組の金額を記載すること。