

## 令和 8 年度 委託仕様書

- 1 委 託 名 中央公民館ほか 6 館冷暖房設備保守点検 業務委託  
.....
- 2 施 工 場 所 川越市三久保町 1 8 番地 3 ほか
- 3 積 算 原 価 ..... 円 (月額)
- 4 予定支出額 ..... 円 (月額)
- 5 委託概要 公民館利用者が快適な環境で利用できるように、冷暖房設備の機能を維持するため、保守点検業務を委託するもの。(ただし、霞ヶ関公民館ほか 1 館については市民センター部分を含む。)

# 委 託 内 訳 書

(単位：円)

|         |   |
|---------|---|
| 中央公民館   | 円 |
| 大東南公民館  | 円 |
| 霞ヶ関公民館  | 円 |
| 霞ヶ関西公民館 | 円 |
| 伊勢原公民館  | 円 |
| 川鶴公民館   | 円 |
| さわやか活動館 | 円 |

|        |   |
|--------|---|
| 合計（税抜） | 円 |
|--------|---|

|      |   |
|------|---|
| 消費税額 | 円 |
|------|---|

|        |   |
|--------|---|
| 合計（税込） | 円 |
|--------|---|

# 中央公民館ほか6館

## 冷暖房設備保守点検業務委託仕様書

### 1 目 的

本業務委託は、中央公民館ほか6館の冷暖房設備の保守点検を実施することにより、常に最良の状態で使用できるよう、機能維持することを目的とする。

### 2 委託対象施設

| 施 設 名         | 住 所             | 電 話 番 号  |
|---------------|-----------------|----------|
| 中 央 公 民 館     | 川越市三久保町18番地3    | 222-1394 |
| 大 東 南 公 民 館   | 川越市南台3丁目4番地3    | 242-0498 |
| ※ 霞 ヶ 関 公 民 館 | 川越市大字笠幡177番地1   | 231-1009 |
| 霞 ヶ 関 西 公 民 館 | 川越市大字笠幡3001番地12 | 227-6551 |
| 伊 勢 原 公 民 館   | 川越市伊勢原町5丁目1番地1  | 237-5676 |
| ※ 川 鶴 公 民 館   | 川越市川鶴2丁目8番地3    | 233-9306 |
| さ わ や か 活 動 館 | 川越市大字的場2649番地1  | 連絡は中央公民館 |

※市民センター部分を含む

### 3 委 託 期 間

令和8年10月1日～令和9年9月30日（1年間）  
（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

### 4 支 払 方 法

2回払い

令和9年4月（10～3月保守点検分）

令和9年10月（4～9月保守点検分）

### 5 入札書記載事項

入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。

### 6 業務着手前提出書類

受注者は、業務着手以前に以下の書類を提出するものとする。

(1) 管理技術者等通知書

(2) 委託業務実施計画書

(3) その他、発注者が指定するもの

## 7 業務内容、実施頻度・周期

以下に記載する各保守点検、整備項目について、各機器取扱説明書及び別紙「空調設備保守点検実施表」に基づき行うこと。

| 作 業 名                         | 実 施 時 期                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G H P 設 備 保 守 点 検             | 令和 8 年 1 0 月から令和 8 年 1 1 月の間に 1 回                                                                        |
| E H P 設 備 保 守 点 検             | 令和 9 年 1 月から令和 9 年 2 月の間に 1 回                                                                            |
| ※氷蓄熱ビルマルチエアコン・<br>パッケージエアコン含む | 令和 9 年 4 月から令和 9 年 5 月の間に 1 回                                                                            |
| ( 計 4 回 )                     | 令和 9 年 7 月から令和 9 年 8 月の間に 1 回                                                                            |
| 全 熱 交 換 器 保 守 点 検             | 令和 8 年 1 0 月から令和 8 年 1 1 月の間に 1 回                                                                        |
| ( 計 2 回 )                     | 令和 9 年 4 月から令和 9 年 5 月の間に 1 回                                                                            |
| フロン排出抑制法に基づく点検                | 定期点検 委託期間内に 1 回<br>簡易点検 概ね 3 箇月ごとに 1 回 (計 4 回)<br>※フロン排出抑制法に基づく点検については、適切に実施できる場合に、上記設備保守点検と同日に行うことができる。 |
| 臨 時 点 検                       | 委託対象施設・設備に故障等発生の場合は、直ちに技術員を派遣し正常な状態に復するほか、点検調整及び試験を行うこと (これに係る経費は本委託費用に含む)。                              |

※点検の結果、修繕を要することが判明した場合は、速やかに修繕に要する費用の見積書を発注者に提出し、不具合の概要及び対処方法について報告を行うこと。

## 8 作業記録・報告書の提出

業務を終了したときは、その都度発注者の立会いのうえ検査を受け、保守点検表に機器別に点検項目や点検結果等所要事項を記載して発注者に提出して確認を受けること。

業務を完了したときは、委託業務実施報告書に保守点検表を添付して提出すること。保守点検表には点検時の写真を添付すること。

## 9 負担区分

(1) 点検、調整、修理に要する機器、工具類、潤滑油等は受注者の負担とする。

(2) 点検、故障時に部品、材料、冷媒の補充等を要する場合は、あらかじめ発注者と協

議し発注者の負担とする。

#### 10 業務従事者

点検を行う者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。

また、業務着手前に作業及び施設職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、発注者に報告すること。

#### 11 服 装

業務に従事するものは、受注者指定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。

#### 12 業務遂行時間

各公民館の担当者と調整の上、原則、館内整理日の午前8時30分から午後5時15分までの間に実施する。なお、発注者の都合や発注者がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

#### 13 関連法令の遵守

作業にあたっては、関連法令を遵守して行うこととする。

- (1) 業務用冷凍空調機器の適切な使用環境の維持
- (2) 簡易点検の実施及び記録簿の作成
- (3) フロン類が漏れた場合の適切な対処（繰り返し充填の禁止）
- (4) フロン類漏れ量の国への報告（一定量以上の漏れがあった場合に限る）
- (5) その他、フロン排出抑制法に適合するために必要なことの実施への協力

#### 14 その他の事項

(1) 受注者は、業務を遂行するにあたり、建物・設備・機器等に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。

(2) 受注者は、委託業務の実施にあたり、発注者と十分な打ち合わせを行うものとする。

(3) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。

(4) この契約の締結後に、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契

約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。

(5) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。

(6) この仕様書は、委託業務の概要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と協議のうえ、誠意を持って行うものとする。

# 空調設備保守点検実施表

## 1 ガスヒートポンプエアコン (GHP)

| 点検作業項目           |                    | 点検作業項目             |                        |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 エンジン系統 点検回数:4回 |                    | 3 本体系統 点検回数:4回     |                        |
| (1)              | 燃料ガス漏れ点検           | (1)                | 外観破損の確認                |
| (2)              | エンジンオイルの外部漏れ       | (2)                | 室外機操作盤内配線端子            |
| (3)              | エンジンオイルのレベル確認      | (3)                | 冷媒配管、外部漏れ              |
| (4)              | ガスホースの劣化点検         | (4)                | 各ファンの回転方向              |
| (5)              | 各ホースバンドの緩み         | (5)                | 継ぎ手の緩み変形               |
| (6)              | バッテリー液の確認          |                    |                        |
| (7)              | 点火プラグの点検           | 4 空調室内機点検 点検回数:4回  |                        |
| (8)              | エアークリーナー、エレメント点検   | (1)                | 室内機ドレンの通水確認            |
| (9)              | エンジン振動異音           | (2)                | 室内機風量の確認               |
| (10)             | 冷却水の点検             | (3)                | 室内機温度調節器の確認            |
| (11)             | オイルフィルター点検         | (4)                | 室内機エアフィルターの清掃          |
| (12)             | コンプレッサー駆動異音        |                    |                        |
| (13)             | ドレンフィルター点検         | 5 集中制御機能点検 点検回数:4回 |                        |
| (14)             | バルブクリアランス調整        | (1)                | 運転モードの確認               |
| (15)             | 運転データ採取、記録         | (2)                | 温度設定の機能確認              |
| 2 保護装置系統 点検回数:4回 |                    | (3)                | グループ制御システム及び室内機アドレスの確認 |
| (1)              | 高低圧スイッチ動作          |                    |                        |
| (2)              | 冷却水レベルセンサー動作       |                    |                        |
| (3)              | コンプレッサー吹き出し温度サーモ動作 |                    |                        |
| (4)              | コンプレッサー油圧スイッチ動作    |                    |                        |
| (5)              | ガス漏れ検知機動作          |                    |                        |
| (6)              | ランプ類の点火動作          |                    |                        |

## 2 電気式エアコン (EHP) ※氷蓄熱ビルマルチエアコン・パッケージエアコン等含む

| 点検作業項目            |             | 点検作業項目            |               |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1 空調室外機点検 点検回数:4回 |             | 2 空調室内機点検 点検回数:4回 |               |
| (1)               | 外観破損の確認     | (1)               | 室内機ドレンの通水確認   |
| (2)               | 室外機操作盤内配線端子 | (2)               | 室内機風量の確認      |
| (3)               | 冷媒配管、外部漏れ   | (3)               | 室内機温度調節器の確認   |
| (4)               | 各ファンの回転方向   | (4)               | 室内機エアフィルターの清掃 |
| (5)               | 継ぎ手の緩み変形    |                   |               |

## 3 全熱交換器

| 点検作業項目          |            |
|-----------------|------------|
| 1 全熱交換器 点検回数:2回 |            |
| (1)             | 運転モードの確認   |
| (2)             | 送風機運転の確認   |
| (3)             | エレメントの清掃   |
| (4)             | ドレンの流れ確認   |
| (5)             | 異音・振動の確認   |
| (6)             | 送風機の絶縁測定   |
| (7)             | ダンパーの動作確認  |
| (8)             | 固定金具等の設置確認 |
| (9)             | フィルター清掃・点検 |

※点検実施表は一般的な項目を記載しているため  
点検にあたっては、各機器取扱説明書も踏まえた  
点検を行うこと。

## 4 フロン排出抑制法に基づく点検

| 点検作業項目            |         |
|-------------------|---------|
| 1 簡易点検            | 点検回数:4回 |
| 2 定期点検 (令和5年度実施済) | 点検回数:1回 |

# 委託対象施設及び機器

現状とは異なる場合があります

| 1 中央公民館 |                 |     |            |           |            |                           |
|---------|-----------------|-----|------------|-----------|------------|---------------------------|
| 記 号     | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力      | メーカー      | 型式(品番)     | 備 考                       |
| PAC-1   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 4.61kw     | ダイキン工業(株) | RZZP224CJ  |                           |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 3   |            | ダイキン工業(株) | FHCP80EJ   | 事務室                       |
| PAC-2   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.07kw     | ダイキン工業(株) | RZRP56BCT  |                           |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |            | ダイキン工業(株) | FHCP56EG   | 会議室                       |
| PAC-3   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.99kw     | ダイキン工業(株) | RZRP160BC  |                           |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 2   |            | ダイキン工業(株) | FHCP80EJ   | 実習室                       |
| ACP-2   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 5.5+7.5kw  | ダイキン工業(株) | RXGYJ560KG |                           |
| ACP-2A  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ71KD  | 講座室                       |
| ACP-2B  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYCJ112KC | 和室                        |
| ACP-3C  | 天井カセット型エアコン室内機  | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYCJ140KC | 和室                        |
| ACP-2D  | 壁掛型エアコン室内機      | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYAJ56KC  | 事務室                       |
| ACP-3   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 3.5+3.75kw | ダイキン工業(株) | RXGYJ280KG |                           |
| ACP-3A  | 天井ビルトイン型エアコン室内機 | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYSJ71KC  | 1Fロビー                     |
| ACP-3B  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYCJ56KC  | 1F廊下                      |
| ACP-4   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 3.5+4.0kw  | ダイキン工業(株) | RXGYJ450KG |                           |
| ACP-4A  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYEJ71KD  | 音楽室                       |
| ACP-4B  | 天井カセット型エアコン室内機  | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ140KD | 集会室                       |
| ACP-4C  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ90KD  | 講習室1号                     |
| ACP-5   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 5.5+7.5kw  | ダイキン工業(株) | RXGYJ560KG |                           |
| ACP-5A  | 天井カセット型エアコン室内機  | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ112KD | 講習室2号                     |
| ACP-5B  | 天井カセット型エアコン室内機  | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ80KD  | 図書コーナー                    |
| ACP-5C  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ71KD  | 図書コーナー                    |
| ACP-5D  | 天井カセット型エアコン室内機  | 1   |            | ダイキン工業(株) | FXYCJ80KC  | 2F廊下                      |
| ACP-5E  | 天井ビルトイン型エアコン室内機 | 3   |            | ダイキン工業(株) | FXYSJ56KC  | 2Fロビー                     |
| ACP-6   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 3.5+4.0kw  | ダイキン工業(株) | RXGYJ450KG |                           |
| ACP-6A  | 天井カセット型エアコン室内機  | 4   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ140KD | 軽体育室                      |
| ACP-7   | 氷蓄熱ビルマルチエアコン室外機 | 1   | 3.5+3.75kw | ダイキン工業(株) | RXGYJ355KG |                           |
| ACP-7A  | 天井カセット型エアコン室内機  | 2   |            | ダイキン工業(株) | FXYFJ160KD | 軽体育室                      |
| HEA-1   | 天井埋込型全熱交換器      | 1   |            | ダイキン工業(株) | VAM-240FS  | 150Φ×240m <sup>3</sup> /h |
| HEA-2   | 天井埋込型全熱交換器      | 3   |            | ダイキン工業(株) | VAM-350FS  | 150Φ×200m <sup>3</sup> /h |
| HEA-3   | 天井埋込型全熱交換器      | 4   |            | ダイキン工業(株) | VAM-270FS  | 150Φ×270m <sup>3</sup> /h |
| HEA-4   | 天井カセット型全熱交換器    | 2   |            | ダイキン工業(株) | VAM-320FS  | 200Φ×320m <sup>3</sup> /h |
| HEA-5   | 天井カセット型全熱交換器    | 1   |            | ダイキン工業(株) | VAM-400FS  | 200Φ×400m <sup>3</sup> /h |
| HEA-6   | 天井埋込型全熱交換器      | 1   |            | ダイキン工業(株) | VAM-60FS   | 100Φ×60m <sup>3</sup> /h  |
| HEA-7   | 天井埋込型全熱交換器      | 2   |            | ダイキン工業(株) | VAM-300FS  | 150Φ×300m <sup>3</sup> /h |
| HEA-8   | 天井カセット型全熱交換器    | 1   |            | ダイキン工業(株) | VAM-300FS  | 150Φ×300m <sup>3</sup> /h |
| HEA-9   | 天井カセット型全熱交換器    | 3   |            | ダイキン工業(株) | VAM-210FS  | 150Φ×210m <sup>3</sup> /h |
| HEA-10  | 天井カセット型全熱交換器    | 1   |            | ダイキン工業(株) | VAM-240FS  | 150Φ×240m <sup>3</sup> /h |
| HEA-11  | 天井埋込型全熱交換器      | 3   |            | ダイキン工業(株) | VAM-480FS  | 200Φ×480m <sup>3</sup> /h |
| HEA-12  | 天井埋込型全熱交換器      | 4   |            | ダイキン工業(株) | VAM-370FS  | 200Φ×370m <sup>3</sup> /h |

| 2 大東南公民館 |                 |     |        |         |             |       |
|----------|-----------------|-----|--------|---------|-------------|-------|
| 記 号      | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー    | 型式(品番)      | 備 考   |
| GHP-1    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 9.5Kw  | 三洋電機(株) | SGP-H355J1G |       |
| GHP-1A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | 三洋電機(株) |             | 事務室   |
| GHP-1B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | 三洋電機(株) |             | ホール   |
| GHP-1C   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | 三洋電機(株) |             | 1F廊下  |
| GHP-2    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 15.0Kw | 三洋電機(株) | SGP-H560J1G |       |
| GHP-2A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 4   |        | 三洋電機(株) |             | 学習室1号 |
| GHP-2B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 6   |        | 三洋電機(株) |             | 集会室   |
| GHP-2C   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | 三洋電機(株) |             | 舞台    |
| GHP-3    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 12.1Kw | 三洋電機(株) | SGP-H450J1G |       |
| GHP-3A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | 三洋電機(株) |             | 保育室   |
| GHP-3B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | 三洋電機(株) |             | 休養室   |
| GHP-3C   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | 三洋電機(株) |             | 2F廊下  |
| GHP-3D   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | 三洋電機(株) |             | 学習室4号 |
| GHP-4    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 12.1Kw | 三洋電機(株) | SGP-H450J1G |       |
| GHP-4A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | 三洋電機(株) |             | 学習室2号 |
| GHP-4B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | 三洋電機(株) |             | 学習室3号 |

| 3 霞ヶ関公民館 |                 |     |        |           |             |        |
|----------|-----------------|-----|--------|-----------|-------------|--------|
| 記 号      | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー      | 型式(品番)      | 備 考    |
| GHP-1    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 12.4Kw | パナソニック(株) | U-GH560U1DR |        |
| ACP-1-1  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G71TT1    | 音楽室    |
| ACP-1-2  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G45TT1    | 音楽室    |
| ACP-1-3  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G71TT1    | 相談室    |
| ACP-1-4  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G71TT1    | 和室     |
| ACP-1-5  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G140TT1   | 図書コーナー |
| GHP-2    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 10.0Kw | パナソニック(株) | U-GH450U1D  |        |
| GHP-2A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G112TT1   | 講座室    |
| GHP-2B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G112TT1   | 会議室    |
| GHP-3    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 6.2Kw  | パナソニック(株) | U-GH280U1D  |        |
| GHP-3A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G140TT1   | 実習室    |
| GHP-4    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 5.0Kw  | パナソニック(株) | U-GH224U1DR |        |
| ACP-4-1  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G45TT1    | 市民センター |
| ACP-4-2  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G71TT1    | 市民センター |
| ACP-4-3  | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G71TT1    | 客留り    |
| PAC-1    | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.7Kw  | ダイキン工業(株) | RZRP80BFV   |        |
|          | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHP80FA     | 事務室    |

| 4 霞ヶ関西公民館 |                 |     |        |           |            |            |
|-----------|-----------------|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 記 号       | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー      | 型式(品番)     | 備 考        |
| GHP-1     | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 15.7Kw | ダイキン工業(株) | GXYDP710D  |            |
| GHP-1A    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 3   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP45MJ  | 事務室・エントランス |
| GHP-1B    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP71MJ  | プレイルーム     |
| GHP-1C    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP80MJ  | 和室         |
| GHP-1D    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP112MJ | 実習室        |
| GHP-1E    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FGXCP45M   | 印刷室        |
| GHP-1F    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXCP56M   | 1F廊下       |
| GHP-2     | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 18.8Kw | ダイキン工業(株) | GXYDP850D  |            |
| GHP-2A    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 6   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP71MJ  | 講座室1号・2号   |
| GHP-2B    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP90MJ  | 講座室3号      |
| GHP-2C    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXFP80MJ  | ホール        |
| GHP-2D    | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FGXCP56M   | 2F廊下       |

| 5 伊勢原公民館 |                 |     |        |           |              |         |
|----------|-----------------|-----|--------|-----------|--------------|---------|
| 記 号      | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー      | 型式(品番)       | 備 考     |
| GHP-3    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 12.4Kw | パナソニック(株) | U-GH560U1DR  |         |
| GHP-3A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 6   |        | パナソニック(株) | S-G56LS1     | 集会室・ホール |
| GHP-3B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G56LS1     | 講座室     |
| GHP-3C   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G56LS1     | 会議室     |
| GHP-4    | ガスヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 12.4Kw | パナソニック(株) | U-GH560U1DR  |         |
| GHP-4A   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G90LS1     | 事務室     |
| GHP-4B   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | パナソニック(株) | S-G90LS1     | 休養室     |
| GHP-4C   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G90LS1     | 学習室1号   |
| GHP-4D   | ガスヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | パナソニック(株) | S-G90LS1     | 学習室2号   |
| AF-23    | 全熱交換器           | 2   |        | 三菱電機(株)   | LGH-35RS3    | 集会室     |
| AF-24    | 全熱交換器           | 2   |        | 三菱電機(株)   | LGH-200M2-50 | 講座室     |
| AF-25    | 全熱交換器           | 2   |        | 三菱電機(株)   | LGH-50RS3    | 会議室     |
| AF-26    | 全熱交換器           | 1   |        | 三菱電機(株)   | LGH-25RS3    | 事務室     |
| AF-27    | 全熱交換器           | 1   |        | 三菱電機(株)   | LGH-25RS3    | 休養室     |
| AF-28    | 全熱交換器           | 2   |        | 三菱電機(株)   | LGH-25RS3    | 学習室1号   |
| AF-29    | 全熱交換器           | 2   |        | 三菱電機(株)   | LGH-25RS3    | 学習室2号   |

| 6 川鶴公民館 |                 |     |        |           |               |        |
|---------|-----------------|-----|--------|-----------|---------------|--------|
| 記 号     | 機 器 名           | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー      | 型式(品番)        | 備 考    |
| PAC-1   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.03Kw | ダイキン工業(株) | RZYP112CB     | 市民センター |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHP112CB      |        |
| PAC-2   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.76Kw | ダイキン工業(株) | RZYP80CBT     | 事務室    |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHP80CB       |        |
| PAC-3   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.95Kw | ダイキン工業(株) | RZRP112BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FHGP56FB      | ロビー    |
| PAC-4   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.45Kw | ダイキン工業(株) | RZRP140BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHGP140FB     | 1Fホール  |
| PAC-5   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 3.08Kw | ダイキン工業(株) | RZRP160BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FHGP80FB      | 実習室    |
| PAC-6   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.95Kw | ダイキン工業(株) | RZRP112BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FAP112FB      | 和室     |
| PAC-7   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.70Kw | ダイキン工業(株) | RZRP80BYT     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FAP80FB       | 保育室    |
| PAC-8   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 3.08Kw | ダイキン工業(株) | RZRP160BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHGP160FB     | 2Fホール  |
| PAC-9   | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.03Kw | ダイキン工業(株) | RZYP112AA     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | F71UTCXP      | 工芸室    |
| PAC-10  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.90Kw | ダイキン工業(株) | R71UCXP       |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FAP112A       | 工芸室    |
| PAC-11  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 3.08Kw | ダイキン工業(株) | RZRP160BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 3   |        | ダイキン工業(株) | FHGP50FB      | 会議室1号  |
| PAC-12  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.95Kw | ダイキン工業(株) | RZRP112BY     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | ダイキン工業(株) | FHGP56FB      | 会議室2号  |
| PAC-13  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 1.86Kw | (株)東芝     | ROA-RP1122HX  |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | (株)東芝     | AIC-RP1121H   | 会議室3号  |
| PAC-14  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.90Kw | ダイキン工業(株) | RZYP160AA     |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 1   |        | ダイキン工業(株) | FHP160AC      | 講座室    |
| PAC-15  | 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 1   | 2.05Kw | (株)日立製作所  | RAS-GP112RSH1 |        |
|         | 空冷ヒートポンプエアコン室内機 | 2   |        | (株)日立製作所  | RPK-GP56K     | 図書コーナー |

| 7 さわやか活動館 |                       |     |        |           |             |      |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----------|-------------|------|
| 記 号       | 機 器 名                 | 台 数 | 圧縮機出力  | メーカー      | 型式(品番)      | 備 考  |
| GHP-1     | ビル用マルチ室外機(16HP)リニューアル | 1   | 12.4Kw | パナソニック(株) | U-GH560U1DR |      |
| GHP-1A    | 2方向天井カセット形            | 1   |        | パナソニック(株) | S-G90LU1    | 事務室  |
| GHP-1B    | 天井ビルトインカセット形          | 2   |        | パナソニック(株) | S-G28FU1    | ロビー  |
| GHP-1C    | 2方向天井カセット形            | 6   |        | パナソニック(株) | S-G71LU1    | 音楽室  |
| GHP-2     | ビル用マルチ室外機(20HP)リニューアル | 1   | 10.0Kw | パナソニック(株) | U-GH450U1DR |      |
| GHP-2A    | 2方向天井カセット形            | 2   |        | パナソニック(株) | S-G90LU1    | 会議室  |
| GHP-2B    | 2方向天井カセット形            | 1   |        | パナソニック(株) | S-G56LU1    | 和室1号 |
| GHP-2C    | 2方向天井カセット形            | 1   |        | パナソニック(株) | S-G56LU1    | 和室1号 |
| GHP-2D    | 4方向天井カセット形            | 1   |        | パナソニック(株) | S-G90UU1    | 和室2号 |