

令和 8 年度 委託仕様書

- 1 委 託 名 北公民館ほか 5 館冷暖房設備保守点検 業務委託
.....
- 2 施 工 場 所 川越市氷川町 1 0 7 番地ほか
- 3 積 算 原 価 円 (月額)
- 4 予定支出額 円 (月額)
- 5 委託概要 公民館利用者が快適な環境で利用できるように、冷暖房設備の機能を維持するため、保守点検業務を委託するもの。(ただし、芳野公民館ほか 4 館については市民センター部分を含む。)

委 託 内 訳 書

(単位 : 円)

北公民館	円
古谷公民館	円
南古谷公民館	円
高階南公民館	円
福原公民館	円
山田公民館	円

合計 (税抜)	円
改 め	円
消費税額	円
合計 (税込)	円

北公民館ほか5館

冷暖房設備保守点検業務委託仕様書

1 目 的

本業務委託は、北公民館ほか5館の冷暖房設備の保守点検を実施することにより、常に最良の状態で使用できるよう、機能維持することを目的とする。

2 委託対象施設

施 設 名	住 所	電 話 番 号
北 公 民 館	川越市氷川町107番地	222-1400
※ 古 谷 公 民 館	川越市大字古谷上3830番地2	235-1834
※ 南 古 谷 公 民 館	川越市大字今泉371番地1	235-1519
高 階 南 公 民 館	川越市藤原町23番地7	245-3581
※ 福 原 公 民 館	川越市大字今福481番地3	242-5005
※ 山 田 公 民 館	川越市大字山田161番地7	224-4194

※市民センター部分を含む

3 委 託 期 間

令和8年10月1日～令和9年9月30日（1年間）
（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

4 支 払 方 法

2回払い
令和9年4月（10～3月保守点検分）
令和9年10月（4～9月保守点検分）

5 入札書記載事項

入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。

6 業務着手前提出書類

受注者は、業務着手以前に以下の書類を提出するものとする。

- (1) 管理技術者等通知書
- (2) 委託業務実施計画書

(3) その他、発注者が指定するもの

7 業務内容、実施頻度・周期

以下に記載する各保守点検、整備項目について、各機器取扱説明書及び別紙「空調設備保守点検実施表」に基づき行うこと。

作 業 名	実 施 時 期
G H P 設 備 保 守 点 検	令和 8 年 1 0 月から令和 8 年 1 1 月の間に 1 回
E H P 設 備 保 守 点 検	令和 9 年 1 月から令和 9 年 2 月の間に 1 回
※氷蓄熱ビルマルチエアコン・ パッケージエアコン含む	令和 9 年 4 月から令和 9 年 5 月の間に 1 回
(計 4 回)	令和 9 年 7 月から令和 9 年 8 月の間に 1 回
全 熱 交 換 器 保 守 点 検	令和 8 年 1 0 月から令和 8 年 1 1 月の間に 1 回
(計 2 回)	令和 9 年 4 月から令和 9 年 5 月の間に 1 回
フロン排出抑制法に基づく点検	定期点検 委託期間内に 1 回 簡易点検 概ね 3 箇月ごとに 1 回 (計 4 回) ※フロン排出抑制法に基づく点検については、適切に実施できる場合に、上記設備保守点検と同日に行うことができる。
臨 時 点 検	委託対象施設・設備に故障等発生の場合は、直ちに技術員を派遣し正常な状態に復するほか、点検調整及び試験を行うこと (これに係る経費は本委託費用に含む)。

※点検の結果、修繕を要することが判明した場合は、速やかに修繕に要する費用の見積書を発注者に提出し、不具合の概要及び対処方法について報告を行うこと。

8 作業記録・報告書の提出

業務を終了したときは、その都度発注者の立会いのうえ検査を受け、保守点検表に機器別に点検項目や点検結果等所要事項を記載して発注者に提出して確認を受けること。

業務を完了したときは、委託業務実施報告書に保守点検表を添付して提出すること。保守点検表には点検時の写真を添付すること。

9 負 担 区 分

- (1) 点検、調整、修理に要する機器、工具類、潤滑油等は受注者の負担とする。
- (2) 点検、故障時に部品、材料、冷媒の補充等を要する場合は、あらかじめ発注者と協議し発注者の負担とする。

10 業務従事者

点検を行う者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。

また、業務着手前に作業及び施設職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、発注者に報告すること。

11 服 装

業務に従事するものは、受注者指定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。

12 業務遂行時間

各公民館の担当者と調整の上、原則、館内整理日の午前8時30分から午後5時15分までの間に実施する。なお、発注者の都合や発注者がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

13 関連法令の遵守

作業にあたっては、関連法令を遵守して行うこととする。

- (1) 業務用冷凍空調機器の適切な使用環境の維持
- (2) 簡易点検の実施及び記録簿の作成
- (3) フロン類が漏れた場合の適切な対処（繰り返し充填の禁止）
- (4) フロン類漏えい量の国への報告（一定量以上の漏えいがあった場合に限り）
- (5) その他、フロン排出抑制法に適合するために必要なことの実施への協力

14 その他の事項

- (1) 受注者は、業務を遂行するにあたり、建物・設備・機器等に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
- (2) 受注者は、委託業務の実施にあたり、発注者と十分な打ち合わせを行うものとする。
- (3) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
- (4) この契約の締結後に、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置

の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。

(5) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。

(6) この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と協議のうえ、誠意を持って行うものとする。

空調設備保守点検実施表

1 ガスヒートポンプエアコン (GHP)

点検作業項目		点検作業項目	
1 エンジン系統 点検回数:4回		3 本体系統 点検回数:4回	
(1)	燃料ガス漏れ点検	(1)	外観破損の確認
(2)	エンジンオイルの外部漏れ	(2)	室外機操作盤内配線端子
(3)	エンジンオイルのレベル確認	(3)	冷媒配管、外部漏れ
(4)	ガスホースの劣化点検	(4)	各ファンの回転方向
(5)	各ホースバンドの緩み	(5)	継ぎ手の緩み変形
(6)	バッテリー液の確認		
(7)	点火プラグの点検	4 空調室内機点検 点検回数:4回	
(8)	エアークリーナー、エレメント点検	(1)	室内機ドレンの通水確認
(9)	エンジン振動異音	(2)	室内機風量の確認
(10)	冷却水の点検	(3)	室内機温度調節器の確認
(11)	オイルフィルター点検	(4)	室内機エアフィルターの清掃
(12)	コンプレッサー駆動異音		
(13)	ドレンフィルター点検	5 集中制御機能点検 点検回数:4回	
(14)	バルブクリアランス調整	(1)	運転モードの確認
(15)	運転データ採取、記録	(2)	温度設定の機能確認
2 保護装置系統 点検回数:4回		(3)	グループ制御システム及び室内機アドレスの確認
(1)	高低圧スイッチ動作		
(2)	冷却水レベルセンサー動作		
(3)	コンプレッサー吹き出し温度サーモ動作		
(4)	コンプレッサー油圧スイッチ動作		
(5)	ガス漏れ検知機動作		
(6)	ランプ類の点火動作		

2 電気式エアコン (EHP) ※氷蓄熱ビルマルチエアコン・パッケージエアコン等含む

点検作業項目		点検作業項目	
1 空調室外機点検 点検回数:4回		2 空調室内機点検 点検回数:4回	
(1)	外観破損の確認	(1)	室内機ドレンの通水確認
(2)	室外機操作盤内配線端子	(2)	室内機風量の確認
(3)	冷媒配管、外部漏れ	(3)	室内機温度調節器の確認
(4)	各ファンの回転方向	(4)	室内機エアフィルターの清掃
(5)	継ぎ手の緩み変形		

3 全熱交換器

点検作業項目	
1 全熱交換器 点検回数:2回	
(1)	運転モードの確認
(2)	送風機運転の確認
(3)	エレメントの清掃
(4)	ドレンの流れ確認
(5)	異音・振動の確認
(6)	送風機の絶縁測定
(7)	ダンパーの動作確認
(8)	固定金具等の設置確認
(9)	フィルター清掃・点検

※点検実施表は一般的な項目を記載しているため
点検にあたっては、各機器取扱説明書も踏まえた
点検を行うこと。

4 フロン排出抑制法に基づく点検

点検作業項目	
1 簡易点検	点検回数:4回
2 定期点検 (令和5年度実施済)	点検回数:1回

委託対象施設及び機器

現状とは異なる場合があります

1 北公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.10kw	三菱電機(株)	PUHY-RP280DMG2	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	PFFY-P280DMG1	ホワイエ
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.50kw	三菱重工業(株)	FDCXP2242HB	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	3		三菱重工業(株)	FDTWP802B	実習室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.00kw	(株)日立製作所	RAS-AP160SH	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)日立製作所	RPC-AP160K4	事務室
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.00kw	三菱電機(株)	PUHY-RP224DMG2	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		三菱電機(株)	PDFY-P112MG1	ロビー・図書コーナー
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.00kw	(株)日立製作所	RAS-AP160SH	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)日立製作所	RPV-AP160K	会議室1号
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.80kw	(株)日立製作所	RAS-AP280SH1	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		(株)日立製作所	RPV-AP140K	会議室1号・2号
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.00kw	(株)日立製作所	RAS-AP160SH	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)日立製作所	RPC-AP160K4	会議室3号
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.10kw	三菱電機(株)	PUHY-RP280DMG2	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	4		三菱電機(株)	PDFY-P71MG1	和室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.10kw	三菱電機(株)	PUHY-RP280DMG2	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	4		三菱電機(株)	PLFY-P71LMG1	講座室

3 古谷公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.29Kw	ダイキン工業(株)	RZZP140CB	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHCP71CB	市民センター
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP80FB	事務室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP80FB	会議室
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.60Kw	(株)日立製作所	RAC-AJ22F	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)日立製作所	RAS-AJ22F	休憩室
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.88Kw	ダイキン工業(株)	RZZP112CB	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP112CB	実習室
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.20Kw	ダイキン工業(株)	RZYP80BBT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP80BA	和室
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZYP80AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP80A	和室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.27Kw	(株)東芝	ROA-RP802HX	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)東芝	AIK-RP801H	談話室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.75Kw	ダイキン工業(株)	RZZP160CB	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHCP80CB	講座室
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.50Kw	(株)東芝	ROA-A1405HS	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		(株)東芝	AIU-AP715H	講座室
PAC-11	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.10Kw	三菱電機(株)	MFH-3501T	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	MFH-3501T	相談室

4 南古谷公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.50Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHP80DC	市民センター
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHP56DG	事務室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	3		ダイキン工業(株)	FHGP50FB	図書コーナー
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHGP80FB	講座室
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.50Kw	ダイキン工業(株)	RTYJ50FT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHY50F	相談室
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.60Kw	(株)日立製作所	RAC-AJ28F	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)日立製作所	RAS-AJ28F	休憩室
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP112FB	音楽室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FVP56FB	和室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.61Kw	ダイキン工業(株)	RZZP224CJ	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FVP112FB	実習室
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.61Kw	ダイキン工業(株)	RZRP224BA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHP112FB	会議室1号
PAC-11	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.45Kw	ダイキン工業(株)	RZRP140BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP140FB	会議室2号

5 高階南公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.90Kw	ダイキン工業(株)	RZYP160AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP160AC	コミュニティスペース
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP40AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP40AC	ホール
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.25Kw	ダイキン工業(株)	RZYP280AC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP280A	実習室
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.25Kw	ダイキン工業(株)	RZYP280AC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP280A	講堂
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.25Kw	ダイキン工業(株)	RZYP280AC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP280A	講堂
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP40AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP40AC	1F控室
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP112FB	工芸室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP40AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP40AC	印刷室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.86Kw	(株)東芝	ROA-RP1122HX	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		(株)東芝	AIC-RP1121H	事務室
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.03Kw	ダイキン工業(株)	RZYP112AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP112AC	和室
PAC-11	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP40AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP40AC	2F廊下
PAC-12	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.03Kw	ダイキン工業(株)	RZYP112AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP112AC	会議室3号
PAC-13	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP50AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP50A	準備室
PAC-14	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.80Kw	ダイキン工業(株)	RZYP40AAT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP40AC	2F控室
PAC-15	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.87Kw	ダイキン工業(株)	RZYP224AC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FVP112A	講座室
PAC-16	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.90Kw	ダイキン工業(株)	RZYP160AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP160AC	会議室2号
PAC-17	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.40Kw	ダイキン工業(株)	RZYP140AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP140AC	会議室1号
PAC-18	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.10Kw	ダイキン工業(株)	RA408RXPV	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	F408TRXPV	風除室

6 福原公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.61Kw	ダイキン工業(株)	RZRP224BA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHCP112FC	ロビー
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.70Kw	三菱電機(株)	PUZ-ERMP40KA11	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	PL-ERP40EA8	事務室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.07Kw	ダイキン工業(株)	RZRP56BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHCP56FC	事務室
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHP80FB	会議室3号
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FAP80FB	集会室
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	3.08Kw	ダイキン工業(株)	RZRP160BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FHP80FB	講座室
EHP-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	10.7+10.7Kw	三菱電機(株)	PUHY-P400SDMG6	
EHP-1A	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	PEFY-P280MG6	和室
EHP-1B	空冷ヒートポンプエアコン室内機	5		三菱電機(株)	PCFY-P80KMG6	会議室1号・2号
EHP-1C	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	PLFY-P80EMG6	廊下
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	5.50Kw	三菱重工業(株)	FDC200H7	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		三菱重工業(株)	FDU200H7	実習室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.75Kw	三菱電機(株)	MUZ-VS28H	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	MSZ-VS28H-W	休憩室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.61Kw	ダイキン工業(株)	RZRP224BA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP224DB	市民センター
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.50Kw	ダイキン工業(株)	RTYJ50BT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHYJ50L	市民センター

7 山田公民館						
記 号	機 器 名	台 数	圧縮機出力	メーカー	型式(品番)	備 考
PAC-1	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.40Kw	ダイキン工業(株)	RZYP140AA	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHP140AC	市民センター
PAC-2	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.41Kw	ダイキン工業(株)	RZRP140BB	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FHGP140DD	事務室
PAC-3	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP80FB	会議室4号
PAC-4	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	0.75Kw	三菱電機(株)	MSH-1801R	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	MSH-1801R	1F休憩室
PAC-5	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	4.25Kw	ダイキン工業(株)	RZYP280AC	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	2		ダイキン工業(株)	FVP140A	会議室1号・2号
PAC-6	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.45Kw	ダイキン工業(株)	RZRP140BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP140FB	講座室
PAC-7	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	2.45Kw	ダイキン工業(株)	RZRP140BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP140FB	実習室
PAC-8	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.95Kw	ダイキン工業(株)	RZRP112BY	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP112FB	2F和室
PAC-9	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.10Kw	三菱電機(株)	MFH-3501T	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		三菱電機(株)	MFH-3501T	雑納庫
PAC-10	空冷ヒートポンプエアコン室外機	1	1.70Kw	ダイキン工業(株)	RZRP80BYT	
	空冷ヒートポンプエアコン室内機	1		ダイキン工業(株)	FVP80FB	会議室3号