

発行：川越市 保健医療部 保健医療推進課 TEL：049-224-5832

この通信は、旧川越市立診療所解体工事の進捗や今後の予定を地域の皆様にお知らせするものです。

「旧川越市立診療所解体工事説明会」を開催しました

去る令和8年7月31日（金）に、川越市総合福祉センター（オアシス）において工事説明会を2回（14時～、18時30分～）開催し、延べ39名の方々にご出席いただきました。

説明会では、ご出席いただいた皆様から多数のご意見やご質問を頂きました。特に、お子さまなどに対する安全面への配慮に関するご意見が多く寄せられました。

今後、安全を最優先に工事を進めてまいりますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



工事スケジュール

	令和8年					令和9年					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
仮設工事											
内部解体											
石綿除去											
建物解体											
外構解体											
場内整備											
片付・検査											

※ 9月7日頃から敷地南東部分の道路において、道路補強工事に伴う通行規制を実施します。
(工事区間は裏面地図の①を参照。実働5日間程度の予定)

詳しくは敷地北側に掲示予定の情報をご確認ください。（裏面地図の②を参照）

※敷地北側の出入口付近に週間工程表（毎週金曜日に更新）を掲示します。

旧川越市立診療所解体工事Q & A


～解体工事についての主なご意見・ご質問をまとめました～

- Q1** ひまわり東幼稚園側の出入口は大型車両が通行しないとのことだが、その場合でも安全に配慮していただきたい。
- A1** 幼稚園側の出入口にはクリアタイプの仮囲いを使用し、車両の出入りが分かりやすいように配慮します。また、車両の出入りの際には、出入口に誘導員を配置します。
- Q2** アスベスト撤去の作業時は空気環境測定を行うのか？ その結果はどのように知ることができるのか。
- A2** 測定を行い、結果は敷地北側出入口付近に表示してお知らせします。
- Q3** 小動物（ハクビシン・タヌキ等）の調査や捕獲はしないのか？
- A3** 説明会后に専門業者等と相談のうえ、敷地内3か所に罠付きの檻を設置しました。仮囲いの設置日まで檻を設置しましたが、動物は捕獲されませんでした。
- Q4** 工事車両の搬出入経路で県道から曲がる交差点の混雑が心配
- A4** 工事車両が通行できる幅員を考慮し、「県道（押ボタン信号）→オアシス→敷地」を主な搬出入経路として想定しております。県道交差点につきましては、周辺の交通状況を踏まえた円滑な運行に努めます。
- Q5** 建物の基礎杭はなぜ残置するのか。
- A5** 74本の基礎杭が12～14メートル程度の深さまで入っています。撤去時に予期せぬ影響が生じる可能性を考慮し、残置することとしました。



②情報掲示場所

Q3について、専門業者等のアドバイスのもと檻を設置しました。
(令和8年8月3日～令和8年8月19日)



発行／お問い合わせ先 川越市 保健医療部 保健医療推進課



〒350-8601 川越市元町1-3-1
電話 049-224-5832
FAX 049-224-7318

ご迷惑をおかけしますが
ご理解ご協力のほど、
よろしくお願いいたします

川越市
マスコット
キャラクター
ときも

