No	資料名	ページ番号	質問	回答
1	募集要項	頁1 大2 中(4)	「併せて老朽化した照明柱120本の更新を行う」と記載が御座いますが、ポールの更新費は、初期費用(現地調査・設備改修)とESCOサービス料のどちらに含まれるか御教示願います。	初期費用に含まれることとしております。
2	募集要項	頁1 大2 中(4)	照明柱120 本の更新はLED 化施工時に行うものでしょうか。維持管理期間中にも実施するものでしょうか。	LED化施工時の実施を予定しております。
3	募集要項	頁1 大2 中(6)	総事業費における初期費用(現地調査・設備改修)と総ESCOサービス料のそれぞれの上限額を御教示願います。	事業費の内訳ごとに個別の上限額は設定しておりません。事業費の総額が上限額を超えない範囲であれば、内訳ごとの金額配分は提案者の判断によるものとし、提案上、問題ないものとします。
4	募集要項	頁1 大2 中(6)	総事業費240，000，000円(消費税額及び地方消費税額を含む。) とございますが、初期費用上限額、維持管理費上限額について、各々お示しください。	事業費の内訳ごとに個別の上限額は設定しておりません。事業費の総額が上限額を超えない範囲であれば、内訳ごとの金額配分は提案者の判断によるものとし、提案上、問題ないものとします。
5	募集要項	頁2 大3 中(3) 小エ	本業務と種類が同等(公共施設等照明灯LED化ESCO事業ギャランティード・セイビング方式)の契約を締結し誠実に履行した実績ですが、道路照明や防犯灯は含まず、屋外照明灯で公園灯の実績と考えてよろしいでしょうか。	公園照明灯に限らず道路照明や防犯灯などの屋外照明灯については同等の実績として認めます。
6	募集要項	頁2 大3 中(3) 小エ	事業役割を担う者は、川越市競争入札参加資格等に関する規定に基づく令和7・8年度の川越市競争入札参加資格者名簿に登載されていることと記載が御座いますが、ESCO事業のため、業種は建設工事か物品販売と考えてよろしいでしょうか。	事業役割を担うものについては、令和7・8年度の川越市競争入札参加資格者名簿に登載されているものであれば、業種は問いません。
7	募集要項	頁3 大3 中(6)	環境保護の観点から、原則リサイクルとありますが、リサイクルをする設備はランプ関係のみの認識で間違いないでしょうか。	御見込みのとおりです。
8	募集要項	頁7 大8	提出書類エ、オ、カ、キ、ク、コ、サは、グループでの参加の場合は、構成員全てとありますが、事業役割・設計役割・施工役割・維持管理役割全て必要ということでしょうか。	御見込みのとおりです。

9	募集要項	頁8 大13 中(1)	「市内業者を活用することを確認できる書類」として、提案書等に市内工事業者からの関心表明書を添付したいと考えていますがよろしいでしょうか。	問題ございません。
10	募集要項	頁9 大14 中(1)オ	Microsoft PowerPoint 等を用いたプレゼンテーションを希望する場合には、企画提案書に記載した事項以外の内容を記載しないこと。とありますが、プレゼンテーション資料の提出はいつまでに提出すればよろしいでしょうか。	プレゼンテーション資料の事前提出は不要です。プレゼンテーションに使用する資料は、審査当日に各自ご用意ください。
11	募集要項	頁10 大15	LED 化に係る設計・施工に係る費用は施工完了後に一括(または一部前払)支払い、維持管理に係る費用は10年間の分割支払いとの認識で宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。
12	業務仕様書	頁1 大2 中(2)	「本事業では、劣化が進んでいる照明柱も併せて更新を行う。」と記載が御座いますが、更新時期は、任意(協議)と考えて宜しいでしょうか。また、更新時期が早いか遅いかで加点等の要素はございますでしょうか。	更新時期については、本市との協議により決定するものとお考えいただいて差し支えございません。また、更新時期等については、提案の内容によっては、提案全般、施工計画等、独自の提案等で評価することになると考えております。
13	業務仕様書	頁2 大3 中(4)オ	維持管理期間中に新設・移管を70 台管理プレート設置費用を見込んでおりますが、灯具・灯柱の新設費用はESCO サービス料とは別途でしょうか。	御見込みのとおりです。
14	業務仕様書	頁3 大3 中(7)ウ	事業者は公園照明灯について定期的に点検(点灯状況、破損状況など)を実施し、その点検結果は速やかに市に報告すること。とありますが、点検の頻度、基準などはございますでしょうか。	公園照明灯の点検頻度，点検基準等について、定期点検頻度は、年1回以上の実施を想定しておりますが、性能、機能が確保されることを前提に事業者の提案によるものとします。 また、点検基準については、公園施設の安全点検に係る指針(案)等やその他基準等を参考にして実施してください。
15	業務仕様書	頁3 大3 中(7)オ	新設・移管の70 台についても維持管理に含むとのことですが、募集要項P1 2 業務概要 (4)維持管理対象灯数は797 灯+70 灯＝867 灯を見込む必要がございますか。	御見込みのとおりです。
16	業務仕様書	頁4 大3 中(7) 小クC	頁6 大5 中(3) 小(ア)に【天災や経済状況・運営状況など、事業者に責を帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議】と記載があり、また、頁10 表2予想されるリスクと分担表の【事業全般・不可抗力・天災は、協議】とも記載がございます。一方で、落雷・雪害・台風等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水害は、事業者が費用負担となっておりますが、天災は協議と考えて宜しいでしょうか。	仕様書のとおりです。

17	業務仕様書	頁5 大4 中(1) 小ケ	既設公園照明灯に遮光機能が備わっている箇所は、同等の機能を有するものと記載がございますが、遮光機能を持つ照明灯が内訳表から読み取ることができません。提案数量に見込みべき数量をご教示ください。	遮光板の数量は100個を見込んでください。その他遮光機能を持つ照明灯は本市では把握していないため，他事例等をもとにした数量でご提案ください。
18	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小ア	「地際部には、コンクリートによる根巻きを施すものとする」と記載がございますが、公平性の担保のため、根巻の形状を図示願います。	ベース部分を覆う程度とご理解ください。詳細な形状・寸法については、現地の状況を踏まえて別途本市との協議の上、決定するものとします。
19	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小ア	既設基礎は原則再利用しますが、既設基礎に著しい劣化がある場合は、新設基礎と考えてよろしいでしょうか。また、その場合の新設基礎及び設置・処分費用は別途と考えてよろしいでしょうか。	問題ございません。新設基礎及び設置・処分費用については、本市と協議することとします。
20	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小イ	公平性の担保のため、照明柱の仕様図（板厚・加工等）を御教示願います。	照明柱については、参考として別添の仕様図を提示させていただきます。なお、詳細な仕様については別途本市との協議の上、決定するものとします。
21	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小イ	上記の質問に加え仕様として単独架空配線もあるとを想定し、ニップル（引き込み線用）、フックバンド（引き込み線用、）カップリング（点滅器差し込み口）付きとの認識でよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。
22	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小ウ	照明柱建替えは原則ベースプレート式ということでしょうか。 既設基礎が再利用可能で既設照明柱からΦ数を小さくして埋込直線照明柱にて建て替えは可能でしょうか。	原則としてベースプレート式としますが、施工が困難な場合には本市と協議することとします。
23	業務仕様書	頁5 大4 中(2) 小ウ	「照明柱は、JIL1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする」と記載が御座いますが、この基準にはケミカルアンカーは含まれておりません。 ポール自体の強度計算と基礎計算と考えてよろしいでしょうか。	ポール自体の強度計算とご理解ください。なお、あと施工アンカーについては、別途強度を確認し施工するものとします。
24	業務仕様書	頁6 大5 表1	灯数内訳表の料金区分欄のW数は、電力会社料金区分ではなく実際のランプ表記のW数と思われます。その場合、例えば400W水銀灯は415Wなので料金区分は500Wとなります。料金区分ではなくランプ表記のW数として試算するということでよろしいでしょうか。	問題ございません。

25	業務仕様書	頁9 大5 表1	「公園照明灯一覧表」等の詳細な追加資料のご提供をお願いいたします。	別添「資料提供申込書」をご提出いただければ、追加資料を提供することが可能です。なお、本市から提供可能な追加資料としましては、「公園照明灯一覧表」及び「公園照明灯点検調査業務委託報告書」の2点となります。
26	業務仕様書	頁10　表2	事業全般・第三者賠償は事業者の責となっておりますが、二次災害は賠償範囲に含まないという認識でよろしいでしょうか。	二次災害による損害についても、一律に賠償の対象外となるものではありません。契約書（案）第26条の損害賠償に関する規定のとおり、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害については、賠償の対象となり得るものとし、具体的な賠償責任の有無及び範囲については、個別の事案に応じて判断するものとします。
27	提出書類様式集	様式8号の2	他の様式で設備更新部が別で記載あることから、工事他投資金額には設備更新部（照明柱の更新）は含まなくていい認識でよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。
28	提出書類様式集	様式8号の2	維持管理費削減額と記載がありベースラインに組み込む為既存の維持管理費をご教示ください。	ベースラインについては、仕様書に記載のとおり、改修前の照明設備の消費電力等に基づき算定するものであり、既存の維持管理費は含みません。なお、企画提案総括表の「維持管理費削減額」の欄は不要であるため、様式8号の2について修正版を公表します。
29	提出書類様式集	様式第13号	「既設のデザイン照明灯をLED化する手法、考え方等について記載すること」の提案ですが、デザイン灯の詳細は、公園照明灯一覧表で判断できるという解釈でよろしいでしょうか。写真等の追加資料があれば、別途提示頂きたく御教示願います。	全公園が網羅されているわけではありませんが、写真等の追加資料も別添「資料提供申込書」をご提出いただければ、提供することが可能です。なお、本市からの提供可能な追加資料としましては、「公園照明灯一覧表」及び「公園照明灯点検調査業務委託報告書」の2点となります。
30	その他		公平性の担保のため、提案に見込むアダプタの概算数量を御教示ください。	アダプタの数量については、100個を見込んでください。
31	その他		公平性の担保の為、提案時における見込むべき自動点滅器数量をご教示ください。	自動点滅器の数量については、200個を見込んでください。
32	その他		提案金額の公平性担保のため提案時に見込む遮光版、自動点滅器及び安全開閉器の数量をご教示ください。	遮光板の数量は100個、自動点滅器の数量は200個を見込んでください。なお、安全開閉器の数量につきましては本市では把握しておりませんので、他事例等をもとにした数量でご提案ください。

33	その他		夜間工事が必要な個所が発生した場合は、増額を含む協議を行うという認識でよろしいでしょうか。	夜間工事は想定しておりません。 なお、夜間工事の実施については事由により、リスク分担（工事段階）に基づいて判断します
34	その他		埋没ケーブル・分電盤の筐体など大掛かりな工事を要する故障等があった際は別途協議という解釈でよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。
35	その他		市内業者の活用に際し、施工役割が市外業者の場合、施工体制台帳だけではなく、市内活用したことの根拠資料として契約書等の写しを提出する認識でよろしいでしょうか。	施工役割を担う構成員については、募集要項に定める参加資格要件を満たす必要があります。なお、市内業者の活用状況については、必要に応じて契約書等の根拠資料の提出を求める場合があります。
36	その他		提案書記載の市内活用業者や金額が実際に活用されない場合、契約不履行としてペナルティもある認識でよろしいでしょうか。	提案書は契約の一部を構成するものであり、提案書記載のとおり履行することが原則です。 なお、提案内容が履行されなかった場合の取扱いについては、その理由や状況、同等以上の代替措置の有無などを踏まえて判断することとなります。
37	その他		参加表明後、提案書通知を受けた後で辞退をする場合、ペナルティはありますか。	ペナルティはありませんが、辞退する場合は、提案辞退届（様式第6号）を提案書の受付締切日の前日までに提出してください。