川越市上下水道局放射線詳細測定結果（1月19日実施）

測定結果（単位：μ Sv/h）

［地上50cm］ 平均 0.10 範囲 0.08～0.14 →除去後 平均 0.10 範囲 0.08～0.13

［ 地上5cm ］ 平均 0.17 範囲 0.10～0.42 →除去後 平均 0.14 範囲 0.10～0.24

地上5cmで対応の目安を超えた1地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位：μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	入口プランター上	0.10	0.09
2	入口排水枡上	0.10	0.08
3	北側排水枡上	0.11	0.10
4	南側とい下	0.11	0.09
5	北側排水枡上	0.16	0.12
6	自転車置き場とい下	0.24	0.10
7	喫煙所とい下	0.42	0.14
7-1	No.7除染後	0.16	0.13

注)本市の暫定的な対応の目安：地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

川越市上下水道局



設計	製図	照合	承認	訂正	工事名称	図面名称	縮尺	図面番号
令和 3月 日					川越市水道事務所外構工事 設計図	配置図	1/200	3