

簡易耐震診断申込書

申込日 令和 年 月 日

申込者	住所	
	氏名	
	申込者の要件	<input type="checkbox"/> 住宅の所有者 <input type="checkbox"/> 住宅の所有者の家族
	連絡先	TEL
住宅	建物所在地 <small>(申込者住所と異なる場合のみ記入して下さい)</small>	川越市
	所有者氏名 <small>(申込者と異なる場合のみ記入して下さい)</small>	

必要書類	<input type="checkbox"/> 建築確認申請書又は各階平面図、立面図、仕様書等 ※間取り、寸法、筋交い位置、仕様等がわかる図面等 ※立面図、仕様書等がない場合は、外観及び主な部屋の内観写真を添付してください。
結果報告方法	<input type="checkbox"/> 来庁 令和 年 月 日 午前・午後 時 <input type="checkbox"/> 郵送

「簡易耐震診断」を行った結果、別紙のとおりとなりましたので申込者に報告してよろしいか伺います。

決裁欄	担当	合議	リーダー	副課長	課長	報告日
診断結果	上部構造評点のうち最小の値		備考欄			受付欄
	<input type="checkbox"/> 1.5以上 : 倒壊しない <input type="checkbox"/> 1.0～1.5未満 : 一応倒壊しない <input type="checkbox"/> 0.7～1.0未満 : 倒壊する可能性がある <input type="checkbox"/> 0.7未満 : 倒壊する可能性が高い					

聞き取り調査書

建 物 概 要					
竣工年月日	M・T・S・H	年 月	増築年月日	M・T・S・H	年 月
地盤の状況	<input type="checkbox"/> 良い・普通	関東ローム層(洪積台地)または同等以上の地盤(下記以外のもの)			
	<input type="checkbox"/> やや悪い	埋立地及び盛土地で大規模な造成工事(転圧・地盤改良)によるもの			
	<input type="checkbox"/> 非常に悪い	<input type="checkbox"/> 川、池、沼、水田等の埋立地			
		<input type="checkbox"/> 丘陵地の埋立地で小規模な造成工事によるもの			
基礎仕様	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート基礎	<input type="checkbox"/> 健全			
		<input type="checkbox"/> ひび割れが生じている			
	<input type="checkbox"/> 無筋コンクリート基礎	<input type="checkbox"/> 健全			
		<input type="checkbox"/> 軽微なひび割れが生じている			
	<input type="checkbox"/> 玉石基礎	<input type="checkbox"/> ひび割れが生じている			
<input type="checkbox"/> 足固めあり					
		<input type="checkbox"/> 足固めなし			
		<input type="checkbox"/> その他(ブロック基礎等)			
屋根の仕様	<input type="checkbox"/> 非常に重い屋根	土葺瓦屋根など	屋根材:		
	<input type="checkbox"/> 重い屋根	椽瓦葺きなど	屋根材:		
	<input type="checkbox"/> 軽い屋根	鉄板葺き、石綿スレート葺きなど	屋根材:		
壁の仕様	<input type="checkbox"/> 非常に重い壁	土塗壁(外壁・内壁とも)など	外壁:	内壁:	
	<input type="checkbox"/> 重い壁	土塗外壁+ボード内壁など	外壁:	内壁:	
	<input type="checkbox"/> 軽い壁	ラスモルタル外壁+ボード内壁など	外壁:	内壁:	

劣 化 度					
部位	材料、部材等	劣化の現象	劣化の有無		
屋根葺き材	金属板	変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある	有 ・ 無		
	瓦・スレート	割れ、欠け、ずれ、欠落がある			
樋	軒・呼び樋	変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある	有 ・ 無		
	縦樋	変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある	有 ・ 無		
外壁仕上げ	木製板、合板	水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある	有 ・ 無		
	窯業系サイディング	こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある			
	金属サイディング	変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある			
	モルタル	こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある			
露出した躯体		水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある	有 ・ 無		
バルコニー	手すり壁	木製板、合板	水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある	有 ・ 無	
		窯業系サイディング	こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある		
		金属サイディング	変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある		
	床排水	外壁面との接合部	外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・剥離がある	有 ・ 無	
内壁	一般壁	内壁、窓下	壁面を伝って流れている、または排水の仕組みが無い	有 ・ 無	
	浴室	タイル壁	水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある	有 ・ 無	
		タイル以外	目地の亀裂、タイルの割れがある		
床	床面	一般室	水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある	有 ・ 無	
		廊下	傾斜、過度の振動、床鳴りがある	有 ・ 無	
	床下		傾斜、過度の振動、床鳴りがある	有 ・ 無	
		基礎のひび割れや床下部材に腐朽、蟻道、蟻がある	有 ・ 無		