# 水道水における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果

| 検査日<br>（採水日） | 目標値<br>（単位：mg/L） | 検査結果（単位：mg/L） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 郭町浄水場<br>末端給水栓 | 新宿浄水場<br>末端給水栓 | 霞ケ関第一浄水場<br>末端給水栓 | 今福浄水場<br>末端給水栓 | 伊佐沼浄水場<br>末端給水栓 | 仙波浄水場<br>末端給水栓 | 霞ケ関第二浄水場<br>末端給水栓 | 中福受水場<br>末端給水栓 |
| 令和3年8月3日 | 0.00005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| 令和4年8月8日 | 0.00005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| 令和5年8月1日 | 0.00005 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |